



R1-B2 - IŠTAKI ROZVÁDZAČ - ČASŤ "B" 2NP  
ROZVÁDZAČ OCELOPLECHOVÝ, JEDEKOVÝROVÝ, NÁSTĚNNÝ  
SKŘÍŇKA TYP: MM 144-8-18 (BEZ KROUŽKŮ 8 x 18 mod. = 144 mod.)  
KRYTÍ: IP30/20  
- ALERGO EKUIVALENT S KRYTÍM MIN. IP 30/20  
PRŮVOD: ZDOLA  
VÝVODY: NADOL

ROZVODNÁ SÍŤ: 3 x 400/230 V TN-C-S 50Hz; šňůr rozváděna PEN vodič; hlavní šňůra rozváděč R1-B  
OCHRANA PŘED NIKL: SAMOČINNÝM DOPOJENÍM OD ZDROJA + PRŮVODNÝM OCHRÁNČEM + POSPÁJANÍM

ZDOPROJEKTANT	VYPRACOVAN	KRESL	Ing. Vladimír Křemáček
ING. VLADIMÍR KŘEMÁČEK			projektant a vypracovatel projektu
MÍSTO STAVBY	DR. P. BRATISLAVA, BALDAMOVŮV 7, 940 01 NOVÉ ZÁMKY		02 58 94 12 14
INVESTOR	MINISTERSTVO VNITRA SR, PRÍBORNÁ 2, 812 12 BRATISLAVA		02 58 94 12 14
NÁZOV STAVBY	NOVÉ ZÁMKY OR PZ, REKONSTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU		POČET FORMÁTŮV: 7 x A4
BRANÍ VÝKRESU	ČASŤ B - ROZVÁDZAČ R1-B2		DATUM: 05. 2019
			STUPEŇ: P.S
			MEKKA: ***
			02 58 94 12 14