

Výmena strešného svetlíka hala č.6 DPB, a.s. Jurajov Dvor_08_2024

Dobrý deň,

V dňoch 12.-13.01.2025 nám boli doručené žiadosti o vysvetlenie.

Obstarávateľ nižšie uvádza svoju odpoveď:

Por. č.	Otázky žiadateľov	Odpoveď
1	<p>Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe 1 tejto Výzvy – výkaz výmer. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný" a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie.</p> <p>a. Žiadame aby zadávateľ výkazu výmer odblokoval popis z dôvodu aby umožnil možnosti doplnenie ekvivalentu vzhľadom, že rozpočtár tvoril kódy položiek príponami .R.S a jeho nemennými názvami neumožňujú ekvivalent pre špecifikáciu svetlíka a výrobnej dokumentácie realizátora</p> <p>b. Žiadame aby doplnil projektovú dokumentáciu jestvujúceho svetlíka alebo fotodokumentáciu z exteriéru a interiéru tak aby zadávateľ ozrejmil popis zadania.</p>	<p>Ad a) Obstarávateľ nerozumie otázke záujemcu. Vo výkaze výmer nie je identifikovaný názov žiadneho výrobcu svetlíka, je tam uvedený len všeobecný popis s rozmermi.</p> <p>Ad b) Obstarávateľ prikladá fotodokumentáciu, ktorá by mala dostatočne objasniť popis zadania.</p>
2	<p>Žiadame o vysvetlenie zadania rozpočtu rozmerov v svetlíka pôdorys uvedene rôzne rozmery pôdorysu a to:</p> <p>1-plozka 25- Strešný svetlík, Svetlík líniový - (podstava 26 x 3m, nutnosť zrezania betonovej podstavy do roviny), oblúkovitý líniový svetlík s výplňou polykarbonát</p> <p>2- v poznámke Svetlík líniový 26 x4,6,m Aký je skutočný pôdorys svetlíka.</p>	<p>Rozmer samotného svetlíka je 26x3 m, ale rozmer konštrukcie teda aj vystupujúcich nosných prvkov strechy, kde sa svetlík montuje, je 26x4,3 m.</p> <p>Pred montážou svetlíka je úspešný uchádzač povinný svetlík presne zamerat'.</p>