

**Otázka:**

Žiadame obstarávateľa o špecifikovanie položky č. 34 (Kamerový systém vrátane nahrávania) v objekte SO-5.1.1\_ELE - Elektroinštalácia. Z uvedeného nie je zrejmé požadované parametre kamerového systému a dĺžka slučky ukladania záznamu a typ software na spracovanie záznamu.

**Odpoveď:**

- Dĺžka slučky: 24 hod
- Uchovávanie záznamu: 15 dní
- Typ softvéru – štandardizovaný typ v zmysle parametrov

Dodávaný kamerový systém musí spĺňať bezpečnostné parametre stanovené v uvedených zákonoch

**1. Zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov**

**2. Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR smernica - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679),**

a to predovšetkým:

- Implementáciu primeraných technických a organizačných opatrení na ochranu osobných údajov.
- Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti systému v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti.