

Oleśnica, dnia 13.01.2025 r.

Znak sprawy: MT.481.1.2025

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie obiektu przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

1. W związku z powyższym Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytanie nr 1

Prosimy o odpowiedź na pytanie, czy system przeciwpożarowy ma być monitorowany przez Wykonawcę z przesyłem sygnałów do właściwej terytorialnie Komendy Państwowej Straży Pożarnej czy tylko do Centrum Monitorowania Wykonawcy?

Odpowiedz

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie informujemy, że w przypadku wystąpienia sygnalizacji pożaru pracownik ochrony ma obowiązek natychmiastowego sprawdzenia sytuacji pod sygnalizowaną lokalizacją. W ustalonym w instrukcji czasie (kilku minut) pracownik ma możliwość wyłączenia tzw. pojawienia się fałszywego alarmu. W przypadku przekroczenia ustalonego czasu centrala powiadamia automatycznie Straż Pożarną. W załączeniu przesyłamy skan z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Jednocześnie Zamawiający dołącza skan „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” w zakresie sposobu postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.

Dyrektor ZBK w Oleśnicy
mgr inż. Izabela Świąder