

INVESTOR:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23 , 97401, Banská Bystrica		
OBJEKT:	SO 02		
STAVBA:	REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA	STUPEŇ PD:	PPSP/RD
		FORMÁT:	1x A4
MIESTO STAVBY:	k.ú. Banská Bystrica, š.č. 837/12, p.č. KN/C-1909/1	DÁTUM:	11/2023
PROFESIA:	E3 Elektroinštalácia - silnoprúd	MIERKA:	1:-
ZODP.PROJ.:	Ing. Martin Kubík	ČÍSLO VÝKRESU:	16
OBSAH VÝKRESU:	SCHÉMA ROZVÁDZAČA RMS-B2		

## ROZVODNÉ SIETE A OCHRANY:

3/N/PE AC, ~ 50Hz, 400V/230V /TN-S

1/N/PE AC, ~ 50Hz, 230V /TN-S

## OCHRANNÉ OPATRENIA:

ZÁKLADNÁ OCHRANA:

- SYSTÉM TN (STN 33 2000-4-41 čl.411)
- SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA

DOPLNKOVÁ OCHRANA:

- PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (STN 33 2000-4-41 čl.415.1)

DOPLNKOVÁ OCHRANA:

- DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE (STN 33 2000-4-41 čl.415.2)

## ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

TYP: LEGRAND XL3 160-S, 7x24 MODULOV

VYHOTOVENIE: OCELOPLECHOVÝ, POVRCHOVÝ

ROZMERY: 595 x 1341 x 149 (Šírka x Výška x Hĺbka)

KRYTIE: IP40/IP20


NAPATIE: 415V, AC

PRÚD:  $I_n=63A$ ,  $I_k < 6kA$

PRÍVOD: ZHORA


VÝVODY: HORE

NORMY: STN EN 61439-1











VÝVOD	XC09	XC10	XC11	XC12	XC13-REZERVA	XC14	XC15	XC16
ZARIADENIE	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY		ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY
TYP KÁBLA	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5		CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5
OZNAČENIE KÁBLA	WL-XC09	WL-XC10	WL-XC11	WL-XC12		WL-XC14	WL-XC15	WL-XC16
POPIS	ZASADAČKA	KOPIRKA	KOPIRKA	KANCELÁRSKE		KANCELÁRSKE	KANCELÁRSKE	KANCELÁRSKE
Pi (kW)	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW		3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW
VÝKRES. Č.: 16	NÁZOV: ROZVÁDZAČ RMS-B2	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Kubík	VYPRACOVAL: Ing. Martin Kubík	NÁZOV STAVBY: AB BBSK	MIESTO STAVBY: BB, Komenského ul.	ČÍSLO STRANY: 3	FORMÁT: A4	REVÍZIA 00
						POČET STRÁN: 9		







VÝVOD	XC33	XC34	XC35	XC36	XC37	XC38	XC39	XC40
ZARIADENIE	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY
TYP KÁBLA	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5
OZNAČENIE KÁBLA	WL-XC33	WL-XC34	WL-XC35	WL-XC36	WL-XC37	WL-XC38	WL-XC39	WL-XC40
POPIS	ZASADAČKA	KANCELÁRSKE	KANCELÁRSKE	KANCELÁRSKE	KANCELÁRSKE	KANCELÁRSKE	KANCELÁRSKE	KANCELÁRSKE
Pi (kW)	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW
VÝKRES. Č.: 16	NÁZOV: ROZVÁDZAČ RMS-B2	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Kubík	VYPRACOVAL: Ing. Martin Kubík	NÁZOV STAVBY: AB BBSK	MIESTO STAVBY: BB, Komenského ul.	ČÍSLO STRANY: 6	FORMÁT: A4	REVÍZIA 00
						POČET STRÁN: 9		



