



LEGENDA KÁBLOV

POPIS	
	SPOLOČNÁ TRASA ZÁS. A SVETELNÝCH OBVODOV
	KÁBLE ZÁSUVKOVÝCH 1F OBVODOV TYPU CYKY-J 3X2,5

Tabuľka miestností 3.NP		
Č.	Název miestnosti	Plocha (m2)
3.01	Knižnica + študovňa	119,75
3.02	Odborná učebňa	77,06
3.03	Chodba	34,14
3.04	Schodisko	46,58
3.05	Chodba	68,82
3.06	Príručný kabinet	39,36
3.07	Sklad	32,88
3.08	Odborná učebňa	55,59
3.09	Odborná učebňa	68,13
3.10	WC - učitelia - muži	12,95
3.11	WC - učitelia - ženy	13,06
3.12	WC - študenti - muži	12,24
3.13	WC - študenti - ženy	17,01
3.14	WC - študenti - predsieň	11,38
3.15	Predsieň	4,43
3.16	WC - kabinet	1,91
3.17	Kúpeľňa - kabinet	11,03
3.18	Kabinet pre prípravu učiteľov	25,38
3.19	Kabinet pre prípravu učiteľov	22,97
3.20	Upratovacia komora	6,37
3.21	Sklad	4,49
3.22	Výťah	2,85
		688,37 m²

NAPĀŤOVÉ SÚSTAVY:

~3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C	~3/PE/N AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S
~3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S	=18V DC, ~9V AC

OCHRANA PRED ŰRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

ŽIVÉ ČASTI: IZOLÁCIOU, KRYTMI NA ZARIADENIACH
NEŽIVÉ ČASTI: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPĀJANIA V SIETI TN, DOPLNKOVÝM POSPĀJANÍM A PRÚDOVÝM CHRĀNIČOM

PROSTREDIE A TRIEDY VONKAJŠÍCH VPLYVOV:

POZRI SÚČASŤ PD: PROTOKOL URČENIA PROSTREDIA A VONKAJŠÍCH VPLYVOV Č. 007/CHM/2024

POZNĀMKY:

PRI VÝBERE SVETIDIEL TREBA DODRŽAŤ KRYTIE IP A NEPREKROČÍŤ POVOLENÉ ODBERY NA SVETELNÝ OKRUH.

SPÍNAČE PRE OVLĀDANIE SVETIDIEL SA INŠTALUJÚ NA MIESTACH VYZNAČENÝCH VO VÝKRESE VO VÝŠKE +1,20M NAD ŰROVŇOU PODLAHY. ZÁSUVKY OZNAČENÉ V=1200, V=600 BUDÚ INŠTALOVANÉ +1,20M A +0,60M OD PODLAHY.

OSTATNÉ ZÁSUVKY SA NAINŠTALUJÚ +0,40M OD PODLAHY. VODIČE A KÁBLE PRE JEDNOTLIVÉ OKRUHY INŠTALOVAŤ POD OMIETKU, PRÍPADNE DO KÁBLOVÝCH CHRĀNIČIEK, DO PODLAHY ALEBO DO PODHLADU.

SPINAČE A ZÁSUVKY SA OSADIA DO PRÍSTROJOVÝCH KRABÍČ TYPU K068, RESP. KP68.

SPĀJANIE A ODBOČOVANIE VODIČOV JE RIEŠENÉ VO VYPÍNAČOCH A V ZÁSUVKÁCH.

LEGENDA KÁBLOV

POPIS	
	SPOLOČNÁ TRASA ZÁS. A SVETELNÝCH OBVODOV
	KÁBLE ZÁSUVKOVÝCH 1F OBVODOV TYPU CYKY-J 3X2,5

LEGENDA PRÍSTROJOV A SVETELNÝCH VÝVODOV
POZRI VÝKRES Č.: E-06!

TENTO VÝKRES JE ORIGINĀL, JEHO KOPÍROVANIE JE TREŠTNÉ PODĻ § 21, odst. d., zákona č.383/1997 Z.z.!

INVESTOR	Stredná zdravotnícka škola J. Kozáčka 4, Zvolen		
NĀZOV STAVBY	Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene		
MIESTO/Č. PARCELY	Zvolen k.ú.: Zvolene č.p.: 182/1		
AUTORI	Ing. Marek Mečír		
GP	Ing. Marek Mečír		
HIP	Ing. Marek Mečír		
ZODP.PROJEKTANT	Ing. Peter Zeman, registračné číslo: 108/4/2009, EZ-P-E2-A		
VYPRACOVAL	Peter Chmela, registračné číslo: 0145/20/16/EZ/P/E2-A	FORMĀT	2 x A4
ČASŤ PD	ELEKTROINŠTĀLĀCIA NN	MIERKA	1:200
PS, SO	SO 01	DĀTUM	04/2024
OBSAH VÝKRESU	ZĀSUVKOVÉ OBVODY - PODKROVIE	STUPEŇ	ČÍSLO VÝKRESU DSRS E-05

