

## Správa

**Obstarávateľ:** Obec Smižany  
**Názov predmetu:** Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany  
**Číslo spisu VO:** VnPP Smižany cyklo 09/2020

### Informácie:

**Dátum a čas doručenia:** 05.10.2020 13:19:27  
**Od:** -  
**Komu:** Obec Smižany  
**Typ:** Iný dokument v zákazke  
**Predmet:** Žiadosť o vysvetlenie SP  
**Správa:** Z projektovej dokumentácie pre úsek Letanovce I. a II. etapa, Spišské Tomášovce, Hrabušice, Smižany, nie sú jasné ...

### Odpovede na otázky (odpovede, spresnenia sú vyznačené farebne, za otázkou, resp. žiadosťou o spresnenie):

Z projektovej dokumentácie pre úsek Letanovce I. a II. etapa, Spišské Tomášovce, Hrabušice, Smižany, nie sú jasné rozmery čiel priepustov a vtokových nádrží, nakoľko v projekte chýbajú kóty. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcich rozmerov čiel priepustov a vtokových nádrží.

Vo výkaze výmer bolo uvažované zhotovenie čela priepustu pre dané DN podľa Cenkosu a TKP časť 3 Priepusty. Rozmery budú musieť byť prispôbované reálnemu terénu a veľkosti určeného pozemku (!). Pre ocenenie platí výkaz výmer a detaily pre priepusty a vtokové nádržky sú všeobecné a platia pre všetky priepusty, zhotovenie v zmysle TKP časť 3 Priepusty.

Rozmery čela – upraviť podľa podmienok pre zamedzenie preliatia vody na vozovku a pre zamedzenie podomletia, podmočenia - narušenia konštrukcie. V trase CYK ide hlavne o prevedenie vôd na opačnú stranu z terénnej preliačiny, lebo trasou vytvárame prekážku vode. Realizačnú dokumentáciu pre jednotlivé priepusty s požadovanými detailmi a výškami je možné dodávateľom stavby doobjednať po ich presnom vytýčení v teréne.