



LEGENDA POTRUBÍ – VODOVOD:

- STUDENÁ VODA PITNÁ – STÁVAJÍCÍ
- TEPLÁ VODA (55°C) – STÁVAJÍCÍ
- CIRKULACE TEPLÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
- STUDENÁ VODA PITNÁ, POTRUBÍ PP–RTC PN22
- TEPLÁ VODA (55°C), POTRUBÍ PP–RCT+Č
- SMÍŠENÁ VODA, POTRUBÍ PP–RCT+Č
- OZNAČENÍ STUPAČKY VODOVODU
- OZNAČENÍ STUPAČKY VODOVODU – STÁVAJÍCÍ

PP–RCT+Č PLASTOVÉ POTRUBÍ S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM  
PP–RCT PLASTOVÉ POTRUBÍ  
PPT PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUP ZATĚSNĚNÝ MINERÁLNÍ VATOU A ZPEVNŮJÍCÍM PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM

POZNÁMKA:  
POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY BUDE PROVÁDĚNO Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PP, TLAKOVÁ ŘADA (S4 a S5), TYP 4.  
POTRUBÍ TEPLÉ VODY, CIRKULACE A SMÍŠENÉ VODY BUDE PROVÁDĚNO Z VÍCEVRSTVÉHO PLASTOVÉHO POTRUBÍ S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM (S4, S3,2).

LEGENDA IZOLACÍ

ROZVODY STUDENÉ VODY PITNÉ – VEDENÉ VOLNĚ NEBO POD STROPEM		
MATERIÁL	OZNAČENÍ POTRUBÍ	TL. IZOLACE – PE NÁVLEK. TRUBICE (LAMIN. PROVEDENÍ AL FÓLIÍ)
PLASTOVÉ POTRUBÍ PP–RTC, S 4	40x5.5	9 mm
ROZVODY STUDENÉ VODY PITNÉ – VEDENÉ VE STAVEB. KONSTRUKCÍCH		
MATERIÁL	OZNAČENÍ POTRUBÍ	TL. IZOLACE – PE NÁVLEK. TRUBICE S UZAVŘENOU BUNĚČNOU STRUKTUROU
PLASTOVÉ POTRUBÍ PP–RTC, S 4	20x2.3	6 mm
PLASTOVÉ POTRUBÍ PP–RTC, S 4	25x2.8	6 mm
PLASTOVÉ POTRUBÍ PP–RTC, S 4	32x3.6	6 mm
PLASTOVÉ POTRUBÍ PP–RTC, S 4	40x4.5	6 mm
ROZVODY TEPLÉ VODY – VEDENÉ VOLNĚ NEBO POD STROPEM		
MATERIÁL	OZNAČENÍ POTRUBÍ	TL. IZOLACE – PE NÁVLEK. TRUBICE (LAMIN. PROVEDENÍ AL FÓLIÍ)
PLAST. VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ, S 3,2	40x5.6	25 mm

LEGENDA IZOLACÍ

ROZVODY TEPLÉ VODY A SMÍŠENÉ VODY – VEDENÉ VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH		
MATERIÁL	OZNAČENÍ POTRUBÍ	TL. IZOLACE – PE NÁVLEK. TRUBICE S UZAVŘENOU BUNĚČNOU STRUKTUROU
PLAST. VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ, S 3,2	20x2.8	13 mm
PLAST. VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ, S 3,2	25x3.5	13 mm
PLAST. VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ, S 3,2	32x4.4	13 mm
PLAST. VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ, S 3,2	40x5.6	13 mm

ODPOV. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		PARÉ:		dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz	
PAVEL MATELA		PAVEL MATELA					
STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem			PARCELA:				
Masarykovo nám. 137, 768 61 BpH			st.3267				
AKCE: Rekonstrukce umývárny sportovní haly SD Sušil, Bystřice pod Hostýnem			MÍSTO:		ČKAIT:		FORMÁT: 2xA4
PROFESE: D.1.4.1 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			Bystřice p.H.		Č. ZAK:	23.X.014	VÝKRES:  110
					DATUM:	10/2023	
					STUPEŇ:	DVZ	
PŘÍLOHA:					OBJEKT:		MĚŘÍTKO: 1:50
IZOMETRIE VODOVODU – UMÝVÁRNA 1,2							

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U1 UMYVADLO KERAMICKÉ, 55x46 CM, STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, MONTÁŽNÍ PRVEK DO ZDĚNÉ PŘEDSTĚNY
- S1 PODOMÍTKOVÁ SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE, ANTIVANDALOVÁ SPRCHOVÁ HLAVICE, PŘIPOJENÍ 1/2"
- PŽ PODLAHOVÝ ŽLÁBEK NEREZOVÝ, OSAZENÍ DO PROSTORU, DÉLKA 1000 mm, AISI 304, 1x SIFON, OPAD DN50, VÝŠKA VČ. ODPADU 100 mm, KRYCÍ ROŠT LESKLÝ
- VP PODLAHOVÁ VPUSŤ DN50/75/110 S VODNÍ I SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, SE SVISLÝM ODTOKEM, S PLASTOVÝM RÁMEČKEM A MŘÍŽKOU Z NEREZOVÉ OCELI, IZOLAČNÍ SOUPRAVA

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY

POZNÁMKA:

POPIS VÝŠKY POTRUBÍ U KANALIZACE NA VÝKRESECH JE BRÁN NA SPODNÍ HRANU POTRUBÍ OD PODLAHY.  
POPIS VÝŠKY POTRUBÍ U VODOVODU NA VÝKRESECH JE BRÁN NA OSU POTRUBÍ OD PODLAHY.

LEGENDA ARMATUR

- KK KULOVÝ KOHOUT
- VV VÝTOKOVÝ VENTIL S PŘIPOJENÍM NA HADICI