

Vysvetľovanie č. 2

na základe zaslanej žiadosti o vysvetlenie uchádzača poskytuje verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenie:

Otázka – žiadosť o vysvetlenie:

Rád by som vás informoval že dlažba 30/30 gres je v maximálnej hrúbke 7,8mm. Preto ak by ste chceli hrúbku dlažby 10mm šiel by som do rozmeru 60/60. Ak nie tak maximálna hrúbka dlažby sa môže pochybovať maximálne v rozmeroch 30/30 v 7,8mm a v rozmeroch 33/33 v 8,8mm. Je to pre vás akceptovateľné? Ak áno ktorá varianta.

Odpoveď - vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ potrebuje gresovú dlažbu hrúbky 10 mm.

V prípade, že je dostupný v tejto hrúbke iba gres s rozmermi 600 x 600 mm, môže byť použitý na realizáciu dlažby tento gres.

V Bratislave 01.04.2025