

LEGENDA:

VÝSTUP ÚK - TEPLOTA 80 st. C

SPIATOČKA ÚK - TEPLOTA 60 st. C

PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ KORAD

TERMOREGULAČNÝ VENTIL

TERMOSTATICKÁ HLAVICA

ŠRÓBENIE PRE VYKUROVACIE TELESÁ S PREDNASTAVENÍM

ODVZDUŠŇOVACIA ZÁTKA

POZNÁMKY:

- ROZVOD POTRUBÍ JE NAVRHNUTÝ Z OCEĽOVÝCH RÚR
- NAJVYŠŠIE MIESTA VO VYKUROVACOM SYSTÉME ODVZDUŠNIŤ CEZ ODVZDUŠŇOVACIE VENTILY
- NA NAJNIŽŠIE MIESTA SÚSTAVY OSADIŤ VYPÚŠŤACIE VENTILY
- NA KAŽDOM VYKUROVACOM TELESE BUDE OSADENÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

ZODP. PROJEKTANT :	MIROSLAV DRIENOVSKÝ	PROMiD MIROSLAV DRIENOVSKÝ KRÁTKA 182, 951 93 MACHULINCE IČO: 34 394 654 TEL.: 0905 646711	
PROJEKTANT :	MIROSLAV DRIENOVSKÝ		
INVESTOR:	MESTO ZLATÉ MORAVCE		
MIESTO:	ZLATÉ MORAVCE, 1. MÁJA č.2		
STAVBA: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MESTKÉHO ÚRADU ZLATÉ MORAVCE		STUP. PD :	PPSP
		FORMÁT:	2 A4
		DÁTUM:	02 - 2016
OBSAH: PôDORYS 1. PP		MIERKA: 1:100	ČÍSLO VÝKR.: ÚK-1