



LEGENDA:

- VÝSTUP ÚK - TEPLOTA 80 st. C
- SPIATOČKA ÚK - TEPLOTA 60 st. C
- PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ BORAD
- TERMOREGULAČNÝ VENTIL
- TERMOSTATICKÁ HLAVICA
- ŠRÓBENIE PRE VYKUROVACIE TELESÁ S PREDNASTAVENÍM
- ODVZDUŠŇOVACIA ZÁTKA

POZNÁMKY:

- ROZVOD POTRUBÍ JE NAVRHNUTÝ Z OCEĎOVÝCH RÚR
- NAJVIŠŠIE MIESTA VO VYKUROVACOM SYSTÉME ODVZDUŠŇIŤ ČEZ ODVZDUŠŇOVACIE VENTILY
- NA NÍŽŠIE MIESTA SÚSTAVY OSADIŤ VYPÚŠŤACIE VENTILY
- NA KAŽDOM VYKUROVACOM TELESE BUDE OSADENÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

ZODP. PROJEKTANT :	MIROSLAV DRIENOVSKÝ	PROMID MIROSLAV DRIENOVSKÝ KRÁTKA 182, 931 03 MACHKOVCE IČO: 34 394 034 TEL.: 095 649711	
PROJEKTANT :	MIROSLAV DRIENOVSKÝ		
INVESTOR:	MESTO ZLATÉ MORAVCE		
MIESTO:	ZLATÉ MORAVCE, 1. MÁJA č.2		
STAVBA:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MESTKÉHO ÚRADU ZLATÉ MORAVCE		STUP. PD : FORMÁT: DÁTUM:
OBAR:	PODORYS 2. NP		PPSP 2 A4 02-2016
		MIERKA:	ČÍSLO VÝR:
		1:100	ÚK-3