

Otázka

Q1 Predmet zmluvy je definovaný projektovou dokumentáciou (PD) alebo výkazom výmer (VV)?

Odpoveď

Predmet zákazky je definovaný v súťažných podkladoch a všetkých ostatných dokumentoch, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov a sú zverejnené na profile v predmetnej zákazke. Patria sem preto aj jednotlivé vysvetlenia súťažných podkladov, projektová dokumentácia a zadanie = výkaz výmer, ktorá spolu s výkresovou časťou a technickou správou tvoria jeden neoddeliteľný celok.

Otázka

Q1.1 Ak je predmet zmluvy definovaný PD aj VV súčasne, garantuje verejný obstarávateľ súlad PD a VV?

Odpoveď

Predmet zákazky je definovaný v súťažných podkladoch a všetkých ostatných dokumentoch, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov a sú zverejnené na profile v predmetnej zákazke. Patria sem preto aj jednotlivé vysvetlenia súťažných podkladov, projektová dokumentácia a zadanie = výkaz výmer, ktorá spolu s výkresovou časťou a technickou správou tvoria jeden neoddeliteľný celok.

Projektovú dokumentáciu vypracovala odborne spôsobilá osoba v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi v rozsahu potrebnom pre účely ohlásenia stavebných úprav. Verejný obstarávateľ má pozitívne skúsenosti s prácou odborne spôsobilej osoby. Na základe uvedeného tak verejný obstarávateľ nemá pochybnosti o jej súlade a rozsahu nevyhnutnom pre požadované účely.

Otázka

Q1.1.1 Bez ohľadu na odpoveď na otázku Q1.1 požaduje verejný obstarávateľ dodať predmet zákazky kompletne "na kľúč" (t.j. plne funkčný a bez akýchkoľvek prác navyše) a súčasne za cenu podľa uchádzačom oceneného VV (t.j. za cenu ktorá je návrhom na plnenie cenového kritéria)?

Odpoveď

Áno. Verejný obstarávateľ požaduje zrealizovať dielo tak, aby bolo plne funkčné a zhotovené v súlade so súťažnými podkladmi a projektovou dokumentáciou.

Uchádzač musí do jednotkových cien zapracovať všetky svoje priame aj nepriame náklady spojené s realizáciou diela. K tým patria aj náklady na zariadenie staveniska, požiarne zabezpečenie počas realizácie, bezpečnosť pri práci ako aj akékoľvek iné náklady, ktoré môžu súvisieť s plnením predmetu zákazky, a teda aj tie, ktoré vyplývajú záujmom zo súťažných podkladov a jednotlivých vysvetlení súťažných podkladov, ktoré tvoria tiež podklad pre záujemcu na prípravu cenovej ponuky a sú tak súčasťou súťažných podkladov, teda náklady, ktoré sú vopred zrejmé a predvídateľné pre uchádzača už v čase predloženia ponuky.

VN - vlastné náklady					Z - zisk	
PN - priame náklady				RN - nepriame náklady		Z - zisk
						Z - zisk
H	M	S	O	RV	RS	Z - zisk
H	Priame spracovacie náklady PSN			Hrubé rozpätie – HR		
H	Spracovacie náklady výroby - SNV				RS	Z - zisk
H	Spracovacie náklady - SN					Z - zisk
Cena bez DPH						

H – náklady na priamy materiál

M – náklady na priame mzdy

S - náklady na prevádzku stavebných strojov a zariadení

O - ostatné priame náklady

RV – réžia výrobná

RS - réžia správna

Z - zisk

PSN – priame spracovacie náklady

SNV – spracovacie náklady výroby

HR - hrubé rozpätie

DPH - daň z pridanej hodnoty

PSN sú základňou na výpočet výrobného réžia (RV)

SNV sú základňou pre výpočet správneho réžia (RS)

SN sú základňou pre výpočet zisku

Cena bez DPH je základňou pre výpočet DPH

Verejný obstarávateľ zverejnil na profile v predmetnej zákazke všetkým záujemcom kompletne podklady dôležité pre riadne vypracovanie cenovej ponuky. Každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne s ich obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutých podkladov je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky.

Povinnosťou záujemcu je zoznámenie sa so všetkými podkladmi a časťami projektovej dokumentácie, t.j. správami, výkresmi, výkazom výmer, ako aj vysvetleniami súťažných podkladov. V prípade akýchkoľvek nejasností môže záujemca využiť inštitút vysvetlenia v súlade s bodom 10. súťažných podkladov, ako aj využiť možnosť účasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zákazky v súlade s bodom 11. súťažných podkladov. Záujemca je povinný si dôkladne naštudovať celé súťažné podklady a pri tvorbe návrhu na plnenie kritérií – celkovej ceny za plnenie predmetu zákazky oceniť Výkaz výmer v súlade s týmito podkladmi a na základe vykonanej obhliadky, ak považuje za nevyhnutné sa jej zúčastniť. Predložením ponuky verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač vychádzal zo všetkých podkladov a skutočností vyššie opísaných a jeho cena zahŕňa všetky náklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zákazky, ktoré bude uskutočnené v súlade so zmluvnými podmienkami predmetu zákazky, ktoré tvoria časť B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ nemôže záujemcom určiť, akým spôsobom má záujemca vytvoriť cenu. Každý záujemca má vlastnú obchodnú politiku a oceňovací program, iné personálne obsadenie, či strojovú dispozíciu, preto si musí každý záujemca sám určiť svoje náklady na plnenie predmetu zákazky tak, aby bolo dielo zhotovené v súlade so súťažnými podkladmi.

Otázka

Q1.1.1.1 Ak odpoveď na otázku Q1.1.1 je kladná, z akého dôvodu poskytuje verejný obstarávateľ aj výkaz výmer, na základe ocenenia ktorého mieni ponuky uchádzačov porovnávať a vyhodnocovať, čím verejný obstarávateľ de facto deklaruje snahu preniesť zodpovednosť za vady PD a VV na uchádzačov.

Odpoveď

Predmet zákazky je definovaný v súťažných podkladoch a všetkých ostatných dokumentoch, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov a sú zverejnené na profile v predmetnej zákazke. Patria sem preto aj jednotlivé vysvetlenia súťažných podkladov, projektová dokumentácia a zadanie = výkaz výmer, ktorá spolu s výkresovou časťou a technickou správou tvoria jeden neoddeliteľný celok.

Verejný obstarávateľ zverejnil na profile v predmetnej zákazke všetkým záujemcom kompletne podklady dôležité pre riadne vypracovanie cenovej ponuky. Každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne s ich obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutých podkladov je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky.

Povinnosťou záujemcu je zoznámenie sa so všetkými podkladmi a časťami projektovej dokumentácie, t.j. správami, výkresmi, výkazom výmer, ako aj vysvetleniami súťažných podkladov. V prípade akýchkoľvek nejasností môže záujemca využiť inštitút vysvetlenia v súlade s bodom 10. súťažných podkladov, ako aj využiť možnosť účasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zákazky v súlade s bodom 11. súťažných podkladov. Záujemca je povinný si dôkladne naštudovať celé súťažné podklady a pri tvorbe návrhu na plnenie kritérií – celkovej ceny za plnenie predmetu zákazky oceniť Výkaz výmer v súlade s týmito podkladmi a na základe vykonanej obhliadky, ak považuje za nevyhnutné sa jej zúčastniť. Predložením ponuky verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač vychádzal zo všetkých podkladov a skutočností vyššie opísaných a jeho cena zahŕňa všetky náklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zákazky, ktoré bude uskutočnené v súlade so zmluvnými podmienkami predmetu zákazky, ktoré tvoria časť B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Uchádzač musí do jednotkových cien zapracovať všetky svoje priame aj nepriame náklady spojené s realizáciou diela. K tým patria aj náklady na zariadenie staveniska, požiarne zabezpečenie počas realizácie, bezpečnosť pri práci ako aj akékoľvek iné náklady, ktoré môžu súvisieť s plnením predmetu zákazky, a teda aj tie, ktoré vyplývajú záujemcom zo súťažných podkladov a jednotlivých vysvetlení súťažných podkladov, ktoré tvoria tiež podklad pre záujemcu na prípravu cenovej ponuky a sú tak súčasťou súťažných podkladov, teda náklady, ktoré sú vopred zrejmé a predvídateľné pre uchádzača už v čase predloženia ponuky.

Otázka

Q1.1.2 Ak je predmet zmluvy definovaný PD aj VV súčasne a verejný obstarávateľ negarantuje súlad PD a VV, alebo ak je predmet zmluvy definovaný len PD alebo len VV, ako chce verejný obstarávateľ postupovať v prípade zistenia nesúladow medzi PD a VV po prevzatí staveniska

Odpoveď

Predmet zákazky je definovaný v súťažných podkladoch a všetkých ostatných dokumentoch, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov, ako je aj projektová dokumentácia a zadanie = výkaz výmer, ktorá spolu s výkresovou časťou a technickou správou tvoria jeden neoddeliteľný celok. Projektovú dokumentáciu vypracovala odborne spôsobilá osoba v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi, čo bolo potvrdené príslušným stavebným úradom v rámci stavebného konania. Na základe uvedeného tak verejný obstarávateľ nemá pochybnosti o jej súlade.

Verejný obstarávateľ zverejnil na profile v predmetnej zákazke všetkým záujemcom kompletne podklady dôležité pre riadne vypracovanie cenovej ponuky. Každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne s ich obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutých podkladov je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky.

Povinnosťou záujemcu je zoznámenie sa so všetkými podkladmi a časťami projektovej dokumentácie, t.j. správami, výkresmi, výkazom výmer, ako aj vysvetleniami súťažných podkladov. V prípade akýchkoľvek nejasností môže záujemca využiť inštitút vysvetlenia v súlade s bodom 10. súťažných podkladov, ako aj využiť možnosť účasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zákazky v súlade s bodom 11. súťažných podkladov. Záujemca je povinný si dôkladne naštudovať celé súťažné podklady a pri tvorbe návrhu na plnenie kritérií – celkovej ceny za plnenie predmetu zákazky oceniť Výkaz výmer v súlade s týmito podkladmi a na základe vykonanej obhliadky, ak považuje za nevyhnutné sa jej zúčastniť. Predložením ponuky verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač vychádzal zo všetkých podkladov a skutočností vyššie opísaných a jeho cena zahŕňa všetky náklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zákazky, ktoré bude uskutočnené v súlade so zmluvnými podmienkami predmetu zákazky, ktoré tvoria časť B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Uchádzač musí do jednotkových cien zapracovať všetky svoje priame aj nepriame náklady spojené s realizáciou diela. K tým patria aj náklady na zariadenie staveniska, požiarne zabezpečenie počas realizácie, bezpečnosť pri práci ako aj akékoľvek iné náklady, ktoré môžu súvisieť s plnením predmetu zákazky, a teda aj tie, ktoré vyplývajú záujemcom zo súťažných podkladov a jednotlivých vysvetlení súťažných podkladov, ktoré tvoria tiež podklad pre záujemcu na prípravu cenovej ponuky a sú tak súčasťou súťažných podkladov, teda náklady, ktoré sú vopred zrejmé a predvídateľné pre uchádzača už v čase predloženia ponuky.

V prípade, ak nastane situácia pri samotnej realizácii predmetu zákazky, v dôsledku ktorej nebudú niektoré skutočnosti zrejmé na základe podkladov poskytnutých každému záujemcovi pred lehotou na predkladanie ponúk, budú zmluvné strany riešiť v súlade so zmluvnými ustanoveniami a zákonom o verejnom obstarávaní.

Otázka

Q2 Sú vysvetlenia/odpovede poskytnuté verejným obstarávateľom v rámci tendra záväznými pre účely realizácie predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ zverejnil na profile v predmetnej zákazke všetkým záujemcom kompletne podklady dôležité pre riadne vypracovanie cenovej ponuky. Každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne s ich obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutých podkladov je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky.

Povinnosťou záujemcu je zoznámenie sa so všetkými podkladmi a časťami projektovej dokumentácie, t.j. správami, výkresmi, výkazom výmer, ako aj vysvetleniami súťažných podkladov. V prípade akýchkoľvek nejasností môže záujemca využiť inštitút vysvetlenia v súlade s bodom 10. súťažných podkladov, ako aj využiť možnosť účasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zákazky v súlade s bodom 11. súťažných podkladov. Záujemca je povinný si dôkladne naštudovať celé súťažné podklady a pri tvorbe návrhu na plnenie kritérií – celkovej ceny za plnenie predmetu zákazky oceniť Výkaz výmer v súlade s týmito podkladmi a na základe vykonanej obhliadky, ak považuje za nevyhnutné sa jej zúčastniť. Predložením ponuky verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač vychádzal zo všetkých podkladov a skutočností vyššie opísaných a jeho cena zahŕňa všetky náklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zákazky, ktoré bude uskutočnené v súlade so zmluvnými podmienkami predmetu zákazky, ktoré tvoria časť B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Uchádzač musí do jednotkových cien zapracovať všetky svoje priame aj nepriame náklady spojené s realizáciou diela. K tým patria aj náklady na zariadenie staveniska, požiarne zabezpečenie počas realizácie, bezpečnosť pri práci ako aj akékoľvek iné náklady, ktoré môžu súvisieť s plnením predmetu zákazky, a teda aj tie, ktoré vyplývajú záujemcom zo súťažných podkladov a jednotlivých vysvetlení súťažných podkladov, ktoré tvoria tiež podklad pre záujemcu na prípravu cenovej ponuky a sú tak súčasťou súťažných podkladov, teda náklady, ktoré sú vopred zrejmé a predvídateľné pre uchádzača už v čase predloženia ponuky.

V prípade, ak nastane situácia pri samotnej realizácii predmetu zákazky, v dôsledku ktorej nebudú niektoré skutočnosti zrejmé na základe podkladov poskytnutých každému záujemcovi pred lehotou na predkladanie ponúk, budú zmluvné strany riešiť v súlade so zmluvnými ustanoveniami a zákonom o verejnom obstarávaní.

Otázka č. 1 podľa osobitnej prílohy v pdf.

Odpoveď

1 Materiál je definovaný vo výkaze výmer

Úprava č.1

Verejný obstarávateľ pre lepšie pochopenie uvádza materiál omietky: ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2mm

Otázka č. 2 podľa osobitnej prílohy v pdf.

Odpoveď

2. Skladba rímasy je definovaná na vykr.č.8

Úprava č. 1

Verejný obstarávateľ pre lepšie pochopenie príkladá obrázok z výkresu č. 8:

OS3	- SKLADBA VRSTIEV RIMSY	
	- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ)	2 mm
	- ZÁKLADNÝ NÁTER	
	- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU	5 mm
	- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY -NOBASIL FKD	60mm
	- LEPIACA MALTA	
	- Ž.B. RIMSA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL	150mm

Otázka č. 3 podľa osobitnej prílohy v pdf.

Odpoveď

3.Skladba S5 je definovaná na výkrese č.8

Úprava č. 1

Skladba OS5 znamená opis S5 na rezoch (čiže S5=OS5). Verejný obstarávateľ pre lepšie pochopenie príkladá obrázok z výkresu č. 8:

OS5	- SKLADBA VRSTIEV DOSKY BALKÓNA	
	- KERAMICKÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA 250x250	hr.10mm
	- ELASTICKÉ LEPIDLO	hr.5mm
	- TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA + PÁSKY (PODKLAD ČISTÝ, BEZ NEČISTÔT, ŠKÁR A TRHLÍN)	hr. min. 2,0mm
	- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU	hr. 5 mm
	- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN (HR.UPRESNĚNÍ NA STAVBE)	hr.40mm
	- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA	hr.240mm
	- LEPIACA MALTA	
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL FKD	hr.50mm
	- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU	hr.5 mm
	- ZÁKLADNÝ NÁTER	
	- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ)	hr.2 mm

Otázka č. 4 podľa osobitnej prílohy v pdf.**Odpoveď**

4. Nenosná vrstva balkónu /dlažba +cementový poter hr.50mm/

Otázka č. 5 podľa osobitnej prílohy v pdf.**Odpoveď**

5. Rozsah búracích prác je definovaný výkresom B1

Úprava č. 1

Výkresová dokumentácia je spoločná pre všetky výkazy výmer častí „a,b,c,d1,d2,d3,d4“.

Búracie práce označené ako B4 sú vo výkaze častí „a, b, c“

Vo výkaze častí „b“ sú v položkách taxatívne uvedené demontážne práce:

18	PK	76400001	Demontáž strešných žlabov a vrátane hákov	bm	126,500
19	PK	76400002	Demontáž strešných zvodov	bm	85,000
20	PK	76400003	Demontáž oplechovania úžľabí	bm	51,000

Vo výkaze častí „c“ sú v položke taxatívne uvedené demontážne práce:

37	PK	76400004	Demontáž oplechovania okenných parapetov	bm	0,000
----	----	----------	--	----	-------

Verejný obstarávateľ pre lepšie pochopenie uvádza, čo zahŕňa časť a, položka č. 19 - B4 - oplechovanie komínov 5ks, oplechovanie markíz a skriň 9,5m². Dané upravil aj vo výkaze výmer:

19		R pol	B4 - Kompletná demontáž oplechovania ,B4 – demontáž oplechovanie komínov 5ks, a oplechovanie markíz a skriň 9,5m ² .	kompl.	1,000
----	--	-------	---	--------	-------

Otázka č. 6 podľa osobitnej prílohy v pdf.**Odpoveď**

6. Platí výkaz výmer

Úprava č. 1

Pol. č. 20 - osekanie častí pôvodnej omietky (20% plochy) (hárok a-zatepl obv. plášťa) na fasáde bude osekané 120m² omietky s mierou poškodenia 20%. T.j. Keď má omietka hrúbku 30-40 mm bude osekaná časť hrúbky 20% t.j. 6 až 8mm. Osekaná bude len degradovaná časť.

Pol. č. 12 - Vyrovnanie existujúcej omietky (20% plochy), vápennocementová om D+M bude 826,00 m² omietky vrátane omietky, ktorá bola osekaná. Čistá plocha na vyspravenie 826,00 m².

Otázka č. 7 podľa osobitnej prílohy v pdf.**Odpoveď**

7. Skladba je definovaná na vykr.č.5, šírka 500mm

Úprava č. 1

Skladba je definovaná na vykr.č.2 – pôdorys pp, šírka 500mm je aj presne okótovaná. Verejný obstarávateľ pre lepšie pochopenie prikladá obrázok z výkresu č. 2:

(CH) - NOVONAVRHOVANÝ OKAPOVÝ CHODNÍK

- OKAPOVÝ CHODNÍK Z OKRÚHLIAKOV hr. 15mm
- HDPE FÓLIA
- NEPRIEPUSTNÁ ZEMINA, ÍL hr. 10mm
- RASTLÝ TERÉN
- (PO OBVODE ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK)

(CH) - NOVONAVRHOVANÝ OKAPOVÝ CHODNÍK

- OKAPOVÝ CHODNÍK Z OKRÚHLIAKOV hr. 15mm
- HDPE FÓLIA
- EXISTUJÚCI BEONOVÝ OKAP CHODNÍK hr. 10mm
- RASTLÝ TERÉN
- (PO OBVODE ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK)

Otázka č. 8 podľa osobitnej prílohy v pdf.

Odpoveď

8. Platí výkaz výmer, vyspravené budú nerovnosti pred realizáciou zateplenia.

Otázka č. 9 podľa osobitnej prílohy v pdf.

Odpoveď

9. Platí výkaz výmer-prierez reziva je určený v montáži.

Úprava č. 1

Verejný obstarávateľ pre lepšie pochopenie prikladá položku č. 6, kde je určený priemer plochy reziva:

6	762	762332120r	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ² doplnenie	m	115,000
---	-----	------------	--	---	---------

Otázka č. 10 podľa osobitnej prílohy v pdf.

Odpoveď

10. Klampiarske prvky sú súčasťou projektovej dokumentácie v časti klampiarske výroby

Otázka č. 11 podľa osobitnej prílohy v pdf.

Odpoveď

11. Klampiarske prvky sú súčasťou projektovej dokumentácie v časti klampiarske výroby

Otázka č. 12 podľa osobitnej prílohy v pdf.

Odpoveď

12. Stolárske prvky sú súčasťou projektovej dokumentácie v časti výkaz okien a dverí

Otázka č. 13 podľa osobitnej prílohy v pdf.

Odpoveď

13. Zámočnicke výroby sú súčasťou projektovej dokumentácie v časti zámočnicke výroby

Otázka č. 14 podľa osobitnej prílohy v pdf.

Odpoveď

14. Platí výkaz výmer

Úprava č. 1

Verejný obstarávateľ pre lepšie pochopenie uvádza nasledovné: Maľby sa nemusia odstrániť.

Otázka č. 15 podľa osobitnej prílohy v pdf.

Odpoveď

15. Platí výkaz výmer

Úprava č. 1

Položka č. 18 – 19 (časť d1-elektroinšt): Oprava omietok sa týka len tých častí, ktoré budú poškodené pri realizácii elektroinštalácie - výmena svietidiel, ústredné kúrenie a rekuperácia. Vyspravené budú časti kde boli prieryzy, ryhy pre káble a trubky.

Pol.č.18 – nové omietky v časti prestupov cez steny a priečky t.j 100%.

Pol.č.19 - Vyspravenie ostatných omietok v časti kde boli búracie práce v predpokladanom rozsahu 50% .

Otázka č. 16 podľa osobitnej prílohy v pdf.

Odpoveď

16. Platí výkaz výmer. Nejedná sa o rekonštrukciu elektroinštalácie, ale o výmenu svietidiel a napojenie rekuperačných jednotiek i s prírodnými káblami.

Úprava č. 1

Verejný obstarávateľ pre lepšie vysvetlenie uvádza nasledovné:

Dodávateľ jetvujúce svietidlá zdemontuje a na ich miesto namontuje nové úspornejšie LED svietidlá. Predmetom dodávky bude výmena svietidiel. Káble pre ich napojenie budú dostatočne dlhé. Nové káble sú len pre napojenie rekuperačných jednotiek. Dodávateľ dodá k vykonaným prácam a dodávkam svietidiel a rekuperačných jednotiek certifikáty v zmysle vyhl. 508/2009. Celková revízia elektroinštalácie v celom objekte nie je predmetom dodávky.

Otázka č. 17 podľa osobitnej prílohy v pdf.

Odpoveď

17.Platí výkaz výmer . Pripojenie jednotlivých zvodov je v betónovom základe okapového chodníka.

Otázka č. 18 podľa osobitnej prílohy v pdf.

Odpoveď**Úprava č. 1**

Prírodné káble pre napojenie rekuperčných jednotiek sú súčasťou elektroinštalácie:

11	921	210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ uložený pod omietku CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5+dodávka	m	255,000
12	921	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ uložený pod omietkou CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5+dodávka	m	650,000
13	KP	220309999.4	Doplnenie rozvádzačov o istenie rekuperačných jednotiek	ks	4,000
14		R pol	Demontáž jestvujúcich svietidiel	hod	130,000
15	KP	220309999.5	Pripojenie rekuperačných jednotiek	ks	40,000
16	KP	220309999.7	HZS - nezmerateľné práce čl.17-1a Práce v tarifnej triede 6	hod	25,000
17	KP	220309999.8	HZS - Skúšanie a meranie intnzity	hod	45,000

K rekuperčným jednotkám dodávateľ dodá doklady v zmysle vyhl.508/2009.