

**ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA**  
**BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLŤOU**  
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgas@stonline.sk

.....  
Značka

Ing. Halgaš  
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 21.09.2020  
Miesto, dátum

Vec: **Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva – Zimný štadión Banská Bystrica**

Vysvetlenie č. 6 informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti

V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet **Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva – Zimný štadión Banská Bystrica** uverejnenej v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ/S) číslo **S098 zo dňa 20.05.2020, pod číslom 2020/S 098-232425 a vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 109 dňa 21.05.2020 pod číslom 20592-MSP** Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti:

**Otázka č. 1:**

Vo výkrese statiky s označením T.13 ( statické zabezpečenie uloženia strešného väzníka ) je spomínaná výmena hnilobných častí lamiel za nové. Žiadame kvantitatívne zadefinovať rozsah výmeny hnilobnej časti väzníkov, keďže v projekte SO 02 „ Rekonštrukcia pätiiek oblúkových nosníkov“ to nie je uvedené.

**Odpoveď:**

Priemerný rozsah poškodenia nosníkov je max. 3,0 m na každom uložení.

**Otázka č. 2:**

V projekte SO 02 „ Rekonštrukcia pätiiek oblúkových nosníkov“ je v bode 3. uvedené ošetrenie lepeného väzníka chemickým náterom. Žiadame špecifikovať typ náteru (výrobca) a množstvo náterovej plochy.

**Odpoveď:**

Plocha náterov bude max. 18,0 m<sup>2</sup>, typ náteru na už napadnuté drevo, napr. Bochemit Plus alebo ekvivalent.

**Otázka č. 3:**

V časti VRN je uvedená položka:

000500021 Príprava staveniska - preloženie konštrukcií - prekládka inžinierskych sietí kolízia kanalizácia - zakladanie/ eur 1.000

Z ktorého výkresu je zrejmé, o ktorú vetvu kanalizácie ide? Žiadame o zaslanie výkresu s vyznačením prekládky kanalizácie.

**Odpoveď:**

Dĺžka potrubia je 10m priemeru 600 mm. Výkresová dokumentácia nie je spracovaná,

Vzhľadom k tomu, že žiadosť o Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti bola doručená dňa 18.09.2020 a ide o nevýznamnú zmenu Súťažných podkladov, ale s ohľadom na čas potrebný na zapracovanie tejto zmeny

**sa menia sa tieto lehoty:**

pôvodná lehota:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **24.09.2020 o 10<sup>00</sup> hod.**

sa mení na:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **29.09.2020 o 10<sup>00</sup> hod.**

Zároveň sa mení lehota otváranie ponúk takto:

pôvodná lehota:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: **24.09.2020 o 11:00 hod**

sa mení na:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: **29.09.2020 o 11:00 hod.**

.....  
Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie