

**ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA**  
**BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLŤOU**  
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgas@stonline.sk

.....  
Značka

Ing. Halgaš  
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 18.09.2020  
Miesto, dátum

Vec: **Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva – Zimný štadión Banská Bystrica**

Vysvetlenie č. 5 informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti

V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet **Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva – Zimný štadión Banská Bystrica** uverejnenej v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ/S) číslo **S098 zo dňa 20.05.2020, pod číslom 2020/S 098-232425 a vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 109 dňa 21.05.2020 pod číslom 20592-MSP** Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti:

**Otázka č. 1:**

V PD pre SO 01 a tech správe sa uvádza:

„Investor má k dispozícii Statické posudky drevenej nosnej koštruktie z 05/2009 od Ing. Soyku, prof. Reinprechta a Ing. Kútika, na základe ktorých bola vypracovaná PTD z 05/2009. V 05/2018 boli vypracované následné posudky na Posúdenie skutkového stavu drevenej koštruktie (Ing.Soyka) a Dendrologický posudok na oblúkové nosníky (prof.Reinprecht), ktoré potvrdili vhodnosť navrhnutého a v r.2009, a r.2014 zrealizovaného spôsobu ošetrovania pätiiek nosníkov. Nezrekonštruované“. Je možné tieto posudky zaslať?”

**Odpoveď:**

Vyššie uvedené posudky boli potrebné pre spracovanie projektovej dokumentácie a pre vypracovanie ponuky tejto zákazky nie sú potrebné, verejný obstarávateľ ich neposkytne.

**Otázka č. 2:**

V tech správe statiky ale aj na výkrese statiky F.1 je uvedené: „fasádny dizajnový prvok bude pozinkovaný – ponorením do zinkovanej taveniny“.

V rozpočte po rozkliknutí VV položky 424100002.PC01 je uvedené " - povrchová úprava OK žiarové zinkovanie + 2x certifikovaný PUR náter min 100 micr.

Má cena uchádzača zahŕňať aj 2 x PUR náter v hrúbke min 100 micr.? PD s ním neuvažuje.

**Odpoveď:**

Áno, cena má zahŕňať aj 2 x PUR náter v hrúbke min 100 micr.

.....  
Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie