

ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA
BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLŤOU
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail: halgas@stonline.sk

.....
Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 06.08.2020
Miesto, dátum

Vec: Revitalizácia a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica

Vysvetlenie č. 3 informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti

V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet **Revitalizácia a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica** uverejnenej v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ/S) číslo **S137 zo dňa 17.07.2020, pod číslom 2020/S 137-335983 a vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 151 dňa 20.07.2020 pod číslom 26051-MSP** Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti:

Otázka č. 23

Žiadam o zaslanie podkladov pre RACK. V podkladoch 18.príloha_c_2_eli v hárku Hala B je uvedená montážna položka pre UPS ale materiálová nie je uvedená nikde. Prosím o vysvetlenie.

Odpoveď:

UPS nie je predmetom zadávania zákazky. V rozpočte na určenie predpokladanej hodnoty zákazky má verejný obstarávateľ pri položke:

113	K	SK-0112	Montáž UPS	ks	1,000
-----	---	---------	------------	----	-------

uvedenú jednotkovú cenu 0,00 € (t. j. predpokladaná hodnota zákazky touto zmenou sa nemení)..

Prosíme v objekte **Oprava, výmena a doplnenie nevyhnutnej elektroinštalácie – časť Elektroinštalácia Hala B** **nenaceňovať položku:**

113	K	SK-0112	Montáž UPS
-----	---	---------	------------

V prílohe č. 1 je opravený výkaz výmer **Oprava, výmena a doplnenie nevyhnutnej elektroinštalácie, kde v časti Elektroinštalácia Hala B položka**

113	K	SK-0112	Montáž UPS
-----	---	---------	------------

už nie je.

Otázka č. 24

- poprosíme o doplnenie chýbajúcej technickej správy v dodanej projektovej dokumentácii (Bez spomínanej technickej správy obsahujúcej dostatočné špecifikácie nebude možné vypracovať cenové ponuky na takej úrovni, aká je potrebná).?

Odpoveď:

Súhrnnú technickú správu nemáme k dispozícii, každá profesia má svoju technickú správu.

Otázka č. 25

Banková záruka na záručnú dobu uvedená v bode 6.13 ZoD zabezpečuje záväzky Zhotoviteľa zo zodpovednosti za vady diela počas záručnej doby alebo aj iné nároky Objednávateľa (zmluvné pokuty a záväzky na náhradu škody) vyplývajúce zo ZoD, ktoré priamo nesúvisia so zodpovednosťou za vady diela ?

Odpoveď:

Banková záruka na záručnú dobu uvedená v bode 6.13 ZoD zabezpečuje záväzky Zhotoviteľa zo zodpovednosti za vady diela počas záručnej doby.

Otázka č. 26

Mám otázku na projektanta časti elektroinštalácie: Žľab pre napojenie VZT na streche, majú byť žiarovo pozinkované ?

Odpoveď:

Áno, žľaby pre napojenie VZT na streche majú byť žiarovo pozinkované.

.....
Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Príloha č. 1 Príloha č. 2 Výkaz výmer **Oprava, výmena a doplnenie nevyhnutnej elektroinštalácie vo formáte .pdf a .xlsx**