

Vysvetlenie súťažných podkladov č. II

1. Otázka:

Chceme požiadať verejného obstarávateľa o zmenu technológie výstavby ČS. V projektovej dokumentácii je ČS realizovaná ako "spúšťaná studňa" za pomoci oceľového britu. Sme názoru, že spomínaná technológia výstavby je zastaralá, časovo, finančne a hlavne technicky náročná. Je možné ČS realizovať ako prefabrikát, uložený do stavebnej jamy pri zachovaní všetkých parametrov ? Ak áno, ako máme postupovať s výkazom výmer ?

Odpoveď:

Technológia spúšťanej studne je bežne používané riešenie v špecifických podmienkach (napr. spodná voda, piesky a pod.) Navrhnuté riešenie zohľadňuje uvedené skutočnosti, a preto je zahrnuté aj do výkazu, ktorý je potrebné oceniť v rozsahu, v akom bol každému záujemcovi poskytnutý a zverejnený na profile predmetnej zákazky.

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.