

ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA
BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLŤOU
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgas@stonline.sk

.....
Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 25.02.2021
Miesto, dátum

Vec: 45738-WYP - Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Vysvetlenie č. 4 informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii

V zmysle § 114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky** uverejnenej vo vestníku UVO č. **271** zo dňa **29.12.2020** pod číslom **45738 - WYP** Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii:

Otázka č. 41:

Týmto žiadame o vysvetlenie a prehodnotenie osadenia prvkov detského ihriska, workout a fitness prvkov. Zo situácie projektovej dokumentácie je zrejmé, že potrebný priestor pre tieto prvky, nie je v súlade s normou s dodržaním ochranných zón daných prvkov.

Ďalej, v situácii je uvedený rozmer zostavy detského ihriska, ktorý sa nezhoduje s rozmerom uvedeným v inom dokumente v projektovej dokumentácii.

Prvky detského ihriska, workout a fitness prvky označené v situácii nie sú v súlade s normou, čo sa týka ochrannej zóny daných prvkov, čo následne súvisí aj s množstvom gumovej dlažby, ktorá má byť použitá ako bezpečnostný povrch pod tieto prvky.

Hrúbka gumovej dlažby, ktorá je navrhnutá v projektovej dokumentácii nie je v súlade s normou s ohľadom na výšku pádu prvkov, ktoré sú navrhnuté v projektovej dokumentácii.

Verejný obstarávateľ dňa 18.02.2021 odpovedal nasledovne: „Odpoveď:

Hrúbka EPDM na streetbale bude I Imm. Priestorové plochy v okolí detského ihriska nacenit' podľa W

Vprílohe č. I tohto vysvetlenia je príloha č. 19 Výkaz výmer, kde sú tieto zmeny zapracované, prosíme zapracovať tieto zmeny..“

Správne teda chápeme, že sa máme držať množstva a hrúbky gumovej dlažby vo výkaze výmere, bez ohľadu na to, či tieto množstvá a hrúbky spĺňajú platné normy s dodržaním ochranných zón daných prvkov. Kto bude znášať prípadné náklady, ktoré vzniknú počas realizácie resp. uvedenia diela do užívania, ak nebudú splnené platné normy?

V zmluve o dielo ktorá má byť súčasťou predloženej ponuky sa píše:

„7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2. I má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov..“

Aj z tohto dôvodu prosíme o objasnenie vyššie uvedeného.

Ako uchádzač máme za to, že umiestnenie prvkov a ich ochranných zón v situácii nie je v súlade s normou. Ochranné zóny sa v niektorých prípadoch prvkov prelínajú, zároveň zasahujú aj do inej spevnenej plochy či zelene (strom). Taktiež v prípade osadenia zostavy detského ihriska v blízkosti

outdoorových prvkov- workout, pokiaľ nie sú dostatočne vzdialené takéto odlišné typy prvkov, prípadne oddelené nejakou zábranou (živý plot, zeleň, plot ...), nie je v súlade s normou.

Odpoveď:

Osadenie a prvky detského ihriska, workout a fitness prvkov v situácii ostane nezmenený, nakoľko verejný obstarávateľ už ma na spracovanú projektovú dokumentáciu vydané stavebné povolenie.

Nakoľko každý možný dodávateľ týchto jednotlivých prvkov disponuje s vlastným sortimentom výrobkov, materiálov a možnosťami ich osadenia, je potrebné aby boli jednotlivé prvky umiestnené tak, aby toto ako celok spĺňalo potrebné normy a požadovanú legislatívu.

Jednotlivé prvky môžu byť samostatne mierne upravené zväčšené/zmenšené podľa jednotlivého typu výrobku. Dôležité je, aby boli dodržané odstupové, resp. bezpečnostné vzdialenosti.

Rozmer zostavy detského ihriska je rovnako orientačný, môže sa líšiť v závislosti od výrobcu, resp. dodávateľa. Líšiť sa môže aj v materiálovom a aj v technickom prevedení. Dôležité je aby spĺňal bezpečnostné požiadavky a typovosť druhu v rámci prvkov zostavy.

Množstvo gumovej dlažby rovnako závisí od výšky, resp. typu jednotlivých prvkov. je potrebné navrhnuť prvky do zostavy tak, aby navrhnutá hrúbka dlažby (resp. gummy) bola vyhovujúca a v súlade s normou.

Minimálnu hrúbku dlažby je potrebné dodržať. Verejný obstarávateľ umožní jednotlivým uchádzačom umiestniť jednotlivé prvky zostavy tak, aby boli v súlade s normou, so zachovaním počtu prvkov, ich typovosťou a rozmermi v predloženej situácii.

.....
Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie