

Verejný obstarávateľ:  
Predmet zákazky:

mesto Veľký Šariš  
Veľký Šariš Baratoky

**POSTUP**  
**verejná súťaž**  
**podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska**  
**(práce)**

*podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
(ďalej len „ZVO“)*

**VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 3**

**názov zákazky:**  
**„Veľký Šariš Baratoky“,**  
vyhlásené vo  
**Vestníku verejného obstarávania č. 24/2021 – 29.01.2021, zn. 6319 - WYP**

## Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

### Otázka č. 1

#### SO 200 Most Baratoky

Podpera 2 je založená na pilótach priem. 900mm dl.8m. Z PD je zrejmé že tieto pilóty sa budú vŕtať s hluchými predvrtmi. Položka vrty pre pilóty obsahuje len čistú dĺžku pilót bez hluchých predvrtov.

54	K	02020676	Vrty pre pilóty, tr.horniny VI	m	192,00
----	---	----------	--------------------------------	---	--------

Navýši obstarávateľ výmeru vrtov pre pilóty o hluché predvrtky na podpere 2 ?

#### Odpoveď:

Hluché vŕtanie je potrebné započítať do ceny vrtu.

### Otázka č. 2

SO 01 Miestna komunikácia:

Podľa poskytnutej PD – príloha č. 100\_00\_2\_4 Výkres DZ je počet zvislých dopravných značiek 28 ks. Vo výkaze výmer objektu je uvedený počet 26 ks.

Vysvetlite uvedený rozdiel a zosúlajte PD a VV objektu.

#### Odpoveď:

Správna výmera je 28ks. V prílohe tohto Vysvetlenia č. 3 je aktualizovaný výkaz výmer.

### Otázka č. 3:

SO 01 Miestna komunikácia

V opravenom výkaze má položka č. 39 02010601 Zlepšenie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva nesprávnu mernú jednotku (m2).

39	K	02010601	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva	m2	1 660,00
----	---	----------	--	----	----------

Podrobný výkaz výmer, ktorý je prílohou vysvetlenia obsahuje správnu mernú jednotku (m3).

39		02010601	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva Úprava podložia ŠD hr. 0,4 m	m3	1 660,00
----	--	----------	--	----	----------

Opraví verejný obstarávateľ výkaz-výmer?

#### Odpoveď:

Správne má byť m<sup>3</sup>. V prílohe tohto Vysvetlenia č. 3 je aktualizovaný výkaz výmer.

### Otázka č. 4:

Verejný obstarávateľ vo vysvetlení súťažných podkladov č.2 upresnil množstvo výkopov na SO 01 na 1660m<sup>3</sup> a zároveň dal informáciu, že projekt počíta s množstvom 4000m<sup>3</sup> zeminy, ktorá je uložená na mieste a má sa použiť do násypu komunikácie.

Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, či táto zemina je vhodná do násypu podľa STN 736133, tab.4.

#### Odpoveď:

Áno, je vhodná.

**Otázka č. 5:**

Vo výkaze výmer (zadanie 2.3.2021) SO 01 Miestna komunikácia, č. položky 39 “**Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva**”, merná jednotka je **m2**. V prílohe “**01 Miestna komunikacia\_VV, 23-2-21.xls**” k vysvetleniu č.2 (výkazy výmer s popisom Agregovaných položiek”), merná jednotka položky č.39 je **m3**.

Máme za to že merná jednotka má byť **m3**, ako je v podrobnom výkaze výmer objektu. Žiadame verejného obstarávateľa o opravu m.j. vo výkaze výmer (zadanie 2.3.2021) a v prípade, že m.j. ostane, žiadame o vysvetlenie nesúladu výmer rovnakej položky.

**Odpoveď:**

Správne má byť m<sup>3</sup>. V prílohe tohto Vysvetlenia č. 3 je aktualizovaný výkaz výmer.

**Otázka č. 6:**

V podrobnom výkaze výmer „SO 01 Miestna komunikácia“ poskytnutým verejným obstarávateľom je uvedená položka:

02010601	Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva <i>Úprava podložia ŠD hr. 0,4 m</i>	m3	1 660
			1 660,00

Uchádzač má za to, že predmetná výmera pri výmene podložia o hr. 40 cm by sa realizovala len na ploche 4150 m<sup>2</sup>. Plocha vozovky sa však skladá z plochy pred mostom 1 600 m<sup>2</sup>, z plochy za mostom o výmere 4 100 m<sup>2</sup> a plochy chodníka 800 m<sup>2</sup>. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie uvedenej výmery výmeny podložia? V prípade, že sa výmena podložia o hr. 40 cm realizuje pod celou plochou konštrukcie o výmere 6 500m<sup>2</sup>, žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer.

**Odpoveď:**

Platí výmera vo výkaze výmer.

**Otázka č. 7:**

V podrobnom výkaze výmer „SO 01 Miestna komunikácia“ poskytnutým verejným obstarávateľom je uvedená položka:

02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	3 800
	0201055301 Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu - geotextílií <i>netkaná separačná geotextília-úprava podložia</i>	m2	3 800,00

Žiadame verejného obstarávateľa o presné určenie výpočtu/použitia výmery geotextílie, keďže celková plocha konštrukcie je v rozsahu 6 500 m<sup>2</sup>.

**Odpoveď:**

Geotextília je iba pod časťou vozovky hlavne v záreze a nízkom násype, platí výkaz výmer.

Verejný obstarávateľ zároveň na základe vyššie uvedených odpovedí upravuje hodnotu predpokladanej hodnoty zákazky na **1 200 694,36 EUR bez DPH**.

Prešov, 10.03.2021

.....  
Ing. Peter Lupták, v.r.  
osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania

**Prílohy:**

1. Aktualizovaný výkaz výmer  
„VELKY\_SAR\_BARATOKY\_p - Veľký Šariš Baratoky [zadanie 10.03.2021].xlsx“
2. Pomocný výkaz výmer, v ktorom je popis agregovaných položiek (nenaceňuje sa!)  
„VYKAZY VYMER\_OPRAVA 10.03.2021 s popisom Agregovaných položiek (nenaceňovať).rar“