

a/ Napäťová sústava

Strana NN: 3/NPE AC 400/230 V, 50Hz

druh NN siete: TN-S

b/ Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania podľa STN 33 2000-4-41:2007

- požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom): čl.411.2

príloha A: A1 – základná izolácia živých častí

A2 – zábrany alebo kryty

- požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): čl.411.3


- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411.3.1

- samočinné odpojenie pri poruche – čl. 411.3.2

- doplnková ochrana: čl.415

- prúdové chrániče (RCD) – čl.415.1

- doplnkové ochranné pospájanie – čl.415.2

DÁTUM október 2013	MIERKA 1 : 100	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT M. NAGY	
		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	
		PROJEKTANT ČASTI	M. NAGY
		INVESTOR	ÚSTAV ANORGAN. CHÉMIE SAV
		Miesto STAVBY	BRATISLAVA IV, PARC. Č. 2693
NÁZOV			
REKONŠTRUKCIA OBJEKTU UACH SAV			
OBSAH		ČÍSLO SADY	Č. VYKRESU
STRECHA			
ČASŤ		SO 01 - ELEKTRO	EL-06