



**UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE**

**REKTORÁT**

**Oddelenie centrálného obstarávania zákaziek**

Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1

Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky: na uskutočnenie stavebných prác s názvom:

**„Informačné centrum UK“**

**VYSVETLENIE\_1**

Otázka 1:

V špecifikácii je vonkajšia jednotka PUAZ-P250 s výkonom 25,0kW, ktorá sa s rozbočovačom PAC-MK nedá napojiť.

Najvýkonnejšia jednotka, ktorá sa dá zapojiť s PAC-MK je PUMY-P200YKM s výkonom 22,4kW.

Ďalšia vec je, že na uvedený rozdeľovač PAC-MK 3ks jednotiek s výkonom 7,1kW nemôžete zapojiť.

Prekračuje to max. kapacitu na jeden rozbočovač.

To znamená, že by museli ísť 2ks PAC-MK33.

Je možné upraviť Výkaz výmer, aby bolo možné spracovať cenovú ponuku tak, že v prípade realizácie bude dielo funkčné?

Odpoveď 1:

Verejný obstarávateľ vo výkaze výmer ZTI, VZT, ÚK, klimatizácia (ZOSZ03) zvyšuje v položke č. 109 PAC-MK33 na 2 ks.

Prílohou vysvetlenia je upravený samostatný výkaz výmer ZTI, VZT, ÚK, klimatizácia (ZOSZ03).

V spojitosti so zvýšením PAC-MK33 na 2 ks vo výkaze výmer ZTI, VZT, ÚK, klimatizácia (ZOSZ03) sa zvyšuje celková predpokladaná hodnota zákazky o 2 599,86 EUR bez DPH, z 248 239,20 EUR bez DPH na 250 839,06 EUR bez DPH.

Zároveň oznamujeme, že sa posúva **lehota na otváranie ponúk 10. 05. 2021** zo 14,00 hod. na **13,00 hod.**

Súčasťou vysvetlenia je Oprava výzvy na predkladanie ponúk.

Prílohy:

1. Upravený výkaz výmer ZTI, VZT, ÚK, klimatizácia (ZOSZ03)
2. Oprava výzvy na predkladanie ponúk.

04. 05. 2021

Mgr. Martin Dufala, PhD.  
vedúci OCOZ RUK