



Mesto Lučenec

Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

Názov: Všetkým známym záujemcom

Sídlo / Kor. adresa:

v Lučenci, dňa 07.04.2022

Verejnému obstarávateľovi bola doručená žiadosť o vysvetlenie č. 21 a č. 22 dňa: 06.04.2022

Žiadosť o vysvetlenie č. 21

Otázka 1:

Z výpisu výplni nám nie je jasné „Pri položkách O14, O15 výška cca 5600mm je uvažovaná oceľová pod konštrukcia? Alebo fasáda bude na túto výšku samonosná?

Odpoveď: samonosná

Otázka 2:

Pri stenách s posuvnými dverami majú byť dvere automaticky posuvné, alebo manuálne a keď ktoré ako?

Odpoveď: automatické posuvné

Otázka 3:

Sú aj špeciálne požiadavky na sklo (bezpečnostné, protislnečné,...)

Odpoveď: nie

Žiadosť o vysvetlenie č. 22

Otázka: V časti ASR neevidujeme výpis protipožiarnych dverí. Viete nám ho doplniť?

Odpoveď: Z realizačnej projektovej dokumentácie je zrejmé, že v stavbe sa nachádzajú len dva samostatné požiarne úseky a jedny požiarne dvere. Určenie požiarnej odolnosti protipožiarnych dverí je súčasťou výkresu č.10 Výpis interiérových dverí (D1/L EI-C 30/D3 + samozatvárač)

S pozdravom

.....
Ing. Vladimír Lipovský
manažér verejného obstarávania