

PÔDORYS

POZNÁMKA:

VONKAJŠÍ NTL PE DOMOVÝ PLYNOVOD UROBIŤ Z POTRUBIA PRE PLYN PE 100, SDR 11 - D90, PODĽA STN EN 12007
PODĽA VYHL. č. 508/2009 Z.z. JE OPZ PLYNOVEJ KOTOLNE PODĽA MJERY OHROZENIA ZARADENÉ DO SKUPINY B-g,h
S POŽIADAVKOU NA URADNÚ SKÚSKU NA VONKAJŠÍ NTL PE DOMOVÝ PLYNOVOD.

PP STL PE PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD D32, PN 100 kPa
SAMOSTATNÁ ČASŤ STAVBY

REZ

HUP HLAVNÝ UZÁVER PLYNU G.K. DN20
MaRZ MERACIA A REGULAČNÁ ZOSTAVA
/POZRI SAMOSTATNÚ ČASŤ PROJEKTU/

TOVÁRNE OPLÁŠTENÁ
DN80 BRALEN

PRECHOD PE/OCEL USTR. D90/80
TOVÁRNE OPLÁŠTENÁ TR. DN80 BRALEN
KOLENO VARNÉ DN80

HDU G.K. DN50

PRECHOD
USTR D90/80

500

5300

700

32500

-0.01-

-0.02-

ZÁSOBOVACIA KOMUNIKÁCIA

NTL PE D90, 2,2 kPa - 37 m

NTL PE D90, 2,2 kPa - 37 m

32000

32500

HDU G.K. DN50

1000

900

150

500

ELEKTROTVAROVKA KOLENO WW D90°

PRECHOD PE/OC. USTR D90/80
TOVÁRNE OPLÁŠTENÁ TR. DN80 BRALEN

HDU GULOVÝ KOHÚT DN50 V KOVovej SKRINKE
ROZMER ZAMERAŤ NA MIESTE

KOTOLŇA

-0.04-

s.v. 2.500

-0.05-

-0.06-

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA
NENAHRAĐZA REALIZAČNÚ, VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU PRE REALIZÁCIU STAVBY !

ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE-PLYNOVÁ KOTOLŇA
±0,000 = PODLAHA 1. NP

IntelliCAD 4.0
BY SUACAD PTE LTD

Názov stavby:	KRYTÁ PLAVÁREŇ, LUČENEC	Ing. Peter Kúdeľa projekcia pozemných stavieb
Investor:	Mesto Lučenec, Novohradská 1, Lučenec	Adresa: M. Rázusa č.9, 984 01, Lučenec tel/fax: +421-47-4331670 e-mail: kudela@kudela.eu http://www.kudela.eu
Miesto stavby	Ulica športová, C-KN 6751/3	Dátum: 06/2019
Stupeň projektu:	Projekt realizačný	Mierka: 1:100
Projektant:	Ing. Peter Kúdeľa	Formát: 2 x A4
Zodp. projektant:	Ján Lacko	Číslo výkresu: 501
Názov výkresu:	Vonkajší domový plynovod - OPZ	