

Žilinská teplárenská, a. s.

Košická 11, 011 87 Žilina

Vysvetlenie informácií č. 2

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti Žilinská teplárenská, a. s. bola doručená žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre verejnú súťaž č. **VS ZIL 3** pre predmet zákazky „**Odovzdávacie stanice tepla – vetva V2 Mesto, od bodu 17 po Aupark**“, ktorá bola vyhlásená zverejnením oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže v Úradnom vestníku ES č. S 197 pod značkou 2021/S 197-514975 dňa 11. 10. 2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 230/2021 pod značkou 46055 - MST dňa 12. 10. 2021, poskytujeme Vám v zmysle časti A. článku II. bodu 12 súťažných podkladov nasledovné vysvetlenie.

Otázka č. 1: „Časť B.

Opis predmetu zákazky

Bod 4.1.3 Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia a realizačná PD pre MaR

Úspešný uchádzač vypracuje projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia technologických zariadení a MaR, realizačnú PD pre MaR, elektro v súlade s PD technologické schémy, technické správy a V/V všetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme (*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn – výkresová časť) na CD, resp. DVD nosiči.

Obstarávateľ upozorňuje, že nemá k dispozícii a teda nevie poskytnúť uchádzačom technickú dokumentáciu existujúcich rozvádzačov RS a MaR v OST.

Bod 4.2.2.5 Riadiaci systém

Nové prvky MaR techniky sa pripoja na svorky existujúceho rozvádzača RS, prípadne na svorky nového rozvádzača RS (špecifikované vo VV, technologickej schéme a technickej správe príslušnej OST) **podľa uchádzačom vypracovanej RPD MaR.** SW úpravy RS, ako aj úpravy na dispečerskom systéme ŽT pre jednoznačnú zodpovednosť za realizované SW úpravy zabezpečí, obstarávateľ. Odovzdanie technológie OST a oživenie prvkov poľa úspešný uchádzač realizuje v súlade so základným harmonogramom vykonávania diela.

Súčasťou dodávky sú aj všetky potrebné zariadenia pre komunikáciu poľovej techniky s RS OST, pre komunikáciu s meračmi tepla, PaT na vstupnej a vratnej vetve, a dispečingom obstarávateľa.

Bod 4.2.3.5 Požiadavky na PD

Projektová dokumentácia časti elektro a MaR, ktorú vypracuje úspešný uchádzač, bude zakreslená a značená klasickým značením, t. j. **nebude** použité značenie KKS. Použijú sa zvyklosti značenia obstarávateľa.

Všetky zmeny v elektro časti budú zaznamenané do projektovej dokumentácie MaR, t. j. projektová dokumentácia elektro a MaR bude tvoriť jeden celok.

- Obstarávateľ požaduje od uchádzača spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre MaR.
- Obstarávateľ nemá k dispozícii technickú dokumentáciu.
- Obstarávateľ má spracovaný rozpočet pre MaR.
- Ak má spracovaný rozpočet pre MaR musel vychádzať z nejakej dokumentácie.
- Technikovi našej spoločnosti na obhliadke bolo povedané, že projekt MaR zhotoviteľ nerobí.

Otázka znie:

Je požiadavka na spracovanie realizačnej dokumentácie MaR omyl v súťažných podkladoch?

Bude táto požiadavka zo súťažných podkladov vyňatá?‘‘

Odpoveď č. 1: Obstarávateľ požaduje spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie MaR v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch.

V Žiline dňa 5. novembra 2021