

Všetkým záujemcom

V Nitre dňa 19.10.2021

VEC:

Vysvetlenie a doplnenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „**zákazka č. 16 - Oprava križovatky ulíc Hlboká a Cabajská – stavebná úprava časti chodníka (rozšírenie).**“

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „**zákazka č. 16 - Oprava križovatky ulíc Hlboká a Cabajská – stavebná úprava časti chodníka (rozšírenie)**“, vyhlásenej Výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou v systéme Josephine dňa 13.10.2021.

Verejný obstarávateľ týmto zverejňuje odpovede na otázky, ktoré boli doručené záujemcami v priebehu lehoty na predkladanie ponúk.

Otázka č. 1 záujemcu:

žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie pol. č. 17 - Zhotovenie krytu z AC 8 O, resp. AC 11 O ručne - 100,25 m². V popise položky ani v poskytnutých podkladoch sme nenašli hrúbku asfaltovej vrstvy. Prosíme o doplnenie.

Odpoveď na otázku č. 1:

Hrúbka asfaltového povrchu 5 cm.