



LEGENDA :

ZNAČKA:	POPIS:	TPP:	POZNÁMKA:
	Vodič na povrchu	AlSiMg ø8	
	Zvod	Fežn ø10/PVC	
	Vodič v zemi	YAA 30x5,5	okružný zemník
	Vodč v zemi	Fežn ø10	
	Svoroka spojovacia	SS	
	Svoroka krčžová	SK	
	Svoroka odkapová	SO	
	Svoroka pripojovacia	SM03	
	Lopuč	JP20	
	Lopuč	JP10	
	Svoroka k JP20	S101	
	Ochranná streška	OS01	
	Svoroka skúšobná	SZ	v K1250
	Ochranný trubka	OT	
	Držák OI	DOU w1	
	Zemníca byč	ZT2	2 m

Poznámka :

- Bleskozvod je vypracovaný podľa STN EN 62305 pre LPS triedy III. Objekt je zaradený do skupiny LPS III. Skryté zvody každých 15 m.
- Strecha zložitá valbová pokrytá plechom.
- Klimatizačné prvky z plechu Fežn.
- Zvody po omietkou.
- Zemný odpor zvodu nemá presiahnuť 10 Ohmov
- Zemné spoje odstriť ostlidlom.

vypracoval (drawn by)	PETER DOLUK	Hlavný projektant (Approved)	Ing. JOZEF KADLEČEK
zodpovedný projektant (checked by)	PETER DOLUK		
Projekt (project)	ZATEPLENIE BUDOVY MsÚ KROMPACHY		
Investor (client)	MsÚ Krompachy	Dátum (date)	07/2021
Miesto stavby (project place)	Krompachy, p.č. 1000	Formát (Size)	6
Stupeň (work stage)	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	kód (Code)	
PS/SO		140-2021	
Časť projektu (fraction of proj.)	ELEKTRONŠTALÁCIA	Mierka (Scale)	Výkres č. (Drawing No.)
Obsah výkresu (Contents)	BLESKOZVOD	1:50	140-2021-05