

Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení a v súťažných podkladoch

Obstarávateľ:	Slovenské národné múzeum
Názov predmetu:	Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu
Číslo spisu:	SNM-BET-NDL-2021/68
Dátum doručenia žiadosti:	23.02.2022 10:36
Dátum zverejnenia vysvetlenia:	23.02.2022
Poradové číslo:	66

Otázka č. 1

Vo výkazoch výmer v jednotlivých stavebných objektoch sa nachádza položka :

SO 02.8 - pol č. 29 - Zemné práce - súčasť rozpočtu architektúry 1 ks

SO 11.3 pol č. 37 - Zemné práce - súčasť rozpočtu architektúry 1 ks

SO 12.3 pol č. 37 - Zemné práce - súčasť rozpočtu architektúry 1 ks

SO 14.8 pol č. 34 - Zemné práce - súčasť rozpočtu architektúry 1 ks

Otázka : Je potrebné dané položky oceňovať, nakoľko ak uchádzač predpokladá správne sa nachádzajú zemné práce v rozpočtoch architektúry, prípadne ak sa požadujú zemné práce, môže verejný obstarávateľ bližšie špecifikovať objem daných zemných prác (výkopy,zásypy,..m3,..) ?

Odpoveď č. 1:

V tomto prípade uvedené položky nie je potrebné oceňovať, sú uvedené len informatívne. Uzemňovacie vedenia a ich súčasti budú uložené vo výkopových ryhách pre základové konštrukcie jednotlivých stavebných objektov, resp. v ryhách pre iné siete okolo týchto objektov, kde tieto hĺbené vykopávky sú započítané vo výkazoch výmer.