



Verejné obstarávanie zákazky predmetu s názvom:

„Elektro materiál 04“

obstarávaného v rámci DNS „Materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave“

VYSVETLENIE_1

Otázka č. 1:

Položka č.19 Elektromer - podružný. Prosíme upresniť tech. parametre požadovanej položky, elektromer má ísť do zásuvky alebo na DIN lištu? elektromer má byť 1 fázový alebo 3fázový? Z uvedených parametrov nie je možné jednoznačne zistiť o ktorý typ výrobku ide. Popřípade prosíme o doloženie technického listu.

Otázka č. 2:

Dobrý deň, prosíme o upresnenie položiek, ich typ a technické parametre - jedná sa o položky č. 19-elektromer podružný a položka č. 25.-elektromotor -pätkový štvorpolohový,400V, ,55kW k digestorom.. Ďakujem

Odpoveď k otázke č 1 a č.2:

Elektromer – podružný, má ísť na lištu, 3 fázy, pôvodnú dokumentáciu nemáme.

Otázka č.3:

Ohľadom položky č.25 Elektromotor - pätkový štvorpolohový, 400V, 0,55 kW, (k digestorom). Z uvedených parametrov nie je možné jednoznačne zistiť o ktorý typ výrobku ide. Prosíme doložiť technický list.

Otázka č.4:

Dobrý deň, prosíme o upresnenie položiek, ich typ a technické parametre - jedná sa o položky č. podružný a položka č. 25.-elektromotor -pätkový štvorpolohový,400V, ,55kW k digestorom.

Odpoveď k otázke č 3 a č.4:

Elektromotor – má cca 30 rokov – technické listy k tomu nemáme. Elektromotor je napojený na potrubie, ktoré odsáva vzduch z digestorov v laboratóriu.

01. 02. 2022

Mgr. Martin Dufala, PhD.
vedúci OCOZ RUK

