

Teresin, dnia 12.04.2022 r.

ZP.271.12.2022

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin”

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, a Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych zwana dalej PZP (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn. zmianami), udziela następujących wyjaśnień:

1. Zapytanie Wykonawcy:

Wykonawca prosi Zamawiającego o zmianę zapisu dotyczącego regulacji kąta nachylenia oprawy. „Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt do montażu na słupie lub do wysięgnika. Możliwość regulacji: Na wysięgniku o średnicach Ø 32 - 60 mm – regulacja w zakresie -15 do + 10 ze stopniem 5°.” na . „Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt do montażu na słupie lub do wysięgnika. Możliwość regulacji: Na wysięgniku o średnicach Ø 32 - 60 mm – regulacja w zakresie -15 do + 10 ze stopniem 5°, lub w mniejszym zakresie (np. -5 do +10 stopni), potwierdzona obliczeniami fotometrycznymi spełniającymi wymagania normatywne w danej sytuacji drogowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ o jaką wnosi Wykonawca.

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wyjaśnienia dotyczące treści SWZ udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://josephine.proebiz.com/pl/profile/gmina-teresin>.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści specyfikacji są dołączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia i stanowią jej integralną część.

GMINA TERESIN
96-515 Teresin, ul. Zielona 20
tel. (0-46) 861-36-15 do 17
NIP 837-16-95-43, REGON 750145532

Województwo Mazowieckie

Marek Oleciński