

Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o.
Stredisko projekcie Košice
Štúrová 27, BCK, blok A
040 01 Košice

VÁŠ LIST ZNAČKY / ZO DŇA NAŠA ZNAČKA VYBAVUJE / LINKA MIESTO ODOSLANIA / DŇA
02.12.2016 *2674* / 2016 KMEC / 055/6713 877 Košice / 06.12.2016

VEC: K Vášmu projektu v stupni: Vyjadrenie k existencii podzemných sietí verejného osvetlenia

ELTODO OSVETLENIE s.r.o. na základe Zmluvy o prevádzke, údržby a obnovy verejného osvetlenia mesta Považská Bystrica z 13.02.2014 Vám dáva k hore uvedenej dokumentácii stanovisko:

na stavbe: „**Rekonštrukcia cesty II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža**“

Vám oznamujeme, že s navrhovaným riešením projektu uvedenej stavby **súhlasíme** za splnenia nasledujúcich podmienok:

Ma Vami vyznačenom území sa **nachádzajú** podzemné vedenia a stožiare verejného osvetlenia.

1. Súčasný zariadenie verejného a slávnostného osvetlenia nesmie byť uvedenou stavbou poškodené ani inak dotknuté. Pri predčasnej demontáži VO je investor stavby povinný zaistiť a prevádzkovať náhradné osvetlenie, ktorého stupeň bude odpovedať funkčnej triede komunikácie. Po dobu prevádzania stavebnej činnosti nesmie byť zariadenie VO a SO oplotené a musí byť správcovi prístupné a ovládateľné 24 hodín denne. V priebehu realizácie stavby musí investor zaistiť ochranu súčasného verejného alebo slávnostného osvetlenia, ktoré sa nachádza v blízkosti stavby, hlavne káblov pred poškodením vozidlami alebo inou mechanizáciou. Pri poškodení káblov investor je povinný vymeniť celé kábové pole na vlastné náklady.

2. Za správnosť projektovej dokumentácie zodpovedá projektant. Všetky ďalšie zásahy do zariadení VO a SO spolu s preložkami a demontážami musia byť nami dopredu dojednané a odsúhlasené. Tieto práce budú hradené investorom stavby.
3. Pred realizáciou je investor stavby **povinný** si v spoločnosti ELTODO OSVETLENIE s.r.o. Košice **objednať** presné vytýčenie káblových rozvodov na danom úseku /kríženie so zemným vedením VO/ resp. realizácie stavby.
Kontakt na vytýčenie: František Šuraba – 0907 576 000
4. Pri stavbe rešpektujte STN 73 6005 Priestorové usporiadanie sietí technického vybavenia.
5. Investor stavby zaistí účasť technika spoločnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Košice pri odovzdaní staveniska dodávateľovi a zahájení prác najmenej 5 dní dopredu. Taktiež zaistí jeho účasť na kolaudačnom konaní.
6. Prípadné poškodenie alebo iný styk so súčasným zariadením VO a SO je nutné okamžite hlásiť na dispečing VO, tel. 0800 175 660 s nepretržitou pohotovostnou službou. Opravy je nutné objednať u spoločnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice, tel.: 055/6713 877.
7. Prípadne odpojenie prevádzkovaného zariadenia VO prevedie dodávateľ za dozoru pracovníkov spoločnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Košice.
8. V ochrannom pásme káblov VO a SO je povolený iba ručný výkop bez použitia mechanizmov. Ochranné pásmo je jeden meter na každú stranu káblov.

9. Doba platnosti tohto vyjadrenia je jeden rok.

10. Platnosť tohto vyjadrenia začína dňom zaplatenia poplatku spoločnosti ELTODO OSVETLENIE s.r.o. za poskytovanie a spracovanie predmetného vyjadrenia. Každé ďalšie vyjadrenie k predmetnej stavbe sa už nespoplatňuje.

S pozdravom

Miroslav Kmec
Regionálny manažér

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
Rampová 5, 040 01 Košice
IČO: 36 170 151
IČ DPH: SK2020056566
-2-

Príloha:

Na vedomie: Ing. Ladislav Tamáši, poverený zástupca MsÚ pre verejné osvetlenie.

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
Rampová 5, 040 01 Košice
Tel.: + 421 55 6 713 384, www.elvo.sk, info@osvetlenie.eltodo.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro vložka 9020/V
IČO: 36 170 151, IČ DPH: SK2020056566
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Bratislava, IBAN: SK897500000000025909763)

Verzia 2