



SO 014 Most Nové Mesto n.V – Myjava v km 17,695 22

POZDĹŽNY REZ B-B M 1:50



MYJAVA



PÔDORYS M 1:100



PRIEČNY REZ A-A (s pohľadom na oporu 1) M 1:50



Obr.1 – Pohľad



Obr.2 – Pohľad na nosnú konštrukciu



STRUČNÝ POPIS EXISTUJÚCEHO STAVU MOSTNÉHO OBJEKTU A NAVRHOVANÝCH OPATRENÍ

Poškodené betónové rímky, nevyhovujúce parametre oceľového zábradlia, mierne poškodený povrch betonových rím, zatekajúca mostná doska, trhliny medzi nosníkmi, odhalená a skorodovaná výstuž zatečené opory, nefunkčná izolácia spodnej stavby a nosnej konštrukcie, zanesenie revízného schodiska
Odstránenie mostných rím a vybudovanie nových s vyhovujúcou výškou, odstránenie oceľového zábradlia a osadenie nového s vyhovujúcimi bezpečnostnými parametrami, výmena vodorovnej izolácie mostovky a rubu opory, vyčistenie koryta vodného toku pod mostom a v jeho tesnej blízkosti, oprava revízneho schodiska, otryskanie a reprofiliácia viditeľných povrchov mosta, spodnej stavby a nosníkov, osadenie matrice s rokom rekonštrukcie, úprava a doplnenie odlaždenia pod mostom

POZNÁMKA:


Most bol skreslený na základe geodetického zamerania, fotodokumentácie, obliadky a podkladov z mostného listu

POUŽITÝ MATERIÁL	
PODKLADNÝ BETÓN POD DLAŽBU	C 20/25 X0 (SK)-Cl1,0-Dmax22-S3
SCHODISKO	C 30/37 XC2, XD1, XF2 (SK)-Cl 0,4-Dmax22-S3
RÍMSY	C 35/45 XC4, XD3, XF4 (SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3
BETONÁRSKA OCEĽ	B 500 B

OZNAČENIE BETÓNOV JE V ZMYSLE STN EN 206-1

SÚVISIACE OBJEKTY STAVBY

101-00 REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIE ÚSEK NOVÉ MESTO N.V – MYJAVA



I.2

VYPRACOVAL: Ing. ROMAN KÖNIG	HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. ĽUBOSLAV NAGY	ZHOTVITEĽ: AMBERG ENGINEERING
ZOD. PROJEKTANT: Ing. ROMAN KÖNIG	TECH. KONTROLA: Ing. MARTIN ČIŽ	Somotického 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefón: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.sk
OBJEDNÁVATEĽ: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín		
KRAJ: TREŇCIANSKÝ KRAJ	OKRES: MYJAVA, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
STAVBA: PROJEKT REKONŠTRUKCIA CESTY č. II/581 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – MYJAVA	ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2016/175/01	
STAVEBNÝ OBJEKT: SO 014 MOST NOVÉ MESTO N.V – MYJAVA V KM 17,695 22	STUPEŇ: DSP	
PRÍLOHA: DIAGNOSTIKA MOSTOV	DÁTUM: 10/2016	
	FORMÁT: MIERKA:	
	ČÍSLO PRÍLOHY: 3	SÚPRAVA: