



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Všetkým záujemcom

Vaše číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/☎ Bratislava
7965/2022/DEN/004 Mgr. Peter Jombík 10.08.2022
+421 907 734 462

V e c :

Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch IV

Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie, doručeného prostredníctvom JOSEPHINE v zadávaní podlimitnej zákazky pod názvom „**Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ**“ vyhlásenej uverejnením Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 160/2022, pod zn. 32722 - WYP, zo dňa 18.07.2022 (ďalej len „výzva“), verejný obstarávateľ v zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje nasledovné vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch:

doručené dňa 03.08.2022 10:04:50

Otázka č. 21:

„1. Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie a úpravu množstva položiek „Robový ventil DN15“ vo výkaze výmer ZTI - zdravotníka. V projektovej dokumentácii je viac kusov ako je uvedené vo výkaze výmer.“

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 21:

Východiskový podklad je projektová dokumentácia. Chýbajúce položky odporúčame doplniť ako „podpoložky“ do VV a v rámci poznámky/komentára k predmetnej položke je potom potrebné doplniť vysvetlenie.

Otázka č. 22:

„2. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie informácií k položke „Drez kuchynský (okrem dodávky gastrotechnológie)“ vo výkaze výmer zdravotníka. O aký druh drezu sa jedná, bližšiu špecifikáciu (rozmery, tvar a pod.).“

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 22:

Bližšia špecifikácia bude v projekte interiéru. Drez (nerezový) bude súčasťou nábytkového prvku, bude montovaný pod pracovnú dosku do modulu 600x600mm.

Otázka č. 23:

„3. Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie a úpravu množstva položiek „Odpadová súprava pre umývadlo SANELA SLUN 50E DN50“ vo výkaze výmer ZTI – zdravotníka, nakoľko je v projektovej dokumentácii umývadiel SANELA SLUN väčšie množstvo.“

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 23:

Prednosť má projekt, chýbajúce položky odporúčame doplniť ako „podpoložky“ do VV a v rámci poznámky/komentára k predmetnej položke je potom potrebné doplniť vysvetlenie (odpadová súprava DN50 pre SLUN83ET 4ks; odpadová súprava DN50 pre SLUN50ET 7 ks).

Otázka č. 24:

„4. Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie a úpravu množstva položiek „Podomietková zápachová uzávierka HL138“, „Podlahový vpust HL310NPR“ a „Mechanická zápachová uzávierka HL06063E“ – vo výkaze výmer zdravotníka. V projektovej dokumentácii je viac kusov ako je uvedené vo výkaze výmer.“

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 24:

Prednosť má projekt, chýbajúce položky odporúčame doplniť ako „podpoložky“ do VV a v rámci poznámky/komentára k predmetnej položke je potom potrebné doplniť vysvetlenie.

Otázka č. 25:

„5. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položiek do výkazu výmer zdravotníka :
- kanalizačného potrubia na odvod kondenzátu (na 2.,3. a 4.NP)
- ukončenie potrubia - HL 905 podľa projektovej dokumentácie.“

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 25:

Odpoveď rozdeľujeme nasledovne:

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položiek do výkazu výmer zdravotníka :

Prednosť má projekt, chýbajúce položky odporúčame doplniť ako „podpoložky“ do VV a v rámci poznámky/komentára k predmetnej položke je potom potrebné doplniť vysvetlenie.

- kanalizačné potrubie na odvod kondenzátu (na 2.,3. a 4.NP)

– flexo potrubia PP na odvod kondenzátu z nástenných klimatizačných zariadení 22m

- ukončenie potrubia - HL 905 podľa projektovej dokumentácie

– 4 ks zmontovaný na kanalizačné potrubie po posledný zariadení v m.č. 1.03; 1.24; 2.04; 3.04

Otázka č. 26:

„6. Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie a doplnenie položiek – poklop pre vodomernú šachtu, Prechody PE – oceľ (závit) V časti E2 SO 04 Napojenie objektu na upravený areálový rozvod vody, nakoľko sa to vo výkazu výmer nie je vyšpecifikované.“

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 26:

Poklop na vodomernú šachtu je súčasťou dodávky VŠ, požiadavky sú nasledovné : min. rozmery 600x600mm, liatinový alt. oceľový, alt. kompozitový s min. triedou zaťaženia D400.

Bod napojenia na jestvujúci areálový rozvod bol stanovený v PD, spôsob napojenia sa určí na mieste po zistení technických charakteristík (po vykopaní jestv. vedenia).

Otázka č. 27:

„7. Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie a úpravu množstva položiek „Vypúšťací ventil“ vo výkazu výmer E2 SO 04 Napojenie objektu na upravený areálový rozvod vody. V projektovej dokumentácii je viac kusov ako je uvedené vo výkazu výmer.“

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 27:

Prednosť má projekt, chýbajúce položky odporúčame doplniť ako „podpoložky“ do VV a v rámci poznámky/komentára k predmetnej položke je potom potrebné doplniť vysvetlenie (vypúšťací ventil 2 ks).

Otázka č. 28:

„8. Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie a úpravu položky č.5 vo výkazu výmer objektu E4 SO 06 Napojenie objektovej kanalizácie a lapača tuku na upravený areálový rozvod kanalizácie. Malo by sa jednáť o šachtu č.4, ale vo výkazu výmer je uvedená šachta č.3. Položka č.4 a č.5 vo výkazu výmer sú totožné – uvedené dvakrát. Zároveň táto šachta ma podľa PD blbku nivelety 3,7m.“

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 28:

V prílohe je výkaz RŠ podľa výrobcu.

Otázka č. 29:

„9. Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie a úpravu množstva položiek „TĚSNĚNÍ 1000 K ŠACHT. ROUŘE vo výkazu výmer objektu E5 SO 07 Napojenie dažďovej kanalizácie a retenčnej nádrže na upravený areálový rozvod dažďovej kanalizácie. Podľa zloženia šacht sa má použiť viac kusov ako je uvedené vo výkaze výmer.“

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 29:

Tesnenie je v poriadku (viď. výkaz RŠ).

Otázka č. 30:

„10. Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie a úpravu množstva položiek „Montáž potrubných rozvodov PVC DN200“ vo výkazu výmer objektu E5 SO 07 Napojenie dažďovej kanalizácie a retenčnej nádrže na upravený areálový rozvod dažďovej kanalizácie. Výmera dodávky potrubia je vyššia ako jej samotná montáž.“

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 30:

Vo výmere dodávky potrubie sú započítané aj tvarovky, preto je vyššia.

Otázka č. 31:

„11. Chceme sa informovať či pri realizácii vonkajšej zdravotechniky sa počítalo aj s búracími prácami prílabných spevnených plôch. Ak áno, chceme sa informovať, v ktorom objekte z výkazu výmer sa s týmito prácami uvažovalo.“

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 31:

Búranie, sekanie a zásah do jestvujúcich areálových konštrukcií je potrebné započítať do "montážnych a výkopových položiek".

Otázka č. 32:

„12. Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie a úpravu množstva položiek „Odpadová súprava pre umývadlo SANELA SLUN 50E DN50“ vo výkazu výmer ZTI - zdravotechnika. Ich množstvo určené pre Umývadlo nerezové (dvojdielne-učebne) napr. SANELA SLUN 50E vr. batérií nie je zhodné.“

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 32:

Prednosť má projekt, chýbajúce položky odporúčame doplniť ako „podpoložky“ do VV a v rámci poznámky/komentára k predmetnej položke je potom potrebné doplniť vysvetlenie.

(Pri uvedených typoch umývadiel je jeden bod napojenia DN50 -1ks odpadovej súpravy- a viac batérií, napr. pri SLUN50E 2 ks, pri SLUN 83E 5ks, počet U SLUN 83 ET 4 ks, počet U SLUN 50 ET 7 ks).

Otázka č. 33:

1. Žiadame verejného obstarávateľa preverenie a úpravu množstva položiek

- „ŠTVORHRANNÝ OBLÚK LBR 800x50“

- „PRECHOD OSOVÝ RCL 280/160“

- „ OBLÚK SEGMENTOVÝ BF 125 90°“

- „JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA TCP 100/100“

vo výkazu výmer VZT – Vzduchotechnika. V projektovej dokumentácii je viac kusov ako je uvedené vo výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 33:

Odpoveď rozdeľujeme nasledovne:

- „ŠTVORHRANNÝ OBLÚK LBR 800x50“ štvorhranný oblúk LBR 800x500 **2 ks**

- „PRECHOD OSOVÝ RCL 280/160“ **2 ks**

- „ OBLÚK SEGMENTOVÝ BF 125 90°“ **7 ks**

- „JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA TCP 100/100“ **9 ks**

vo výkazu výmer VZT – Vzduchotechnika. V projektovej dokumentácii je viac kusov ako je uvedené vo výkazu výmer.

Prednosť má projekt, chýbajúce položky odporúčame doplniť ako „podpoložky“ do VV a v rámci poznámky/komentára k predmetnej položke je potom potrebné doplniť vysvetlenie.

Otázka č. 34:

2. Žiadame verejného obstarávateľa preverenie a doplnenie položiek:

- „ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 400x250“

- „ŠTVORHRANNÁ JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA LTTR 800x650-800x650“

- „ŠTVORHRANNÁ JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA LTTR 800x500-800x500“

Dané potrubie tvarovky sa v projektovej dokumentácii nachádzajú, ale vo výkazu výmer – vzduchotechnika vyšpecifikované nie sú.

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 34:

Odpoveď rozdeľujeme nasledovne:

- „ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE 400x250“ **4 m**

- „ŠTVORHRANNÁ JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA LTTR 800x650-800x650“ **1ks**

- „ŠTVORHRANNÁ JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA LTTR 800x500-800x500“ **1ks**

Dané potrubie tvarovky sa v projektovej dokumentácii nachádzajú, ale vo výkazu výmer – vzduchotechnika vyšpecifikované nie sú.

Prednosť má projekt, chýbajúce položky odporúčame doplniť ako „podpoložky“ do VV a v rámci poznámky/komentára k predmetnej položke je potom potrebné doplniť vysvetlenie.

doručené dňa 05.08.2022 09:22:46

Otázka č. 33:

„1. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či je možné rozdeliť navrhované prefabrikované schodisko(schodiskové stupne + medzipodesty) kvôli technologickým postupom na monolitické medzipodesty a prefabrikované schodiskové stupne.“

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 33:

Áno, je to možné za podmienky autora projektu, ktorou je dodržať architektúru projektu (tvar) a kvalitu povrchu (kvalita prefabrikovaného pohľadového betónu, ktorý bude totožný s povrchom prefabrikovaných stupňov) a táto úprava nijako nezasiahne do tvaru steny (prekladu nad oknom), odkiaľ bude nutné medzipodestu vykonzolovať.

doručené dňa 10.08.2022 10:10:04

Otázka č. 34:

„pýtame sa verejného obstarávateľa, či bude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk, keďže bola podaná a vybavená žiadosť o nápravu a predložený upravený návrh Zmluvy o dielo?“

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 34:

Áno, viď nasledovne.

Verejný obstarávateľ na základe hore uvedeného uplatní novú lehotu na predkladanie ponúk a **predlžuje lehoty** uvedené vo **výzve** nasledovne:

1. ODDIEL IV: POSTUP:

namiesto:

„IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum a čas: 12.08.2022 do 12:00“

má byť:

„IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum a čas: **16.08.2022 do 12:00“**

2. ODDIEL IV: POSTUP:

namiesto:

„IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: 12.08.2022 o 12:00“

má byť:

„IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: **16.08.2022 o 12:00“**

Verejný obstarávateľ k vyššie uvedenému oznamuje, že bezodkladne odošle do Vestníka verejného obstarávania aj príslušné korigendum výzvy. Verejný obstarávateľ predmetné vysvetlenie informácií bezodkladne oznámi všetkým záujemcom a zverejní na profile verejného obstarávateľa zriadenom Úradom pre verejnú obstarávanie.

S pozdravom

v.i.

Mgr. Peter Jombík

Oddelenie dopravy, európskych fondov a
verejného obstarávania