



MESTO NEMŠOVÁ
MESTSKÝ ÚRAD
ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa
25.08.2022, 26.08.2022

Naša značka
VO 795/2022

Vybavuje/linka
JUDr. Mrázová
0905/834056

Dátum
26.8.2022

VEC

Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie

V dňoch 25.08.2022 a 26.08.2022 boli verejnému obstarávateľovi od záujemcov prostredníctvom systému Josephine doručené žiadosti o vysvetlenie podkladov a inej dokumentácie k podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania v mesiaci august 2022):

„Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nemšová (výmena a doplnenie svietidiel)“
vyhlásenej Mestom Nemšová, ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 00311812.

Otázky zneli:

Žiadosť z 25.08.2022:

Otázka:

Základná tepelná ochrana vo svietidle má byť obyčajná sklenená alebo keramická poistka?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku:

Vo svietidle musí byť keramická skratová poistka.

Vysvetlenie:

Sklenená poistka slúži len na ochranu proti skratu a nemá skratovú pevnosť. Pri prerušení okruhu môže „vybuchnúť“ a spôsobiť poškodenie svietidla.

Keramická poistka má skratovú silu, ktorá je na nej aj napísaná napr.: 6kA, čo znamená, že bez fyzického poškodenia odolá sile skratu 6kA a nepoškodí svietidlo.

Žiadosť z 26.08.2022:

Opis údajov č. 1

Verejný obstarávateľ vo svojej odpovedi na otázku uchádzača č. 4.1 uvádza, že v prípade ponúknutia svietidla s možnosťou montáže na vrchol oceľového stožiaru nie je nutné použiť daný vyložník.

Otázka č. 1.1

Ak uchádzač má k dispozícii svietidlo, ktorého montáž je možná priamo na stožiar s priemerom 60 mm bez nutnosti použitia vyložníka, môže uchádzač oceniť túto položku vo výkaze výmer hodnotou 0€ (nula eur)?

telefón:
032/6509611

fax:
032/6598427

e-mail:
sekretariatprimatora@nemsova.sk

bankové spojenie:
25124202/0200

IČO:
00311812

internet:
w.w.w.nemsova.sk

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku:

Áno v takom prípade môže uchádzač túto položku oceniť ako nulovú položku, keďže vyložník nahrádza samotná konštrukcia svietidla daného uchádzača.

Zohľadnite pri vypracovávaní Vašej ponuky vyššie uvedené skutočnosti.

II.

Verejný obstarávateľ konštatuje, že o vysvetlenia bolo požiadané včas a zároveň uvádza, že odpoveď nepredstavuje podstatnú zmenu (podmienky účasti sa nemenia, nemení sa ani text návrhu zmluvy a nemení sa ani výkaz-výmer) a z tohto dôvodu nie je potrebné **predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.**

S pozdravom

.....
JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta Nemšová