



# LEGENDA :

- SVETIDLO ŽIARÍKOVÉ PODLAHOVÉ, typ: TBS 320/414 C6 4xTL5-14W/830, IP20, PHILIPS  
resp. podľa výberu investora
- SVETIDLO ŽIARÍKOVÉ STROPNÉ, typ: TCS 165 4xTL5-14W HFP L1, IP20, PHILIPS  
resp. podľa výberu investora
- SVETIDLO STROPNÉ, typ: FWG200 2xPL-C2P18W/830, IP66, PHILIPS  
resp. podľa výberu investora
- SVETIDLO STROPNÉ, typ: FWG200 2xPL-C2P18W/830, IP66, PHILIPS  
resp. podľa výberu investora
- SVETIDLO DAWLING STROPNÉ, typ: FBS1200 2xPL-C2P26W/830, IP44, PHILIPS  
resp. podľa výberu investora
- SVETIDLO DAWLING STROPNÉ, typ: FBS 120L 2xPL-C2P26W/830, IP20, PHILIPS  
resp. podľa výberu investora
- SVETIDLO DAWLING STROPNÉ, typ: FBS 120L 1xPL-C2P26W/830, IP20, PHILIPS  
resp. podľa výberu investora
- SVETIDLO NÁSTENNÉ, typ: FWG200 2xPL-C2P18W/830, IP66, PHILIPS  
resp. podľa výberu investora
- SVETIDLO STROPNÉ, typ: TCW 060 2xTL-5 - 35W HF, IP65, PHILIPS  
resp. podľa výberu investora
- SVETIDLO STROPNÉ, typ: TCW 060 1xTL-5 - 35W HF, IP65, PHILIPS  
resp. podľa výberu investora
- SVETIDLO NÚDZOVÉHO OSVETLENIA S AKUMULÁTOROM A PIKTOGRAMOM,  
typ: EMERGENCY 2754, 1x T8 8 W, IP40, (OMS)
- SVETIDLA STROPNÉ, ŽIARÍKOVÉ, svetidlá sú súčasťou vetracieho stropu TTV
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A, 230V, typ: 1
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ SÉRIOVÝ, 10A, 230V, typ: 5
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ STREDNÝ, 10A, 230V, typ: 6
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ KRÍŽOVÝ, 10A, 230V, typ: 7
- ŽASUJKA JEDNOFÁZOVÁ, 16A, 230V, typ: 5518A-A23498 + 3901A-B108, IP20, ABB
- ŽASUJKA JEDNOFÁZOVÁ, DVOJNÁSOBNÁ, 16A, 230V, typ: 5512A-C0257B, IP20, ABB
- ŽASUJKA JEDNOFÁZOVÁ, S VIEČKOM, 16A, 230V, typ: 5518A-A23998, IP20, ABB- TANGO
- ŽASUJKA JEDNOFÁZOVÁ, S VIEČKOM, 16A, 230V, typ: 5518A-29998, IP44, ABB- TANGO
- POŠTOVÁ SKRINKA, typ: SR2 1 - 2402 VVVV 02 P3 IP2X
- SVETELNÝ KABLOVÝ ROZVOD, typ: CYKY-J 3x1,5 mm2, CYKY-J 4x1,5 mm2, CYKY-O 3x1,5 mm2,
- JEDNOFÁZOVÝ ŽASUVKOVÝ KABLOVÝ ROZVOD, typ: CYKY 30x2,5 mm2,
- VENTILATOR, typ: DX 2007, 9 x 34W
- VENTILATOR, typ: DX 4007, 4 x 78W

# POZNÁMKA :

- MESTNÉ DOPLNKOVÉ POBPÁJANIE CYY 4 mm2 (2x1,28)

ŽASUJKY A VYPÍNAČE V EXTERIERE MUSIA BYŤ UMIESŤENÉ DO VÝŠKY 1 300 mm.  
ŽASUJKY A VYPÍNAČE V ZVNIĽE STN 33 2000-2-701 MÍN. 600 mm OD SPRACHY A MIENE  
VIEŠTYM SMEROM A MÍN. 200 mm OD UPOVYDIA A OREŠU A SÚ VO VÝŠKE ASPOŇ 1  
200 mm NAD PODLAHOU MOŽU SA UMIESŤIŤ TESNE PRI HRANICI UPAVIEHO  
PRIESTORU.

SIET: 3NPE, AC, 50Hz, 400 / 230 V, TN - C - S

- OCHRANA PRED ZASAHOHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNYCH PODMIENKACH ( základná ochrana ):  
/Ochrana pred priamym dotykom / d. 411.2:  
A.1 - IZOLOVANÍM ŽVÝCH ČASTÍ  
A.2 - ZÁBRANOU ALEBO KRYTÍM  
2: OCHRANA PRED ZASAHOHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PODMIENKACH PORUCHY  
/Ochrana pred nepriamym dotykom / d. 411.3:  
411.4 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI - TN  
3: DOPLŇOVÁ OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM d. 415  
415.1 - PRUĐOVÝ CHRÁNIČ

STN 33 2000-4-41: 2007

PÁRE I :

Zodp. projektant: ING. JÁN KUNDRÁT		ING. JÁN KUNDRÁT	
Výpracoval a kreslil: ING. JÁN KUNDRÁT		PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ AUTORIZOVANÝ ADŽNÍER U. SAMA CZABÁNA č. 4 048 01 ROZŇAANA	
Okres: ROZŇAANA		OÚ. PLEŠÍVEC	
INVESTOR:		PSYCHIATRICKÁ LIEČEBNÁ SAMUELA BLUMA V PLEŠVICI	
STAVBA:		PRESTAVBA CENTRÁLNEJ KOTOLNE PSYCHIATRICKÉJ LIEČEBNE SAMUELA BLUMA NA POLYFUNKČNÝ OBJEKT	
DRUH VYKŇ :		ELEKTROINŠTALÁCIA - PRIZEMIE	
		Formát: 8 x A4	
		Účel: PpSP	
		Dátum: IX. 2015	
		Arch.číslo: JK-665-215	
		Mierka: 1 : 50	Čís.výkř: E-02.