


LEGENDA MIESTNOSTI

NČ	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA M <sup>2</sup>
101	RAMPA	23,00
102	KRYTÝ VSTUP	7,67
103	ZÁDVERIE	8,25
104	ČAKÁREŇ	24,16
105	RECEPCIA	7,16
106	ŠATŇA PERSONÁL	6,05
107	WC PACIENTI IMOBILNÍ	3,68
108	UPRATOVAČKA	3,11
109	POPISOVNÁ	10,94
110	BOX 1	2,72
111	BOX 2	2,04
112	DENNÁ MIESTNOSŤ PERSONÁLU	14,24
113	CHODBA	3,73
114	HYGIENA PERSONÁL	2,80
115	ARCHÍV, SKLAD, PACS	7,19
116	CHODBA	2,66
117	SKLAD	2,24
118	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	13,49
119	MR VYŠETROVNÁ	32,38
120	OVLÁDAČ	37,86
121	CHODBA	15,62
122	WC	2,34
123	MIESTNOSŤ PRE UPRATOVAČKY	6,07

Poznámky:

- ... + - Volný spoj pre štvorhranné potrubie (V.P.)
- ... + - Dĺžková úprava Spiro potrubia
- Potrubie uchytiť do stien a do stropu po cca 3-4m
- Potrubie a tlmiace vložky vodivo prepojiť, potrubie napájajúce sa cez tlmiace vložky podprieť
- Kontakty, závesy a podpory vyhotoviť pri montáži z dodaného profilového materiálu
- Izolovať proti orosovaniu izoláciou hr.25 mm pre potrubie prívodu vzduchu do kabíny MR, skladu a technickej miestnosti - zar.č.1
- Potrubie núdzového vetrania - zar.č.3 protihlukovo izolovať izoláciou hr.25 mm od výstupu z kabíny MR po výfuk do vonkajšieho prostredia mimo ventilátora
- Izolovať tepelnou izoláciou do vonkajšieho prostredia (služi aj ako protihluková) prívodné a odvodné potrubie - zar.č.1
- SH - spodná hrana potrubia
- e1 - vonkajší vzduch
- e2 - privádzaný vzduch
- i1 - odvádzaný vzduch
- i2 - odpadný vzduch

SITUAČNÁ SCHEMA



Projektant:	Ing. Iveta Hlívková	Jozef NANÁŠI		
Kreslí:	Ing. Iveta Hlívková	Projekty vzduchotech.zariadení		
Zodp.proj.:	Ing. Jozef Nanáši	Kukučínova 23, Košice		
Investor:	FAKULTNÁ NEMOCNICA TREŇČÍN, LEGIONÁRSKA 28,		Počet A4:	8
	911 71 TREŇČÍN		Dátum:	08/2022
STAVBA:	STAVEBNÉ OPRAVY PRACOVISKA MAGNETICKEJ REZONANCIE		Stupeň:	P
	FN TREŇČÍN, LEGIONÁRSKA 28, TREŇČÍN		Číslo zákazky:	755N-0
so:	01 – STAVEBNÉ ÚPRAVY MR			
ČASŤ:	VZDUCHOTECHNIKA			
OBSAH:			Mierka:	Číslo výkr.:
	Pôdorys I.NP		1:50	VZ-1