



- 1 REDUKCIA DN40/DN25 – 1 ks
- 2 GULOVÝ UZÁVER NA VODU IVAR EVOLUTION TYP FIV.80001100–DN25 – 3 ks
- 3 REDUKCIA DN25/DN15 – 3 ks
- 4 ROHOVÝ VENTIL SCHELL CONFORT–DN15/DN15 S PRÍPOUKOU NA HADICU – 2 ks
- 5 TLAKOMER UKAZOVACÍ 100, ROZSAH 0 až 1.0 MPa – 2 ks
- 6 ZP. KLAPKA IVAR EURA–SPRINT.CIM 30VA025–DN25 – 1 ks
- 7 NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE NA ODVOD KONDENZU–DODÁVKA ÚK
- 8 LIEVAK SO ZAPACHOVOU UZAVIERKOU TYP HL21–DN32 – 1 ks
- 9 KONZOLKA S OBJÍMKOU PRE JEDNO POTRUBIE–ZÁVESNÝ SYSTÉM HILTI – 5 ks
- 10 FILTER VISSMANN ERUPTION A25–2–DN25 – DODÁVKA ÚK
- 11 ÚPRAVA VODY VISSMANN AQUASET 500–N–DN25 – DODÁVKA ÚK

AUTOMAT NA UDRŽIAVANIE TLAKU, ODPLYŇOVANIE A DOPLŇOVANIE VODY
 V SYSTÉME-AGREGÁT FLANCOMAT MO S JEDNÝM ČERPADLOM A ZÁKLADNOU
 NÁDOBOU FLANCOMAT G 200 O OBJEME 200 l/0,6 MPa
 ZARIADENIA UK

LEGENDA

- EXISTUJÚCI ROZVOD SV DN40, NA KTORÝ SA NAPOJI NOVÉ POTRUBIE SV
POTRUBIE SV, RÚRY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ+IZOLÁCIA MREĽON HR. 9 mm
KANALIZAČNÉ ODPADOVÉ POTRUBIE PRE ODVOD KONDENZU, RÚRY PP-HT

VÝKAŽ-VÝMER-DEMONTÁŽ


DEMONTÁŽ POTRUBIA OCELOVÉHO DN25 – 4,0 m
DEMONTÁŽ POTRUBIA OCELOVÉHO DN40 – 6,0 m
DEMONTÁŽ UZATVÁRACÍCH ARMATÚR (GULOVÉ VENTILY, ZP. KLAPKY) – 10 ks

VÝKAZ – VÝMER – DODÁVKA

POTRUBIE SV, RÚRY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ DN15 – 1.5 m
 POTRUBIE SV, RÚRY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ DN25 – 7.0 m
 ZSOLÁCIA MIRELON HR. 9 mm – 8.5 m
 PŘEPOJENIE POTRUBIA, VSAZENIE ODOBOČKY DN25 – 1 ks



NAVROVANÉ ZARIADENIA KOTLONÉ A STROJOVNÉ MOŽU BYŤ NAHRADENÉ ZARIADENIAMÍ IDENTICKÝCH POŽIADAVIEK NA KVALITU, VÝKON A TECHNICKÉ PARAMETRE

MAZOV STAVBY : Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov Harmonia Strážske		DATUM : september 2015	
STAVEBNÝ OBJEKT :		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	
OBJEDNÁVATEL : Harmonia, Nám. A. Dubčeka 270, Strážske			
STUPEŇ PD : REALIZAČNÝ PROJEKT			
PROFESIA :	Miesto STAVBY: <i>Strážske</i>		
OBRNH :	Pôdorys 1PP – KOTOLŇA, POHLADY		
<div style="text-align: center;">  <p>IDS KOŠICE, s.r.o. inžiniersko-dodávateľská služba Pri hati 1 040 01 Košice</p> </div>		VEDÚCI INŽINIER PROJEKTU : Ing. Pavol Berinšter	
		FORMÁT : 4x44	
		MIERKA : 1:50	
		ČÍSLO ZAKÁZKY :	
		IDS-013/2015	
		ČÍSLO VÝKRESU :	
		IDS-013/2015 /I/71	
tel.: +4421 (55) 63 201 55 fax: +4421 (55) 63 201 55 e-mail: berinstert@idsk.sk			