

- LEGENDA:
- ZEMNIAČI PÁSIK ZÁKLADOVÝ  
FeZn 30/4 – 95m
  - SPOLU ZREALIZOVANÝ ZVÁROM  
A UTESENÝ ASFALTOVOU  
ZÁLEPKOU PROTI KORÓZI.
  - VODIČ FeZn Ø10


VŠETKY BLESKOZVODY A UZEMNENIA TECHNOLOGICKÝCH ČASTÍ  
PREPOJIŤ SPOLOČNÝM ZEMNIAČIM PÁSIKOM FeZn 30x4mm

±0,000 = 124,90


**BETÓN ZÁKLADOV**  
**STN EN 206-1-C16/20-XC2,XA1(SK)-S3**

**POZNÁMKA:**

- PO UKONČENÍ VÝKOPOVÝCH PRÁČ POSUŤ ZÁKLADOVÝ ŠKARU ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM – STATIKOM
- PRED ZÁČATÍM BETONÁŽE ZÁKLADOV JE POTREBNÉ VYTVORIŤ PRESTUPY PRE PRECHOD POTRUBÍ – POZRI PROFESIE (ZDRAVOTECH. A ĎALŠI STUPEŇ PO)
- PRED ZABETOŇOVANÍM PODKL. BET. JE POTREBNÉ ULOŽIŤ LEŽNÉ ROZVODY KANALIZÁCIE – POZRI ZI
- PRED ZÁČATÍM BETONÁŽE ZÁKLADOV JE POTREBNÉ POLOŽIŤ DO ZÁKLADOV ZEMNIAČI PÁSIK FeZn 30/4 – POZRI ELEKTRONŠTÁLACIU, UZEMNENIE



Navrhov:	AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám. 3165/5, Galanta 924 01	
Zodp. projektant:	Ing. Oto Tkačov, PhD.	
Zodp. projektant elektro :	Ing. Brázdiľílková	
Miesto:	Obec Hrubý Šúr	
Investor:	Obec Hrubý Šúr, Obú Hrubý Šúr č. 205, 903 01	
Objekt:	SO 5 - OBJEKT ODVODNENIA KALU	
Stavba:	Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr	
PROFESIA:	ELEKTRONŠTALÁČA	
Obsah:	ZÁKLADY – HLAVNÉ UZEMNENIE BUDOVY	

	<b>AXA Projekt s.r.o.</b> adresa: Mierové námestie 3165/5, Galanta tel.: +421(0)915 722 743 e-mail: axaprojekt@axaprojekt.sk web: http://axaprojekt.sk/
Formát:	2 A4
Dátum:	05/2020
Účel:	PS pre stav. pov.
Č. zákazky:	
Č. oprávnenia:	
Mierka:	Číslo výkresu: 1:100 E-3