



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Kancelária generálneho riaditeľa  
Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16  
tel.: +421/2/204 69 114, e-mail: [sekretariat@snm.sk](mailto:sekretariat@snm.sk), [www.snm.sk](http://www.snm.sk)

Všetkým záujemcom a uchádzačom

Váš list č. / zo dňa JOSEPHINE: 22.02.2023	Naše číslo SNM- /2023-100/ SNM-GR/ /2023-100	Vybavuje / linka PhDr. Mária Kuklicová, MBA +421 2 204 69 283 <a href="mailto:maria.kuklicova@snm.sk">maria.kuklicova@snm.sk</a>	Bratislava 24.02.2023
--	--	---	--------------------------

#### Vec: Vysvetlenie č. 5

Verejný obstarávateľ:	<b>Slovenské národné múzeum</b> generálne riaditeľstvo, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 16
Predmet zákazky:	<b>Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, II. etapa</b>
Číslo spisu:	SNM-SML-NDL-2022/6
Postup verejného obstarávania:	podľa § 66, ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	Zverejnené na ÚVO dňa <b>06. 02. 2023</b> č. <b>26/2023 značka 5031 –MSP</b> a v Ú.v. EÚ/S25 dňa <b>03.02.2023</b> číslo <b>2023/S 025-069495</b>

Dňa 22.02.2023 bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ na otázku bezodkladne odpovedá všetkým záujemcom a uchádzačom, ktorí si k dnešnému dňu stiahli súťažné podklady prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

**Otázka č. 1:**

Otázka č. 1:

Na rôznych miestach výkazov výmer sú nulové položky, resp. položku bez uvedenia množstva.

Opraviť verejný obstarávateľ tieto položky? Ak nie, akým spôsobom ich máme oceniť, či vyplniť?

Napríklad:

SO.02-EL

34	M	Pol24	I-Trubka pevná d25- stredné mech. Zataženie	m	0,000
36	M	Pol26	I-Trubka pevná d40- stredné mech. Zataženie	m	0,000
38	M	Pol28	I-Trubka pevná d63- stredné mech. Zataženie	m	0,000
47	M	Pol207	Pomocná nosná konštrukcia pre svietidlá - pozri Svietidlá - materiál	ks	0,000
108	K	46020024X	Hĺbenie káblovej ryhy 50, 65 cm širokej a 60 cm hlbkej + piesk.lôžko + zásyp ryhy- v rámci SO.09	m	0,000

SO.02.RV

18	M	Pol126	1-pólový istič 10A/B Icn=10kA	ks	0,000
19	M	FV2	Zvodíč prepätia - SPD typ 1+2/1+1; 12,5 kA(10/350)+25 kA(10/350), 60 kA (8/20), T1+T2, vyberateľný modul varistora	ks	0,000

**Odpoveď č. 1:**

Vzhľadom k tomu, že časť prác v zmysle PD už bola zrealizovaná sú predmetné položky uvedené ako nulové (z dôvodu, aby nedošlo k namietkam, že chýbajú v rozpočte). Tieto položky nebudú oceňované, bude uvedená nulová hodnota.

S pozdravom

Mgr. Branislav Panis  
generálny riaditeľ SNM