

Vysvetlenie súťažných podkladov č. I. (#329887):

Otázka č. 1

Dobrý deň,

žiadame Vás o doplnenie súťažných podkladov o projekt vzduchotechniky s doplnením technických parametrov pre ventilátor a klima jednotky s rekuperáciou tepla.

S pozdravom

Odpoveď č. 1

V projektovej dokumentácii časti „Elektroinštalácia“ sú vyznačené Klimajednotky – polohy osadenia zariadený.

Klimajednotky sú uvažované 3,5 kW.

Ventilátor má mať prietok vzduchu min. 20 m³/h - max. 120 m³/h.

Spôsob napojenia zariadení je závislý od konkrétneho výrobcu zariadenia.