

LEGENDA MIESTNOSTI

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA MIESTNOSTI [m ²]	OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA MIESTNOSTI [m ²]
2.01	SCHODISKO	12,96	2.15	VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH	29,05
2.02	CHODBA	8,84	2.16	VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH	15,54
2.03	DENNÁ MIESTNOSŤ	15,36	2.17	PRIPRÁVOVNÁ VŠEOBECNEJ AMB. PRE DOSPELÝCH	14,09
2.04	PRIPRÁVOVNÁ GYNEKOLOGICKEJ AMBULANCIE	14,68	2.18	WC PERSONÁL	2,78
2.05	GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA	15,33	2.19	DENNÁ MIESTNOSŤ	7,50
2.06	-	-	2.20	PREDSIEŇ	1,68
2.07	CHODBA / ČAKÁREŇ	28,91	2.21	PREDSIEŇ A WC MUŽI	6,7
2.08	UNIVERZÁLNA AMBULANCIA	15,77	2.22	PREDSIEŇ A WC ŽENY	3,25
2.09	PRIPRÁVOVNÁ UNIVERZÁLNEJ AMBULANCIE	15,33	2.23	CHODBA / ČAKÁREŇ	24,30
2.10	-	-	2.24	CHODBA	13,13
2.11	DENNÁ MIESTNOSŤ	20,50	2.25	LOGGIA	3,00
2.12	PREDSIEŇ + WC PERSONÁL	5,77	2.26	BALKÓN	2,13
2.13	KONZILÁRNA MIESTNOSŤ	18,48	2.27	BALKÓN	2,13
2.14	PRIPRÁVOVNÁ VŠEOBECNEJ AMB. PRE DOSPELÝCH	14,38	2.28	VÝTAH	3,15

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY:





MATERIÁL VZDUCHOTECHNICKÝCH POTRUBÍ:

ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE VYROBENÉ PODLA PK 12 0403, TREDA TESNOSTI POTRUBIA B
KRUHOVÉ POTRUBIE TPV SPIRO

ULOŽENIE VZDUCHOTECHNICKÝCH POTRUBÍ:

VZT POTRUBIE KOTÍ DO STROPU V ROZTEČI MAX. 2m. ZÁVESY JE NUTNÉ REALIZOVAŤ Z POZINKOVANÝCH ELEMENTOV. KOTVENIE DO STROPU NA OCELOVÉ KOTVY. KVÔM ZAMEDZENIU PRENOSU VIBRÁCIÍ DO STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE MUSIA BYŤ ZÁVESY ULOŽENÉ PRUŽNE ČEZ PRÝŽOVÚ PODLOŽKU.


LEGENDA POPISOV NA VÝKRESE:

-  ODVOD VZDUCHU
-  VENTILÁTOR RADIALNY, NA STROPE
-  PRIEMER VZT POTRUBIA
-  MNOŽSTVO ODVÁDZANÉHO VZDUCHU V (m³/h)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NESLŪŽI NA REALIZÁCIU STAVBY!!!

REVÍZIA Č.:	DÁTUM:	OBSAH:	VYPRACOVAL:
1			
PEČATKA AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA:			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Richard Nagy, Ph.D.; Ing. Zdenka Budalová, Ph.D.	
VYPRACOVAL:		Ing. Zdenka Budalová, Ph.D.	
MIESTO STAVBY:		mesto Dobšiná, Nová 814, 049 25 Dobšiná kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1	
INVESTOR:		mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR	
NÁZOV STAVBY:		Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná	
STAVEBNÝ OBJEKT:		SO 01 - CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI (GIZS)	
NÁZOV VÝKRESU:		PÓDORYS 2.NP - NAVRHOVANÝ STAV	
STUPEŇ PD:		DSP - dok. pre stavebné povolenie	
Č.P.ARE:		DIEL: VZT MIERKA: 1:100 Č. VÝKRESU: 03	
ARCHIVNE Č.:		PD18009	
DÁTUM:		10/2018	
Júriová Ľubica 156641, 040 01 Košice IČO: 50686520 DIČ 1122549803			

SEVERA



POZNÁMKA:

- UMIESŤENIE ZARIADENIA A DISTRIBUČNÝCH PRVKOV RIEŠŤ V KOORDINÁCI S VÝKRESOM PODHLADOV
- KU VŠETKÝM ZARIADENIAM, REGULÁČNÝM KLAPKAM SO SERVOPOHONOM MUSI BYŤ ZABEZPEČENÝ PRÍSTUP (SERVIS, PORUCHA, VÝMENA ZARIADENIA) PROSTREDNÍCTVOM SERVISNÝCH OTVOROV ALEBO ČEZ ROZOBERATELNÝ PODHLAD

AKUSTICKÉ POŽIADAVKY:

- ŽIADNE ZARIADENIE A POTRUBIE SA NESMIE (NATUHO) DOTYKAŤ STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- VŠETKY ZARIADENIA A POTRUBNÉ ROZVODY BUDÚ PRUŽNE ULOŽENÉ A ZÁVESENÉ

UMIESTNENIE ZARIADENÍ A DISTRIBUČNÝCH PRVKOV RIEŠŤ V
KOORDINÁCI S VÝKRESOM PODHLADOV