PLASTOVÁ
ZAPUSTENÁ
ROZVODNICA
60 MODULOV

P

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napatie	500V
Menovitá frekvencia	50Hz
Menovitý prúd	25A
Skratová odolnosť	10kA
Stupeň krytia	IP40/20
Sposob upevnenia	na stenu
Prívodné vedenie	10mm2
Uzáver dverí	podľa STN 35 9754

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ELEKTROPROJEKT ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER 2380*A*5 ,A*2-3 POD KALVÁRIOU 8 ;373,855 01 TOPOĽČANY e-mail - elektroprojekt@gmail.com telefón 0903 945083	
ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ		
INVESTOR	Liaharenský podnik Nitra, a.s.			
MIESTO STAVBY	k.ú. KOVARCE			
ČASŤ	SO 101 REKONŠTRUKCIA ZDROJA TEPLA - KOTOLŇA 1		DÁTUM	03/2022
MODERNIZÁCIA ZDROJA TEPLA FARMA KOVARCE			FORMÁT	2 X A4
			STUPEŇ	STAVEBNÉ POVOLENIE
			MERKA	
ROZVÁDZAČ RmR			ČÍSLO VÝKRESU	E4/1





ROZVÁDZAČ RmR	E4/2