


- OVĽADACE VEDNIE DKÁBEL DPMXU 522, 2x0,35, TIENENÝ LSOH V LÍŠTE, NA "1" NOSNÍKOKCH-PRÍPOJENIE
DRIVEROV SVETIELDO PRIEBEŽNÝM PRESLUCOVANÍM
- OVĽADACE VEDNIE-KÁBEL FIP 4P, CAT 5E, TIENENÝ LSOH V LÍŠTE Z MASTER DO OVĽ.PANELU GATE4 V INP,
m.č.1.009, ŽÁZENIE RECEPTIE
- RADIACA JEDNOTKA DKÁBEL MASTER PRE TRÉNIN PLOCHU "B" PRI ROZVÁDZAČI RTS2.1
- SPLITER-PRÍPOJENIE KÁBELU MASTER DO OVĽADACE JEDNOTKY VEDNIE KÁBLU DPMXU 522, 2x0,35
- OVĽADACÍ PANEL GATE 4 V MESTNOSTI ŽÁZENIA RECEPTIE PRI JESTV.OVĽ.PANELU OVS-4, PRÍPOJENIE
KÁBLOM FIP 4P, CAT.5 Z JEDNOTKY MASTER
- KÁBEL N2XH 3x0,5-NAPÁJANIE PRE SPLITER DKÁBEL

ZAPNUTIE SVETIEL NA SIŤ ZOSTÁVA POVODNÉ ČEZ 4 STUPNE, OVLÁDANIE NA ROZVÁDZAČI RTS2.1 A NA OVLÁDAČEJ SKRINKE OVS-4B V MIESTNOSTI PRI RECEPCII NA 1NP. VOLBA REŽIMU PREVÁDZKY BUDE RIADIACIM SYSTÉMOM DMX S MOŽNOSŤOU NASTAVENIA ÚROVNE OSVETLENIA OD 0% DO 100% PRI PREVÁDZKE VŠETKÝCH SVETIEL.



AUTOR ZADANIA: ING. JOZEF MARKO, JM PROJEKT S.R.O.

TSB	TECHNICKÉ SIETE BRATISLAVA, a.s.
------------	----------------------------------

MODERNIZÁCIA OSVETLENIA
TRÉNINGOVÝCH HÁL ZŠ O. NEPELU
OSVETLENIE L'ADOVEJ PLOCHY HALY "B"
PÔDORYS 2.NP - SLABOPRŮD

TAVEBNÝ OBJEKT	'B'
ÁTUM	05/2023
IERKA	1:100
ÍSLO PRÍLOHY	02