



Sieť: 3 / N / PE, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C

OCHRANNÉ OPATRENIA:
 - SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2007
 požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom): čl. 411.2
 príloha A: A1 - základná izolácia živých častí
 A2- zábrany alebo kryty

požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom):
 systém TN - čl. 411.4

požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
 a ochranu pri poruche (pred nepriamym dotykom): čl. 412.2

REVÍZIA č.2

HLAV. INŽ. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	
	Ing. Ján Jurčovič Autorizovaný inžinier projektant	Ing. Ján Jurčovič		
MIESTO STAVBY: BRATISLAVA				
INVESTOR: DP BRATISLAVA				
AKCIA:	DIELŇA ÚDRŽBY AUTOBUSOV (LÚA) - 2. HALA - PRÍZEMIE ROZVODY NN PRE SKÚŠOBŇU BRZD			FORMÁT: 2x A4
				DÁTUM: 03. 2023
				ÚČEL: DRS
				ČÍSLO ZÁKAZKY:
				ARCH. ČÍSLO:
OBSAH:	SITUAČNÁ SCHÉMA			MIERKA: 1:250
				Č.VÝKRESU: 4