

Napäťová sústava: 3PEN, 400/230V, 50 Hz, AC, TN-C-S
1+NPE, 230/24 V, 50 Hz, AC, TN-S

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke podla STN 33 2000-4-41
- ochrana izoláciou živých častí
- ochrana zábranami a krytmi

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche podla STN 33 2000-4-41
- ochrana samočinným odpojením napájania
- hlavné pospájanie
- doplnkové pospojovanie

HLAVNÝ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. MICHAL KMEŤ	Ing. Stanislav Zdichavský	Ing. Milan Ruš	
INVESTOR: S.L.K. a.s. Turčianske Teplice			DÁTUM 07.2019
Využitie geotermálnej energie v objektoch Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, a.s.			STUPEŇ projekt
			FORMÁT 4 A4
			PROFESIA MaR
			MESTO Turčianske Teplice
OBJEKT: Veľká Fatra II			ULICA,ČÍSLO ul.SNP č. 519
NÁZOV VÝKRESU: Dispozícia zariadení MaR			M E-02