

**STAPRING<sup>®</sup> a.s.**

PIARISTICKA ULICA Č. 2, 949 24 NITRA, SLOVENSKO

OBJEDNÁVATEĽ : MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA 2, 812 72 BRATISLAVA

NÁZOV : **KR PZ NITRA, ŽELEZNIČIARSKA 2, AB II.  
- REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV**

**DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH A INŽINIERSKÝCH OBJEKTOV**

SADA:

9

DRUH PD : REALIZAČNÝ PROJEKT

DÁTUM : 03/2009

ZÁK.ČÍSLO : 08020/009

PROFESIA :

H			
---	--	--	--

**DOKLADY**

PEČIATKA A PODPIS:

## Zoznam vyjadrení

Názov stavby	: KR PZ Nitra, Železničiarska 2, AB II. -rekonštrukcia objektov
Miesto stavby	: Nitra
Katastrálne územie	: Nitra
Charakter stavby	: rekonštrukcia
Investor	: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Zástupca investora	: Správa nehnuteľného majetku a inv. výstavby, sekcie ekonomiky MV SR

### ZOZNAM VYJADRENÍ :

#### ODPOVEĎ NA PRIPOMIENKY

1. MINISTERSTVO VNÚTRA SR – SEKCIA EKONOMIKY – ODBOR SPRÁVY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU A INVESTIČNEJ VÝSTAVBY OD. STAV. PORIADKU 14.4.2009
2. MINISTERSTVO VNÚTRA SR – SEKCIA EKONOMIKY – ODBOR SPRÁVY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU A INVESTIČNEJ VÝSTAVBY OD. STAV. PORIADKU 14.4.2009
3. MINISTERSTVO VNÚTRA SR – SEKCIA EKONOMIKY – ODBOR SPRÁVY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU A INVESTIČNEJ VÝSTAVBY OD. INVESTIČNEJ VÝSTAVBY 15.4.2009
4. MINISTERSTVO VNÚTRA SR – SEKCIA EKONOMIKY – ODBOR SPRÁVY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU A INVESTIČNEJ VÝSTAVBY OD. STAV. PORIADKU - POŽIARNY DOZOR 15.4.2009
5. MV SR SEKCIA RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV, ODBOR RIADENIA SLUŽOBNÉHO POMERU. 4.5.2009
6. MV SR SEKCIA RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV, ODBOR ZDRAVOTNÍCTVA, REGIONÁLNY HYGIENIK 5.5.2009
7. V SR SEKCIA RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV, ODBOR RIADENIA SLUŽOBNÉHO POMERU. INŠP. PRÁCE PRE VZT TZ A PZ 4.5.2009
8. KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉ HO ZBORU V NITRE OD. OCHRANY OBJEKTOV 29.4.2009
9. KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉ HO ZBORU V NITRE ODBOR TELEKOMUNIKÁCIÍ A INFORMATIKY 27.4.2009
10. OÚ ŽP – PRÍRODY A KRAJINY ODBOR ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY A OCHRANY 17.4.2009
11. OÚ ŽP – PRÍRODY A KRAJINY ODBOR ŠTÁT. VODNEJ SPRÁVY A OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY 15.4.2009
12. OÚ ŽP ODBOR KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 20.4.2009-05-13
13. OÚ ŽP NITRA – ODBOR KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 29.4.2009
14. MÚ NITRA OD. KOMUNÁLNYCH ČINNOSTÍ A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 16.4.2009
15. MÚ NITRA ÚTVAR HLAVNÉHO ARCHITEKTA
16. ODBORNÉ STANOVISKO INŠPEKTORA PRÁCE J. DRLIČKU ODBORU RIADENIA SLUŽ. POMERU SRIZ MV SR 28.4.2009
17. TECHNICKÁ INŠPEKCIA 8.4.2009
18. ZÁPIS ZO ZÁVEREČNEJ RADY

## Odpoveď na pripomienky

Názov stavby	: KR PZ Nitra, Železničiarska 2, AB II. -rekonštrukcia objektov
Miesto stavby	: Nitra
Katastrálne územie	: Nitra
Charakter stavby	: rekonštrukcia
Investor	: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Zástupca investora	: Správa nehnuteľného majetku a inv.výstavby sektie ekonomiky MV SR

### ZOZNAM VYJADRENÍ A ODPOVEDE:

1. MINISTERSTVO VNÚTRA SR – SEKCIA EKONOMIKY – ODBOR SPRÁVY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU A INVESTIČNEJ VÝSTAVBY OD. STAV. PORIADKU 14.4.2009  
Odpoveď: Opravené v POV, v bode 4.4-str.9. Na str.17 sú doplnené odpady o výkopovú zeminu a súčasti el.zariadení.
2. MINISTERSTVO VNÚTRA SR – SEKCIA EKONOMIKY – ODBOR SPRÁVY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU A INVESTIČNEJ VÝSTAVBY OD. STAV. PORIADKU 14.4.2009
3. MINISTERSTVO VNÚTRA SR – SEKCIA EKONOMIKY – ODBOR SPRÁVY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU A INVESTIČNEJ VÝSTAVBY OD. INVESTIČNEJ VÝSTAVBY 15.4.2009
4. MINISTERSTVO VNÚTRA SR – SEKCIA EKONOMIKY – ODBOR SPRÁVY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU A INVESTIČNEJ VÝSTAVBY OD. STAV. PORIADKU - POŽIARNY DOZOR 15.4.2009
5. MV SR SEKCIA RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV, ODBOR RIADENIA SLUŽOBNÉHO POMERU. 4.5.2009  
Odpoveď: doplnené do proj.dokumentácie
6. MV SR SEKCIA RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV, ODBOR ZDRAVOTNÍCTVA, REGIONÁLNY HYGIENIK 5.5.2009  
Odpoveď: V existujúcich dverách do m.č.0.02 a 0.03 doplníme vetracie otvory 600/150 v spodnej a v hornej časti. V novonavrhovaných dverách do m.č.0.05 je vetracia mreža v spodnej časti a otvor v priečke vo výške 2200mm. V m.č.0.06 sú otváracie okná a vetranie je cez anglický dvorec s protidažďovou žaluziou.  
M.č.1.15 a 2.23-miestnosti na upratovanie, je vetranie zabezpečené miežkou nad dverami a odvod vzduchu je ventilátorom do vzduchovodu, ktorý je vyvedený na strechu.  
M.č.1.06 bude server a sklad
7. V SR SEKCIA RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV, ODBOR RIADENIA SLUŽOBNÉHO POMERU. INŠP. PRÁCE PRE VZT TZ A PZ 4.5.2009

Ad 1. V spracovanej projektovej dokumentácii je vetranie kotolne riešené prirodzeným spôsobom a na kotloch sú osadené pretlakové horáky.

Ad 2. Súčasťou dodávky telesa ohrievača TV je i požadovaný teplomer.

Ad 3. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového predkladá na posúdenie zhotoviteľ.

Ad 4. Pokiaľ je vetranie kotolne riešené prirodzeným spôsobom ( podľa STN 07 0703) musí vždy dochádzať k určitému ochladzovaniu všetkých zariadení umiestnených v priestore. Z energetického hľadiska je úspornejšie riešiť vetranie kotolne prirodzeným spôsobom ako núteným. Ohrievač TV je dostatočne tepelne izolovaný a vzhľadom na navrhnuté prúdenie vzduchu priestorom kotolne nebude výrazne ochladzovaný.

Ad.5 V realizačnom projekte vymeníme v SO-O2 Plynová prípojka výkres 01 a priložíme výkres 04-Detail chráničky na plynovod.

8. KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉ HO ZBORU V NITRE OD. OCHRANY OBJEKTOV 29.4.2009

Odpoveď: Dopracovali sme výkres E 11-Slaboprúdové rozvody 1.np

9. KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉ HO ZBORU V NITRE ODBOR TELEKOMUNIKÁCIÍ A INFORMATIKY 27.4.2009

Odpoveď: Investor nepožaduje pripojenie garáží na štrukturovanú sieť. V každej garáži je zásuvková skriňa.

10. OÚ ŽP – PRÍRODY A KRAJINY ODBOR ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY A OCHRANY 17.4.2009

11. OÚ ŽP – PRÍRODY A KRAJINY ODBOR ŠTÁT. VODNEJ SPRÁVY A OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY 15.4.2009

12. OÚ ŽP ODBOR KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 20.4.2009-05-13

13. OÚ ŽP NITRA – ODBOR KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 29.4.2009

14. MÚ NITRA OD. KOMUNÁLNYCH ČINNOSTÍ A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 16.4.2009

15. MÚ NITRA ÚTVAR HLAVNÉHO ARCHITEKTA

16. ODBORNÉ STANOVISKO INŠPEKTORA PRÁCE J. DRLIČKU ODBORU RIADENIA SLUŽ. POMERU SŤEZ MV SR 28.4.2009

Odpoveď: Do realizačného projektu je doplnená časť I-Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

17. TECHNICKÁ INŠPEKCIA 8.4.2009

Odpoveď: Doplnenú technickú správu s údajmi o spôsobe búrania prikladáme do RP.

Ad 4. .... „ sú uvedené neplatné právne predpisy z oblasti BOZP“.....

Stanovisko : Keďže v bodoch ad 1. 2. 3 . uvedené právne predpisy z oblasti BOZP uvádzam taktiež vo svojej Technickej správe a nebolo konkretizované, ktoré právne predpisy sú neplatné, považujem pripomienku za nekonkrétnu, všeobecnú a nepodstatnú v širších súvislostiach spracovanej projektovej dokumentácie.

Zapísala: ing. Alica Režná

dátum: 15.5.2009





MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
sekcia ekonomiky  
odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby  
oddelenie stavebného poriadku

Č. p.: SE – 110 – 20/OSNMIV – 2009

Bratislava 14.4.2009

Akcia: PD - Akcia „KR PZ Nitra, Železničarska 2, AB II. – rekonštrukcia objektu“ –  
stanovisko k PD

K predloženej PD mám nasledovné pripomienky:

**1. Doporučujem odstrániť rozpor** medzi technickou správou objektu SO – 03 -parkovisko, kde sa konštatuje, že **prebytočná výkopová zemina sa odvezie** na skládku a v PD v časti POV v bode 4.4./ Str.9 / Odvoz výkopovej zeminy - opačne, že **realizáciou nových zemných prác sa neuvažuje**.

**2. Doporučujem vznik** výkopovej zeminy a súčasti elektrických zariadení / napr. svietidlá / doplniť i do kategorizácie vzniknutého odpadu v časti POV na strane č.17.

**PS.:**

Je potrebné zabezpečiť vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k projektovej dokumentácii podľa § 16 ods.1 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch /OÚŽP Nitra – odbor odpadového hospodárstva/.

Je potrebné zabezpečiť súhlas orgánu ochrany ovzdušia v zmysle § 22 zákona č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia – malý zdroj znečistenia ovzdušia /kotelňa/–orgánom ochrany ovzdušia je obec - MsÚ Nitra.

Ďalej je potrebné zabezpečiť vyjadrenie orgánu ochrany prírody k vydaniu stavebného povolenia podľa §9 ods.1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – orgánom na prvom stupni ochrany je obec- MsÚ Nitra. Ak rozmermi naplňajú stromy určené na výrub podstatu §47 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody je potrebné zabezpečiť i súhlas orgánu ochrany prírody – v danom prípade MsÚ Nitra – s výrubom troch drevín, pričom môže stanoviť i podmienky ošetrenia ostatných.

Vypracoval: Ing. Matus





**MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ  
REPUBLIKY**  
**sekcia ekonomiky**  
**odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej**  
**výstavby, oddelenie stavebného poriadku**  
**Košická 47, 812 72 Bratislava**

Č. p.: SE - 119 - 15/OSNMIV - 2009

Bratislava 15. 4. 2009

Príloha: 1 x SZ  
2/2 OZS

Sekcia ekonomiky MV SR  
odbor správy nehnuteľného majetku a  
investičnej výstavby  
oddelenie investičnej výstavby  
Pribinova 2  
812 72 Bratislava

MINISTERSTVO VNÚTRA SR	
Sekcia ekonomiky - OSNMIV	
Došlo	15. 04. 2009
Číslo:	.....
Prílohy:	.....

Vec: **ZP „KR PZ Nitra, Železničiarska 2, AB II. - rekonštrukcia objektu“**  
**- s t a n o v i s k o**  
k Vášmu Č. p.: SE - 51 - 17/OSNMIV - 2009

V súlade s nariadením ministra vnútra SR č. 2/2009 o investičnej výstavbe, Vám v prílohe zasielam stanoviská a odporúčania k základnej požiadavke:

**„KR PZ Nitra, Železničiarska 2, AB II. - rekonštrukcia objektu“**

Pri spracovaní projektovej dokumentácie projektantom upozorňujem najmä na dodržanie platných právnych predpisov uvedených v odborných stanoviskách.

Vybavuje: J. Marčiš  
kl. 54 102



Ing. Iveta TRNKOVÁ  
vedúca  
oddelenia stavebného poriadku  
OSNMIV SE MV SR



MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
sekcia ekonomiky  
odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej  
výstavby, oddelenie stavebného poriadku  
Košická 47, 812 72 Bratislava

Č. p.: SE - 109 - 20/OSNMIV - 2009

Bratislava 15. 04. 2009

Akcia: **PD „KR PZ Nitra, Železničiarska 2, AB II. - rekonštrukcia objektu“**  
**- z á v ä z n é s t a n o v i s k o**

k Č. p.: SE - 51 - 17/OSNMIV - 2009

Záväzné stanovisko požiarneho dozoru MV SR k projektovej dokumentácii stavby **„KR PZ Nitra, Železničiarska 2, AB II. rekonštrukcia objektu“** je spracované podľa § 25 ods. 1 písm. b) a § 66 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, § 126 ods. 1, § 140a a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), § 40 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z.“) a Čl. 3 ods. 2 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 42/2005 o ochrane pred požiarmi v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 24/2008.

Predložená projektová dokumentácia stavby **„KR PZ Nitra, Železničiarska 2, AB II. rekonštrukcia objektu“**, časť protipožiarna bezpečnosť, spĺňa požiadavky ochrany pred požiarmi stanovené v § 4 písm. k) a § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, § 43d ods. 1 písm. b) stavebného zákona a § 40b vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z.

Upozorňujem na právo výkonu protipožiarnej kontroly orgánom požiarneho dozoru MV SR počas uskutočňovania stavby podľa § 39 ods. 3 a ods. 4 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z.

Ku kolaudačnému konaniu stavby stavebník predloží najmä doklady stanovené v § 40c vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko požiarneho dozoru MV SR pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona po vydaní stavebného povolenia.

Vypracoval:  
Jozef MARČIŠ  
tel.: 09610 54



149.

**Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**  
sekcia riadenia ľudských zdrojov  
odbor zdravotníctva  
regionálny hygienik  
Gunduličova 2, 812 72 Bratislava

Č. p.: SRLZ-276/Z-2009

**Sekcia ekonomiky MV SR**  
**Odbor správy nehnuteľného majetku**  
**a investičnej výstavby**  
**Košická 47**  
**812 72 Bratislava**

Bratislava, dňa: 30.4.2009	
MINISTERSTVO VNÚTRA SR	
SEKCIA EKONOMIKY MV SR	
Odbor	- 5. 05. 2009
Číslo	
Prílohy	

**VEC: Projektová dokumentácia stavebnej akcie „KR PZ Nitra, Železničarska 2, AB II – rekonštrukcia objektov“- stanovisko**

Dňa 2.4.2009 bol regionálnemu hygienikovi MV SR pre Nitriansky a Trenčiansky kraj so sídlom v Bratislave doručený návrh účastníka konania Odboru správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby sekcie ekonomiky MV SR, Košická 47, 812 72 Bratislava, č. p. SE-51-16/OSNMIV-2009 zo dňa 1.4.2009, vo veci žiadosti o posúdenie projektovej dokumentácie stavebnej akcie „KR PZ Nitra, Železničarska 2, AB II – rekonštrukcia objektov.“

Areál sa nachádza na Železničarskej ulici č. 2, v Nitre. Územie s budovami určenými na rekonštrukciu nie je chránené a nie sú v ňom ani kultúrne pamiatky. V projektovej dokumentácii nie sú požiadavky na demoláciu objektov a výrub zelene, ktorá by si vyžadovala ohodnotenie alebo ocenenie.

Rekonštrukcia sa dotýka budovy s administratívnymi priestormi, so súpisným číslom 1517 a garáže so súpisným číslom 1518. Objekty sú napojené prípojkami na vodovod, kanalizáciu a elektrickú sieť. V rámci rekonštrukcie bude budovaná nová plynová prípojka. Administratívna budova je dvojpodlažná a čiastočne má jedno podzemné podlažie. Vchody do budovy zostanú zachované. Administratívna budova nie je určená pre styk s verejnosťou.

V budove na 1. NP so samostatným vchodom je umiestnené pracovisko kynológie – 5 mužov, príslušníkov PZ. Priestor tvoria dve kancelárie, šatňa, denná miestnosť, hygienické zariadenie – sprcha, WC s umývadlom a výlevkou. Na 1. NP budú administratívne priestory pre 21 osôb, z toho 10 žien a 11 mužov, kuchynka, hygienické zariadenia pre ženy a mužov (WC, sprcha) a miestnosť na upratovanie. Na 2. NP budú kancelárske priestory pre 30 osôb, 15 žien a 15 mužov, kuchynka, hygienické zariadenia pre ženy a mužov (WC, sprcha) a miestnosť na upratovanie.

Budova garáží je určená na parkovanie služobných motorových vozidiel a autobusu. V ľavej časti budovy je umiestnený sklad pre uskladnenie krmiva psov, kuchynka na prípravu stravy, dezinfekciu a umývanie nerezových mís pre psov, a priestor pre odkladanie výcvikového odevu psovodov.

V rámci rekonštrukcie budú robené nové omietky vonkajšie a vnútorné, všetky klampiarske výrobky budú vymenené. Všetky okná, vstupné dvere a balkónové dvere budú

nahradené plastovými v hnedej farbe. V objektoch bude vykonaná úplná vnútorná rekonštrukcia priestorov, s vystierkovaním, vymaľovaním a s keramickým obkladom.

Regionálny hygienik odboru zdravotníctva sekcie riadenia ľudských zdrojov MV SR, služobného úradu MV SR, ako orgán verejného zdravotníctva podľa § 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a doplnení zákona č. 140/2008 Z. z. (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) vydáva toto

### stanovisko:

K návrhu účastníka konania Odboru správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby sekcie ekonomiky MV SR, Košická 47, 812 72 Bratislava, vo veci posúdenia projektovej dokumentácie stavebnej akcie „KR PZ Nitra, Železničarska 2, AB II – rekonštrukcia objektov“ dávam nasledovné pripomienky:

1. **Zabezpečiť** v priestoroch bez priameho vetrania 0.01, 0.05 a 0.06 1 PP, dostatočnú výmenu vzduchu, podľa prílohy č. 1 bod 6 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (ďalej len nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z.),
2. **Zabezpečiť** v dostatočnú výmenu vzduchu miestnosti na upratovanie č. 1.15 - 1. NP a 2.23 - 2. NP podľa prílohy č. 1 bod 20 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z.,
3. Pri budovaní pracovísk vychádzať zo súčasne platných pracovných predpisov a pracoviská budovať podľa špeciálnych činností, napriek tomu, že v PD nie je zadefinované aké špecializované pracoviská budú umiestnené v priestoroch **dodržať** bod 18.1 prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z., podľa počtu zamestnancov na pracovisku, musia byť vyčlenené šatne samostatne muži, ženy, nakoľko ako príslušníci PZ a pri výkone služobných činností nosia rovnošatu,
4. **Zabezpečiť** na 1. NP v miestnosti č. 1.06 v PD uvádzanej ako kancelária a server, stavebne oddeliť administratívnu časť. Vzhľadom k tomu, že server musí byť v nepretržitej prevádzke a vydáva monotónny hluk – šum.
5. Vzhľadom na to, že vnútorný rozvod vody sa vybuduje v celom rozsahu nový, z hľadiska ochrany zdravia ľudí je potrebné overiť kvalitu pitnej vody a výsledky rozboru predložiť pri kolaudačnom konaní regionálnemu hygienikovi MV SR.

Počas rekonštrukcie objektu, ktorá si vyžaduje aj búracie práce je nutné mať na zreteli pri ich realizácii starostlivosť o životné a pracovné prostredie, a v čo možno najväčšej miere minimalizovať nepriaznivé účinky na okolie (prašnosť, znečisťovanie prostredia, hluk a pod.).

Toto stanovisko slúži ako podklad k ďalšiemu konaniu v predmetnej veci v pôsobnosti príslušného stavebného úradu.

mjr. RNDr. Božena ~~Ištyvanová~~, PhD, MHP  
regionálny hygienik MV SR

PD bola vrátená žiadateľovi.

MINISTERSTVO VNÚTRA SR  
sekcia riadenia ľudských zdrojov  
odbor zdravotníctva  
Pribinova 2  
812 72 BRATISLAVA

# MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

sekcia riadenia ľudských zdrojov,  
odbor riadenia služobného pomeru

Č. p.: SRLZ-29-69/SP-2009

Bratislava, 4. máj 2009

Ministerstvo vnútra SR  
sekcia ekonomiky  
odbor správy nehnuteľného majetku  
a investičnej výstavby  
Košická 47  
812 72 Bratislava

MINISTERSTVO VNÚTRA SR	
Sektoria ekonomiky - OSNMIV	
Dňa	- 5. 05. 2009
Číslo	.....
Prílohy	.....

## ZÁVÄZNÉ STANOVISKO k projektovej dokumentácii stavby

Na základe Vašej žiadosti list. č. p.: SE-51-19/OSNMIV-2009 zo dňa 17.04.2009 odbor riadenia služobného pomeru sekcie riadenia ľudských zdrojov MV SR ako orgán inšpekcie práce MV SR posúdil projektovú dokumentáciu stavby na účely stavebného konania.

Názov stavby: **KR PZ Nitra, Železničarska 2, AB II.- rekonštrukcia objektov**

Investor: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Zodpovedný projektant: Ing. Alica Režná

Umiestnenie stavby: Nitra

1. Predložená dokumentácia a doklady:
  - Projektová dokumentácia stavby KR PZ Nitra, Železničarska 2, AB II.- rekonštrukcia objektov, par. č. 2:
    - 1.1 - A - Sprievodná správa,
    - 1.2 - B - Súhrnná technická správa,
    - 1.3 - B1 - Požiarno-bezpečnostné riešenie,
    - 1.4 - C - Celková situácia stavby – v časti E,
    - 1.5 - D - koordinačný výkres,
    - 1.6 - E - Dokumentácia stavebných objektov,
    - 1.7 - E1 - Pozemný stavebný objekt SO-01,
    - 1.8 - E1.1 - Architektonické a stavebné riešenie,
    - 1.9 - E1.2 - Statika,
    - 2.0 - E1.3 - Ústredné kúrenie,
    - 2.1 - E1.4 - Elektroinštalácia,
    - 2.2 - E1.5 - Zdravotechnika a plynoinštalácia,
    - 2.3 - E2 - Inžinierske objekty,
    - 2.4 - E2.1 - SO - 02 - Plynová prípojka,

- 2.5 - E2.2 - SO - 03 - Parkoviská,
- 2.6 - E2.3 - SO - 04 - Káblové rozvody NN,
- 2.7 - E.3 - Pozemný stavebný objekt SO-05,
- 2.8 - E.3.1 - Architektonické a stavebné riešenie,
- 2.9 - E3.2 - Statika,
- 3.0 - E3.3 - Elektroinštalácia,
- 3.1 - E3.4 - Zdravotechnika,
- 3.2 - E4. - Inžinierske objekty,
- 3.3 - E4.1 - SO-06 Oplotenie,
- 3.4 - Projekt organizácie výstavby.

2. Na základe § 7 ods. (3) písm. c) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po posúdení dokumentácie vydáva odbor riadenia služobného pomeru sekcie riadenia ľudských zdrojov MV SR ako orgán inšpekcie práce MV SR toto

### záväzné stanovisko:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci máme pripomienky, vid'. priložené odborné stanoviská inšpektorov práce ministerstva Ing. Jozefa Drličku stanovisko č. p.: SRLZ-41-17/SP-2009 zo dňa 28. apríla 2009 a Ing. Františka Jurčika stanovisko č. p.: SRLZ-29-68/SP-2009 zo dňa 4. mája 2009. Projektová dokumentácia po ich zapracovaní **bude spĺňať** požiadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a stavebné povolenie doporučujeme vydať až po ich odstránení.

Vybavuje: Ing. František Jurčík  
kl.: 44 352

riaditeľ odboru  
riadenia služobného pomeru  
sekcie riadenia ľudských zdrojov MV SR

plk. JUDr. Jan Nociar



**MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY**  
**sekcia riadenia ľudských zdrojov**  
**odbor riadenia služobného pomeru**

Č. p: SRLZ-29-68/SP-2009

Bratislava, 4. máj 2009

**ODBORNÉ STANOVISKO**  
**inšpektora práce pre VTZ TZ a PZ Ing. Františka Jurčíka**

k projektovej dokumentácii: „KR PZ Nitra, Železničiarska 2, AB II.- rekonštrukcia objektov“

(list č. p.: SE-51-19/OSNMIV-2009 zo dňa 17.4. 2009)

K projektovej dokumentácii mám nasledovné pripomienky:

1. Upozorňujem pokiaľ vetranie v kotolni bude nútené musí byť vyhotovené s blokadou na chod horákov kotlov a zároveň upozorňujem pokiaľ v kotolni budú umiestnené kotly s prirodzením ťahom musí byť toto vetranie pretlakové .
2. Na ohrievači TUV musí byť umiestnený teplomer podľa čl. 192 STN 06 0830 z predloženej technickej dokumentácie to nie je zrejmé.
3. Konštrukčná dokumentácia vyhradeného technického zariadenia plynového nebola posúdená oprávnenou právnickou osobou vid'. § 5 ods. 2 a 3 vyhl. č. 718/2002 Z. z. na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Upozorňujem na to aby prívod vzduchu do kotolne neochladzoval v zimných mesiacoch steny ohrievača TUV (pozičné č. 5 vid' .výkres č. 7 Ústredné vykurovanie)
5. Do projektovej dokumentácie SO 02 Plynová prípojka odporúčam detailne zakresliť spôsob vyhotovenia chráničky pri križovaní vnútroareálového rozvodu plynu z inými inžinierskymi sieťami.



p. Kolman  
500


KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU  
V NITRE

Odbor telekomunikácií a informatiky

Č.p.: KRP-14-13/OTI-T-2009

Nitra 27. 4. 2009

Ekonomický odbor  
KR PZ v Nitre



Vec: Stanovisko k projektovej dokumentácii - vyjadrenie

K č.p.: KRP-5-25/EO-S-2009

Odbor telekomunikácií a informatiky KR PZ v Nitre zaujíma nasledovné stanovisko k rekonštrukcii objektu na stavebnú akciu 15 359 Nitra KR PZ Železničiarska 2.

Garáž č.1 a č. 2 pripojiť do štruktúrovanej počítačovej siete. Do každej garáže vyviesť jednu dvojzásuvku. V prípade metalického prepojenia oboch budov zabezpečiť prepoj proti elektrostatickým napäťovým výbojom.

Riaditeľ  
odboru telekomunikácií a informatiky

pplk. Ing. Stanislav Kosiba



## KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V NITRE

### Oddelenie ochrany objektov

Č.p.: KRP-134/OCH-2009

Nitra 29.04.2009

Ekonomický odbor KR PZ  
Nitra

Prílohy: 1/2

Vec: Nitra, KR PZ, Železničarska 2, rekonštrukcia objektu - zaslanie

Na základe žiadosti o vyjadrenie sa k projektovej dokumentácii k realizovanej rekonštrukcii objektu KR PZ Nitra, Železničarska 2 zaslanej z ekonomického odboru KR PZ v Nitre Vám za oddelenie ochrany objektov KR PZ v Nitre zasielam nasledovné stanovisko:

/A/ - z miestnosti č. 1.04 viesť SYK FY 3 x 2 x 0,5 kábel do miestnosti č. 1.02. Kábel vyviesť oproti dvojkrídlovým dverám zádveria (miestnosť číslo 1.01) vo výške 2.200 mm nad úrovňou podlahy (snímač č.1),

/B/ - z miestnosti č. 1.04 viesť SYK FY 3 x 2 x 0,5 kábel do miestnosti č. 1.05, 1.06, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.18, 1.20. Kábel vyviesť nad vchodovými dverami do miestnosti vo výške 2.200 mm nad úrovňou podlahy (snímač č.2 až 12),

/C/ - z miestnosti č. 1.04 viesť SYK FY 3 x 2 x 0,5 kábel do miestnosti č. 1.02 vo vzdialenosti cca 7.200 mm od ľavého odvodového muriva objektu. Kábel vyviesť vo výške 2.200 mm nad úrovňou podlahy (snímač č.13),

/D/ - z miestnosti č. 1.04 viesť SYK FY 3 x 2 x 0,5 kábel do miestnosti č. 1.26. Kábel vyviesť oproti dvojkrídlovým dverám miestnosti číslo 1.03 vo výške 2.200 mm nad úrovňou podlahy (snímač č.14),

/E/ - z miestnosti č. 1.04 viesť SYK FY 3 x 2 x 0,5 kábel do miestnosti č. 1.02. Kábel vyviesť vo výške 1.200 mm nad úrovňou podlahy (klávesnica č.1),

/F/ - z miestnosti č. 1.04 viesť SYK FY 3 x 2 x 0,5 kábel do miestnosti č. 1.26. Kábel vyviesť vo výške 1.200 mm nad úrovňou podlahy (klávesnica č.2),

/G/ - z miestnosti č. 1.04 viesť linkový SYK FY 3 x 2 x 0,5 kábel do miestnosti č. 1.06 (linkové spojenie),


/H/ - z miestnosti č. 1.04 viesť sieťový CYKY 3 x 1,5 kábel do miestnosti č. 1.02 k rozvádzaču napätia (napätie).

Všetky spojenia sú zakreslené v pláne, ktorý tvorí súčasť tejto písomnosti.


Sieťový CYKY 3 x 1,5 kábel v miestnosti č. 1.04 vyviesť zo steny vo výške 1.200 mm nad podlahou a nechať s presahom zo steny o dĺžke 1.000 mm.

V miestnosti č. 1.04 všetky SYK FY 3 x 2 x 0,5 káble vyviesť zo steny vo výške 1.200 mm nad podlahou a ponechať ich s presahom zo steny o dĺžke 2.000 mm. V ostatných miestnostiach SYK FY 3 x 2 x 0,5 káble nechať s presahom zo steny o dĺžke 500 mm, okrem linkového kábla v miestnosti č. 1.06, ten vyviesť zo steny s presahom o dĺžke 3.000 mm.

Vedúci  
oddelenia ochrany objektov  
pplk. Mgr. Vladimír Šmrátana

**Legenda:**

SYK FY 3x2x0,5 kábel  
 SYK FY 3x2x0,5 linkový kábel  
 CYKY 3x1,5 sieťový kábel



# Obvodný úrad životného prostredia Nitra

odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny

Janka Kráľ 124, PSČ 949 01 Nitra

Spisové číslo: A/2009/01415-002-F21

v Nitre dňa: 17.04.2009

Vybavuje: RNDr. Straka

Stapring a.s.  
Piaristická 2  
949 01 Nitra

**Vec: Žiadosť o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia - odpoveď**

Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny obdržal od Vás dňa 08.04.2009 žiadosť o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia „**KR PZ Nitra, Železničarska 2, AB II – rekonštrukcia objektov**“, v kat. území Nitra, súpisné číslo 1517 (intravilán), v zmysle § 9 ods. 1 písm. c/ zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Od 1. 11. 2005 vstúpil do platnosti zákon č. 479/2005 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z., v časti vydávania vyjadrení podľa § 9 ods. 3 nasledovne: „V územiach s prvým a druhým stupňom ochrany sa vyjadrenie podľa ods. 1 písm. c/ až f/ vyžaduje, ak sa rozhodnutie týka činností za hranicami zastavaného územia obce“.

Z uvedeného vyplýva, že k Vašej žiadosti o vydanie **vyjadrenia** k stavebnému povoleniu „**KR PZ Nitra, Železničarska 2, AB II – rekonštrukcia objektov**“, v kat. území Nitra, súpisné číslo 1517 (intravilán), sa vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny **nevyžaduje**.

**Upozornenie pre obstarávateľa:**

1. Na prípadný výrub existujúcich drevín, v súvislosti so stavbou, je potrebný súhlas Mesta Nitra, v súlade s § 47 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Súhlas na výrub drevín môže byť vydaný len v odôvodnených a nevyhnutných prípadoch a orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub primeranú náhradnú výsadbu v zmysle § 48 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

2. Právoplatné rozhodnutie, ktorým sa dáva súhlas na výrub drevín, je potrebné doručiť stavebnému úradu ešte pred začatím prác.

3. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu existujúcich drevín (stromov a krov) rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby chrániť pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.). Prekážajúce konáre stromov je možné odstrániť do takej miery, aby nedošlo k ich poškodeniu, to znamená, že nesmie dôjsť k bezprostrednému alebo následne podstatnému a trvalému zníženiu ich ekologických a estetických funkcií alebo zapríčiniť ich odumretie.

4. Stavebný objekt zabezpečiť pred prenikaním chránených a iných druhov živočíchov (vtáctvo, netopiere a pod.), a to osadením pevných mriežok s otvorom do 1,5 cm, na všetky systémy vzduchotechniky, komíny a pod.. Tieto technické opatrenia sú zamerané na predchádzanie kolíziám a zbytočným úhynom živočíchov. Uvedené požadujeme najmä z dôvodu vyhľadávania rôznych umelo vytvorených biotopov (strešné priestory a pod.) voľne žijúcimi druhmi vtáctva a netopierov.

5. V prípade nálezu chránených živočíchov (hlavne vtáctvo a netopiere) z dôvodu rekonštrukčných prác (najmä zateplovanie fasád) je potrebné túto skutočnosť nahlásiť tunajšiemu úradu na **tel. č. 037 7920 117**.

Túto odpoveď je možné považovať z hľadiska potrieb stavebného úradu za vyjadrenie k spojenému územnému a stavebnému konaniu za rešpektovania podmienok v bodoch 1 – 5.

Obvodný úrad  
životného prostredia  
Nitra

Ing. Sibyla Lopošová  
vedúca odboru

**OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NITRA**  
**odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny**  
**Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra**

č. A/2009/01414-02/F28  
Vybavuje: Ing. Michaličková

V Nitre, dňa 15.04.2009

**STAPRING a.s.**  
**Piaristická 2**  
**949 01 Nitra**

**Vec:**

**„KR PZ NITRA, ŽELEZNIČIARSKA 2, AB II - REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV“**  
**- v y j a d r e n i e orgánu štátnej vodnej správy**

Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, ako príslušný správny orgán podľa ust. § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle ust. § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 z. z., v znení zákona č. 230/2005 Z. z., v znení zákona č. 479/2005 Z. z. a v znení zákona č. 532/2005 Z. z. (ďalej len vodný zákon) preskúmal predloženú projektovú dokumentáciu k predmetným stavebným objektom a dáva vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona, že navrhovaná investícia: „KR PZ NITRA, ŽELEZNIČIARSKA 2, AB II - REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV“

**z hľadiska ochrany vodných pomerov je m o ž n á za dodržania podmienok:**

- **požiadať o súhlasné stanovisko vlastníka alebo prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie k pripojeniu.**
- **podlahu garáží a parkoviska zabezpečiť vrstvou odolnou proti účinkom ropných látok.**

Predložená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (spracovateľ: Ing. Alica Režná, v termíne: marec 2009) rieši rekonštrukciu jestvujúcej budovy. Stavebné objekty SO-01 Objekt AB II a SO-05 Garáž. V objekte SO-01 budú splaškové vody odvedené do jestvujúcej ležatej kanalizácie, ktorá je zapojená do vonkajšej kanalizácie. Dažďové vody budú odvádzané štyrmi vonkajšími dažďovými odpadmi. Vodovodná prípojka je jestvujúca. Z objektu SO-05 vnútorná kanalizácia odvedie splaškové vody von z budovy. Zvodné potrubie bude vedené pod podlahou prízemí a bude zaústené do revíznej kanalizačnej šachty, ktorá bude umiestnená pred objektom. Z nej bude pokračovať kanalizačné potrubie k administratívnej budove, kde bude zapojené do navrhovanej splaškovej kanalizácie, ktorá odvádza splaškové vody z objektu SO-01. Dažďové vody budú odvádzané dvomi vonkajšími dažďovými odpadmi.

Predložená projektová dokumentácia nerieši výstavbu vodných stavieb.

K vydaniu stavebného povolenia je investor povinný predložiť projektovú dokumentáciu príslušnému stavebnému úradu.



# Obvodný úrad životného prostredia Nitra

## odbor kvality životného prostredia

Janka Kráľka 124, 949 01 Nitra

č. j.: A/2009/01401 – 02 – F32  
vybavuje Ing. Čuláková, 037/7920 118

V Nitre dňa: 20. 04. 2009

STAPRING, a. s.  
Piaristická 2  
949 24 Nitra

Vec: **V y j a d r e n i e** podľa § 16 ods. 1 písm. b/ **zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov** v znení neskorších predpisov k projektovej dokumentácii v **stavebnom konaní**: „KR PZ Nitra, Železničarska 2, AB II. – rekonštrukcia objektov“, kat. územie Nitra.

Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor kvality životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, na základe Vašej žiadosti zo dňa 08. 04. 2009, dáva podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch k projektovej dokumentácii v **stavebnom konaní** nasledovné

### **v y j a d r e n i e**

S vydaním **stavebného povolenia** pre realizáciu PD: „KR PZ Nitra, Železničarska 2, AB II. – rekonštrukcia objektov“, vypracovanú pre investora Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, zodpovedným projektantom Ing. Alicou Režnou, marec 2009, **z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme**, za nasledovných podmienok:

1/ Odpady vzniknuté pri stavebných úpravách predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie; pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom (§ 19 ods. 1 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch). Na požiadanie (pri odovzdávaní stavby do užívania) dokladovať spôsob nakladania s odpadmi, ktoré realizáciou investície vznikli.

2/ Pri stavebných úpravách zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie „nebezpečný“ (napr. obaly z farieb, tmelov, ...) a s komunálnymi odpadmi (riešiť pristavením vhodných nádob alebo vriec pre komunálny odpad počas výstavby objektu).

3/ Pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva. O vzniku a nakladaní s odpadmi počas realizácie investície viesť evidenciu a nakladanie s nimi zahrnúť do hlásenia za príslušný rok (Príloha č. 3, 4 vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o odpadoch).

Toto vyjadrenie sa v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch považuje za záväzné stanovisko dotknutého orgánu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Toto vyjadrenie nenahrádza vydávanie iných vyjadrení a povolení vyžadovaných podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch ani iných zákonov a iných úradov.

Obvodný úrad  
životného prostredia  
Nitra

Ing. Ľubica ČÁSA ROVÁ  
poverená zastupovaním vedúcej odboru

# OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NITRA

odbor kvality životného prostredia

Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra

č.: A/2009/01400-002-F08

V Nitre dňa 29.04.2009


Mesto Nitra,  
Mestský úrad,  
odd. komunálnych činností a životného prostredia,  
Štefánikova tr. 60,  
950 06 Nitra

Vec: **Postúpenie podania** – súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

V súlade s § 20 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov postupujeme Vám podanie doručené na Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor kvality životného prostredia dňa 08.04.2009 ako orgánu štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia príslušnému podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov na vydanie súhlasu na povolenie stavby **malého zdroja znečisťovania ovzdušia**.

Na tunajší úrad bola dňa 08.04.2009 doručená žiadosť žiadateľa STAPRING, a.s., Piaristická 2, 949 24 Nitra o vyjadrenie sa k projektovej dokumentácii „*KR PZ Nitra, Železničarská 2, AB II. – rekonštrukcia objektov.*“, ktorá bola vypracovaná Projektovo – inžinierskou organizáciou STAPRING, a.s., vedená Ing. Dušanom Hrbatým, riaditeľom. Projekt na realizáciu kotolne vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Ján Gála, vo februári 2009. Nakoľko z predloženej projektovej dokumentácie vyplynulo, že pôjde o výstavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia, tunajší úrad Vám postupuje uvedené podanie na vydanie súhlasu podľa § 22 zákona č. 478/2002 Z. z. na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Obvodný úrad  
životného prostredia  
Nitra

  
Ing. Ľubica Čásová  
poverená zastupovaním  
vedúcej odboru

Príloha: 1 x oznámenie doručené dňa 08.04.2009

Na vedomie:  
STAPRING, a.s., Piaristická 2, 949 24 Nitra



## MESTO NITRA

*Mestský úrad v Nitre*

oddelenie komunálnych činností a životného prostredia

Váš list/zo dňa  
8.4.2009

Naše číslo  
10330/2009/OKČaŽP

Vybavuje/linka  
Ing. Najšelová/282

V Nitre dňa  
16.4.2009

**Vec: Vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý je v rámci stavby s názvom „KR PZ Nitra, Železničarska 2, AB II. – rekonštrukcia objektov“ stavba SO-01 objekt AB II súpisné číslo 1517, Nitra**

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, požiadalo o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia kategorizovaný ako : Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW  $\leq 0,3$ , ktorý je v rámci stavby „KR PZ Nitra, Železničarska 2, AB II. – rekonštrukcia objektov“ stavba SO-01 objekt AB II súpisné číslo 1517, Nitra..

Projektová dokumentácia - vykurovanie, vypracovaná Ing. Jánom Gálom, ASI, reg.č. 2165\*Z\*5-2,4 v mesiaci 03/2009 rieši vykurovanie objektu, kde malým zdrojom znečisťovania ovzdušia budú 2 ks plynových kotlov s odvodom spalín do komína.

Realizáciou uvedenej stavby vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia kategorizovaný ako : Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW  $\leq 0,3$  s nasledovnou charakteristikou : Stacionárne spaľovacie zariadenie –2 ks plynových kondenzačných kotlov Vitocrossal 200-80 Viessman

palivo :	zemný plyn
súhrnný príkon :	160 kW
odvod spalín :	zvislým komínovým telesom nad hrebeň strechy

Mesto Nitra, Štefánikova trieda č. 60, 950 06 Nitra, ktoré je v prenesenom výkone štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 1 ods.2 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a podľa § 34 ods.1 písm. d) zákona č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia, vydáva

### s ú h l a s

podľa § 22 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia kategorizovaný ako : **Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW  $\leq 0,3$** , ktorý bude v rámci stavby „KR PZ Nitra, Železničarska 2, AB II. – rekonštrukcia objektov“ stavba SO-01 objekt AB II súpisné číslo 1517, Nitra.

Mesto Nitra, Štefánikova trieda č. 60, 950 06 Nitra v prenesenom výkone štátnej správy ochrany ovzdušia určuje v súlade s ustanovením § 34 ods.2 zákona o ovzduší v platnom znení tieto podmienky súhlasu:

1. Zabezpečiť odvod spalín min. 4 m nad terénom a nad hrebeň strechy v zmysle prílohy č.6 vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok.
2. Pri určení konečnej výšky priechodov je nutné rešpektovať reliéf terénu, okolitú zástavbu, pobytové priestory, záhrady tak, aby nedochádzalo k narušeniu pobytovej pohody ako i poškodzovaniu porastov.
3. Je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu podľa § 22 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania (v rámci kolaudačného konania).

Tento súhlas je záväzným stanoviskom pre orgán vydávajúci podľa iných právnych predpisov rozhodnutia o povolení stavieb, zariadení, alebo činností a nenahrádza príslušné povolenie vydávané podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.



Jozef Dvonč  
primátor  
Mesta Nitry

Doručuje sa :

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava - 2x

CO :

MsÚ v Nitre, OKČ a ŽP – 1x

Adresa: Mestský úrad  
Štefánikova tr. 60  
950 06 Nitra

tel. spoj.: (037) 6502 kl.: 111

fax: (037) 6502 331



## MESTO NITRA

*Mestský úrad v Nitre*  
*Útvár hlavného architekta*

### Referát urbanizmu a architektúry

STAPRING, a.s.  
Piaristická 2  
949 24 Nitra

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
11015/2009

Vybavuje/linka  
Ing.arch.Mokrášová

Nitra  
11.5.2009

Vec:

Vyjadrenie k žiadosti:

MsÚ v Nitre, útvár hlavného architekta (UHA) dáva k Vašej žiadosti o stanovisko k stavbe „KR PZ NITRA, ŽELEZNIČIARSKA 2, AB II – REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV“, ul. Železničiarska, k.ú. Nitra, p.č. 1517, 1518, nasledovné vyjadrenie:

### V y j a d r e n i e

Funkčné a priestorové využitie pozemku posudzujeme podľa Územného plánu mesta Nitry schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre, uznesením č. 169/03 – MZ zo dňa 22.05.2003 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 3/2003 zo dňa 22.05.2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitry.

Útvár hlavného architekta súhlasí s projektovou dokumentáciou pre územné konanie za dodržania nasledovných podmienok:

- Parkovanie riešiť v súlade s STN 73 61 10, v zmysle prepočtu parkovacích miest pre navrhovanú prevádzku. Parkovanie je potrebné riešiť na vlastnom pozemku;
- Investor zabezpečí porealizačné zameranie zrealizovanej stavby a zrealizovaných inžinierskych sietí. Porealizačné zameranie odovzdá v digitálnej forme na magnetickom médiu v CAD formáte (.dwg, .dgn) na útvare hlavného architekta MsÚ v Nitre. Potvrdenie o odovzdaní zamerania v digitálnej forme stavebník predloží stavebnému úradu ku kolaudačnému konaniu.
- Pred realizáciou žiadame riešiť farebnosť exteriéru objektu vrátane novej strešnej krytiny a odsúhlasíť riešenie na podklade konkrétneho vzorkovníka použitých materiálov s referátom urbanizmu a architektúry;
- V prípade zriadenia alebo úpravy nového vjazdu do areálu je potrebné požiadať o súhlas Oddelenia výstavby a rozvoja MsÚ v Nitre.

Pre povolenie stavby je potrebné požiadať oddelenie stavebného úradu, MsÚ v Nitre a predložiť k odsúhlaseniu projektovú dokumentáciu v zmysle Vyhlášky 453/2000 a Vyhlášky 532/2002.

MESTO NITRA  
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE  
-24-

Ing.arch. Stanislav Babčan  
Hlavný architekt mesta Nitra

**ODBORNÉ STANOVISKO**  
**inšpektora práce Ing. Jozefa Drličku**  
**odboru riadenia služobného pomeru SRLZ MV SR**

---

Č. p: SRLZ-41-17/SP-2009

Bratislava, 28. apríl 2009

k projektovej dokumentácii „KR PZ Nitra, Železničiarska 2, AB II. – rekonštrukcia objektov“

(list č. p.: SE-51-19/OSNM?IV-2009 zo dňa 17.4.2009, došlo 20.4.2009)

---

K projektovej dokumentácii „KR PZ Nitra, Železničiarska 2, AB II. – rekonštrukcia objektov“ mám tieto **zásadné pripomienky**:

1. Stavebník je podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný na účely stavebného konania predložiť oprávnenej právnickej osobe na posúdenie projektovú dokumentáciu. Kópiu vydaného odborného stanoviska oprávnená právnická osoba zašle bezodkladne príslušnému inšpektorátu práce (na MV SR je to Odbor riadenie služobného pomeru – inšpekcia práce sekcie riadenia ľudských zdrojov). Predložená projektová dokumentácia túto požiadavku **nesplňa**.
2. Projektant je povinný podľa § 4 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhotoviť projekt tak, aby vyhovoval požiadavkám vyplývajúcim z právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súčasťou projektov musí byť aj **vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam**. Projektová dokumentácia túto požiadavku **nesplňa**.
3. Súčasne upozorňujem na dodržanie požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia podľa nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, vyhl. č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení.
4. V technickej správe SO – 01 časť E1.3 sú uvedené neplatné právne predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je potrebné ich nahradiť platnými právnymi predpismi z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Na základe uvedených nedostatkov projektová dokumentácia „**KR PZ Nitra, Železničiarska 2, AB II. – rekonštrukcia objektov**“ **nesplňa požiadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany pri práci**. Stavebné povolenie doporučujeme vydať až po odstránení zistených nedostatkov a doplnení, keď bude PD spĺňať požiadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.



Ing. Jozef Drlička  
inšpektor práce





**TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.**

PRACOVISKO NITRA  
Mostná 66, P. O. BOX 29 B  
949 01 Nitra

**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**



**STAPRING, a.s.**

**Piaristická 2**

**949 24 Nitra**

**ODBORNÉ STANOVISKO  
k projektovej dokumentácii stavby**

**č.: 2447 / 4 / 2009**

Na základe Vašej žiadosti zn.: **73-Proj/2009** zo dňa **08.04.2009**  
Technická inšpekcia, a.s. posúdila projektovú dokumentáciu stavby na účely stavebného konania predloženej podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov stavby: **KR PZ Nitra, Železničiarska 2, AB II. – Rekonštrukcia objektov**

Investor: **Ministerstvo vnútra SR**

Zodpovedný projektant: **Ing. A. Režná, STAPRING, a.s., Nitra**

Umiestnenie stavby: **Nitra, Železničiarska 2**

**1. Predložená dokumentácia a doklady:**

- 1.1 Sprievodná správa
- 1.2 Súhrnná technická správa
- 1.3 Požiaro-bezpečnostné riešenie
- 1.4 Celková situácia stavby
- 1.5 Koordinačný výkres stavby
- 1.6 Pozemný stavebný objekt:  
SO-01 Objekt AB II., súp. č. 1517:
  - architektonické a stavebné riešenie
  - statika
  - ústredné kúrenie
  - elektroinštalácia
  - zdravotníctvo + plynoinštalácia
- 1.7 Inžinierske objekty:  
SO-02 Plynová prípojka  
SO-03 Parkoviská  
SO-04 Káblové rozvody NN
- 1.8 Pozemný stavebný objekt:  
SO-05 Garáž, súp. č. 1518:
  - architektonické a stavebné riešenie
  - statika

- elektroinštalácia
- zdravotníctvo

1.9 Inžinierske objekty:

SO-06 Oplotenie

1.10 Projekt organizácie výstavby

2. Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto

### odborné stanovisko:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- 2.1 V technickej správe sú nedostatočné údaje o spôsobe búrania, resp. zabezpečenia búraného objektu tak, aby nedošlo k úrazu osôb počas vykonávania týchto prác – rozpor s § 62 vyhlášky č. 374/1990 Z.z.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia "**plynové zariadenia**" platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov Z. z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s.

Uvedené zistenia a pripomienky nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Poznámka:

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2005 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia "**tlakové zariadenia**" bolo vydané odborné stanovisko č. **2447 / 4 / 2009**.

Inšpekčný výkon bol vykonaný v rozsahu podľa čl. 3 pracovného postupu č. 008/PP/TI/REV-2.

V Nitre, dňa: **21.04.2009**



Za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Dušan Perniš

riaditeľ pracoviska Nitra

Kópia: Inšpektorát práce Nitra

Kópia: Ministerstvo vnútra SR, sekcia riadenia ľudských zdrojov, odbor riadenia služobného pomeru – inšpekcie práce, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Vybavuje: Ing. Zuzana Ivančíková – STA, Ing. Jarmila Ďurčová – STA, Ing. Roman Mihálik – EZ,  
Ing. Tibor Dobsony – PZ, Ing. Eugen Tóth – TZ

## Zápis zo záverečnej technickej rady

Názov stavby	: KR PZ Nitra, Železničarska 2, AB II. -rekonštrukcia objektov
Miesto stavby	: Nitra
Katastrálne územie	: Nitra
Charakter stavby	: rekonštrukcia
Investor	: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Zástupca investora	: Správa nehnuteľného majetku a inv.výstavby sektora ekonomiky MV SR

Dňa 26.3.2009 sa za účasti objednávateľa a zhotoviteľa uskutočnilo v budove a.s.Stapring Nitra záverečné prerokovanie rozpracovanej projektovej dokumentácie predmetnej akcie.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Na rokovaní bolo dohodnuté:

Zhotoviteľ predložil investorovi návrh objektivej sústavy a výkresovú dokumentáciu v profesii –architektonické a stavebné riešenie

- ústredné vykurovanie
- zdravotechnika
- elektroinštalácia
- plynová prípojka
- káblové rozvody NN
- oplotenie
- parkoviská

Projektanti jednotlivých profesií, ktorí vypracovali projektovú dokumentáciu, prezentovali navrhované riešenie zástupcom investora. Predložené riešenie bolo schválené s nasledovnými pripomienkami.

-pri riešení parkovísk treba uviesť v technickej správe, že nie je potrebný odlučovať ropných látok

-v súhrnnej technickej správe uviesť počet pracovníkov

-administratívna budova nie je určená pre styk s vernosťou

-bolo dohodnuté, že regulačné a odberné zariadenie s HUP bude premiestnené na hranicu pozemku, čím bude skrátená STL plynová prípojka. Za meraním spotreby plynu bude navrhnutý nový NTL rozvod plynu. Pri navrhovaní vnútroareálového NTL rozvodu plynu je rátané aj s budúcim

Zapísala: ing. Alica Režná, Stapring, a.s. 037/6542 222 pripojením ďalšieho existujúceho objektu na odber plynu.

Dátum: 27.3.2009-03-27

Prílohy: prezenčná listina

## Prezenčná listina

zo záverečného prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie „KR PZ Nitra,  
Železničarska 2, AB II“ – rekonštrukcia objektov“, konaného dňa 26.03.2009

Organizácia:

Meno:

Podpis:


STAPKIN & s.r.o.

Ing. STAPKIN




STAPKIN & s.r.o.

Ing. REZNA



KR PZ NITRA

Ing. KURČA



MU SR

Ing. KURČA

MU SR

Ing. KURČA

