

[VŠETKÝM ZNÁMYM ZÁUJEMCOM]

V Košiciach, dňa 21.05.2024

**VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 11**

Vážený záujemca,

Verejný obstarávateľ **Mesto Košice**, so sídlom na adrese Trieda SNP 48A, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 00 691 135 (ďalej aj ako „**Verejný obstarávateľ**“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo skrátene aj ako „**ZVO**“) uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie č. 34/2024/S 99501 -2024 zo dňa 16.02.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 35/2024 zo dňa 19.02.2024 pod značkou 5172 - MSP (ďalej aj ako „**Oznámenie**“), vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „*Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18*“ (ďalej aj ako „**Zákazka**“ a postup zadávania Zákazky aj ako „**Verejné obstarávanie**“).

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené otázky ako sú uvedené v texte nižšie. V súlade ustanovením § 48 ZVO Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
<b>Žiadosť o vysvetlenie č. 94 – 25.04.2024 12:40:56</b>	
1.	Prosíme verejného obstarávateľa o vysvetlenie položiek v objekte: SO 17-05-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koľajový zvršok 1 K 01080300 Povrchové úpravy terénu, úprava podlážia m2 15 029,000 2 K 01080702 Povrchové úpravy terénu spevnenie svahu doskami m2 15 029,000 Akým spôsobom sa majú realizovať úpravy terénu - spevnenie svahu doskami? Čo je pod touto položkou myslené? Prosíme o vysvetlenie, prípadne doplnenie projektovej dokumentácie.
	Vid' odpoveď na otázku č.14 písmeno d) zo Žiadosti o vysvetlenie č.33.
<b>Žiadosť o vysvetlenie č. 95 – doručenie 25.04.2024 14:59:37</b>	

1.	<p>Žiadame o jednoznačné vysvetlenie či uchádzač predkladá v ponuke aj Zmluvu o dielo, nakoľko v Žiadosti o vysvetlenie č. 32 - doručenie 07.03.2024 13:18:38 ste odpovedali: "Samotná Zmluva o dielo nie je povinnou súčasťou obsahu ponuky" a v Žiadosti o vysvetlenie č. 62 - doručenie 21.03.2024 16:01:22 ste na otázku: predkladá uchádzač v ponuke aj zmluvu o dielo ?, odpovedali : Áno.</p>
	Bola vykonaná oprava.

**Žiadosť o vysvetlenie č. 96 - doručenie 26.04.2024 14:45:20**

1.	<p>Předkládáme dotaz k VZ:</p> <p>SO17-05-01: v Žádosti o vysvětlení č.13/06 je uvedeno, že je z PD zřejmé, kde je navržena koleja na ŽB desce. Pro vyloučení všech pochybností znovu žádáme o jednoduchý přehled úseku na ŽB desce dle staničení. V PD jsme to takto jednoznačně nenalezli.</p>																																																																						
	<p>Staničenie stiahnuté ku koľaji č.1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Od km</th> <th>Po km</th> <th>Povaly/JPD</th> <th>povrch</th> <th>poznámka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,000</td> <td>0,986</td> <td colspan="3">Predchádzajúca tabuľka Žiadosť o vysvetlenie č.13/06</td> </tr> <tr> <td>0,986</td> <td>1,481</td> <td>Podvaly</td> <td>rozchodník</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,481</td> <td>1,585</td> <td>Žb doska</td> <td>Asfalt</td> <td>Zastávka Dneperská, priecestie</td> </tr> <tr> <td>1,585</td> <td>1,751</td> <td>Podvaly</td> <td>rozchodník</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,751</td> <td>1,841</td> <td>Žb doska</td> <td>Asfalt</td> <td>Zastávka Čingovská, priecestie</td> </tr> <tr> <td>1,841</td> <td>2,051</td> <td>Podvaly</td> <td>Rozchodník/ dlažba</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,051</td> <td>2,157</td> <td>Žb doska</td> <td>Asfalt</td> <td>Zastávka Ladožská, priecestie</td> </tr> <tr> <td>2,157</td> <td>2,455</td> <td>Podvaly</td> <td>rozchodník</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,455</td> <td>2,590</td> <td>Žb doska</td> <td>Asfalt</td> <td>Zastávka Rovníková, priecestie</td> </tr> <tr> <td>2,590</td> <td>2,856</td> <td>Podvaly</td> <td>rozchodník</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,856</td> <td>3,050</td> <td>Žb doska</td> <td>Asfalt</td> <td>Zastávka Važecká, priecestie</td> </tr> <tr> <td>3,050</td> <td>3,170</td> <td>Podvaly</td> <td>Rozchodník / dlažba</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Od km	Po km	Povaly/JPD	povrch	poznámka	0,000	0,986	Predchádzajúca tabuľka Žiadosť o vysvetlenie č.13/06			0,986	1,481	Podvaly	rozchodník		1,481	1,585	Žb doska	Asfalt	Zastávka Dneperská, priecestie	1,585	1,751	Podvaly	rozchodník		1,751	1,841	Žb doska	Asfalt	Zastávka Čingovská, priecestie	1,841	2,051	Podvaly	Rozchodník/ dlažba		2,051	2,157	Žb doska	Asfalt	Zastávka Ladožská, priecestie	2,157	2,455	Podvaly	rozchodník		2,455	2,590	Žb doska	Asfalt	Zastávka Rovníková, priecestie	2,590	2,856	Podvaly	rozchodník		2,856	3,050	Žb doska	Asfalt	Zastávka Važecká, priecestie	3,050	3,170	Podvaly	Rozchodník / dlažba						
Od km	Po km	Povaly/JPD	povrch	poznámka																																																																			
0,000	0,986	Predchádzajúca tabuľka Žiadosť o vysvetlenie č.13/06																																																																					
0,986	1,481	Podvaly	rozchodník																																																																				
1,481	1,585	Žb doska	Asfalt	Zastávka Dneperská, priecestie																																																																			
1,585	1,751	Podvaly	rozchodník																																																																				
1,751	1,841	Žb doska	Asfalt	Zastávka Čingovská, priecestie																																																																			
1,841	2,051	Podvaly	Rozchodník/ dlažba																																																																				
2,051	2,157	Žb doska	Asfalt	Zastávka Ladožská, priecestie																																																																			
2,157	2,455	Podvaly	rozchodník																																																																				
2,455	2,590	Žb doska	Asfalt	Zastávka Rovníková, priecestie																																																																			
2,590	2,856	Podvaly	rozchodník																																																																				
2,856	3,050	Žb doska	Asfalt	Zastávka Važecká, priecestie																																																																			
3,050	3,170	Podvaly	Rozchodník / dlažba																																																																				

**Žiadosť o vysvetlenie č. 97 – doručenie 29.04.2024 12:34:36**

1. V poskytnutom výkaze výmer Priloha\_2\_Rozpocet\_oprava 25042024.xlsx, hárok UČS 17\_rekapitulácia:

- do súčtu v bunke D27 nie je započítaná bunka D35
- hodnota z bunky D27 je započítaná do celkového súčtu v D118 duplicitne
- hodnota z bunky D66 nie je započítaná do celkového súčtu v D118

Žiadame obstarávateľa o kontrolu, opravu a poskytnutie opraveného výkazu výmer.

Bude vykonaná oprava vzorcov v rekapitulačnej tabuľke.

**Žiadosť o vysvetlenie č. 98 – doručenie 30.04.2024 15:12:28**

**SO 17-20-01.1 meniareň "K" ASR**

**Otázka č. 1 :**

Vo výkaze výmer je položka :č. 62 - 93030400 Koncové prvky žalúzie , 8 kusov.

Vo výkresovej časti súťažných podkladov , je pod označením N/16 osadenie nových protidažďových konštrukcií.

Na pôdoryse 1.PP je pod ozn. N/16 označených 8 žalúzií s rozmerom 1200/600 . Ak použijeme aj v. č. 12 Pohľady - nový stav, na severovýchodnom pohľade je pod označením N/16 ďalších 6 žalúzií ( po 2 kusy pri vrátach ) , rozmer 900/900 a na pohľade juhozápadnom od výšky + 4,85 , t. j. na odvetrávacej nadstavbe na streche, ďalšie 3 kusy , rozmer pre 1 kus : cca 4200/1000 .

Žiadame VO o opravu výmery položky č. 62 a o uvedenie rozmerov k ostatným protidažďovým konštrukciám s ich presným popisom, .

1. N/16 – žalúzie pod rampou na severovýchodnej strane stavby – 8 ks, cca v600/š1200 mm.  
N/16 – žalúzie nad vrátami na severovýchodnej strane stavby – 6 ks, v600/š800 mm.  
N/16 – žalúzie na nadstavbe na streche (+4,850) na juhozápadnej strane stavby – 3ks, v800/š3560mm.

Všetky rozmery otvorov (jestvujúcich aj nových) je nutné pred výrobou presne zamerať na stavbe!

Všetky žalúzie sú z pozinkovaného plechu so sieťkou proti hmyzu a malým živočíchom.

Položka č.62 bude mať opravenú výmeru na 17 ks.

**Otázka č. 2 :**

Vo výkaze výmer sú položky pre výplne otvorov :

pol. č. 36 - 67040216 Výplne otvorov dvere otváracé : 7 kusov,

pol. č. 37 - 67040218 Výplne otvorov dvere kyvné : 15,109 m2,

pol. č. 38 Výplne otvorov vráta otočné : 3 kusy

po. č. 39 Výplne otvorov mreže a rolety pevné :36,72 m2

Nakoľko v súťažných podkladoch chýba výpis okien a dverí , a bližšie určené sú len dvere v

m. č. 101 do schodiskového priestoru  
800/1970 EI 60 D1 - C , **žadame VO o bližšiu špecifikáciu s popisom , pre dvere , ktorý ich bude jednoznačne a úplne určovať :**  
800/1970 do miestností transformátorov m. č. 108,109,110 , 3 kusy .  
Dvere dvojkridlové vnútorné 1400/1970 do m. č. 107,111,105a , 3 kusy .  
Dvere vonkajšie 800/1970 a 800/1970/2700 , spolu 2 kusy .  
Dvere vonkajšie 2 krídlové 1400/2400 , 3 kusy.  
Vráta ozn. N/15 hliníkové uzamykateľné vráta vonkajšie 2400/3200 , vrátane zárubne : 3 kusy ( na severovýchodnom pohľade sú 2 kusy rovnaké a 3. kus iný ) .

---

Všetky dvere sú uvažované ako oceľové v oceľovej zárubni.  
Drevené krídla dverí sú uvažované iba do miestností 102, 103, 104 - osadené do oceľovej zárubne.  
Otváranie dverí podľa pôdorysu.  
Dvere 800/1970/2700 – sú dvere s nadsvetlíkom.  
N/15 – všetky 3 ks vrát je potrebné uvažovať ako rovnaké (podľa dvoch totožných kusov).

---

### **SO 17-20-01.3 meniareň "K" Elektroinštalácia a bleskozvod .**

#### **Otázka č.3:**

V technickej správe daného objektu je uvedené :

#### **4.7 Prierezy vedení**

*Pri dimenzovaní prierezu elektrických káblov u projektovaných elektrických zariadení sa vychádzalo z predpokladu dodržiavania dovolených úbytkov napätia v rozvode pri menovitom zaťažení, ako aj odolnosti tepelným a mechanickým účinkom prípadných skratových prúdov.*

Na výkresoch : č. 02 Pôdorys 1.PP - silnoprúdová elektroinštalácia a č. 03 Pôdorys 1.NP- Silnoprúdová elektroinštalácia , je v Legende el. značiek Svetelná inštalácia značená červenou čiarou a Silnoprúdová a zásuvková inštalácia značená modrou čiarou. Okrem legendy sa červená a modrá čiara nenachádzajú ani na výkrese č. 02 , ani na v. č. 03 .

Prierez elektrických káblov nie je uvedený ani vo výkresoch , ani vo výkaze výmer .

Vo výkaze výmer sú pre káble a vodiče uvedené položky :

č. p. : 12-91080101 Káble CU NN káble silové 1916,00 m

č. p. : 13 - 91080114 Káble CU NN vodiče izolované 55,00 m

Z uvedených podkladov , bez zadania prierezu elektrických káblov a dĺžok jednotlivých káblov ( predpokladáme, že nie je použitý 1 typ kábla ) nie je možné jednoznačne oceniť položku č. 12 .

Položky č. 12 a č. 13 nie sú dostatočne vyšpecifikované v súťažných podkladoch , nie sú opísané jednoznačne a úplne , nie sú určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov a záujemcov a zabezpečená hospodárska súťaž, v zmysle § 42 Zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní . Technické požiadavky sa musia určiť tak, aby boli zrejmé všetky podmienky a okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky.

**Žiadame verejného obstarávateľa o špecifikáciu káblov s uvedením ich prierezu a dĺžok pre svetelnú inštaláciu , silnoprúdovú a zásuvkovú inštaláciu , presnú špecifikáciu s uvedením dĺžok káblov s funkčnou odolnosťou proti požiaru a bez funkčnej odolnosti.**

Projektová dokumentácia stavby, ako súčasť súťažných podkladov, bola spracovaná pre stupeň DSP (dokumentácia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní sa stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Predmetná dokumentácia obsahuje základné objemové nároky, údaje o vzhľade a funkcii jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov stavby.

---

**Otázka č. 4:**

K položke č. 13 - 91080114 Káble Cu NN vodiče izolované : 55 m , žiadame VO o špecifikáciu , prierez káblov pre túto položku . V prípade, že sú v položke zahrnuté rozdielne prierezy , rozdeliť dĺžky podľa prierezov.

---

Projektová dokumentácia stavby, ako súčasť súťažných podkladov, bola spracovaná pre stupeň DSP (dokumentácia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní sa stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Predmetná dokumentácia obsahuje základné objemové nároky, údaje o vzhľade a funkcii jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov stavby.

---

**Otázka č. 5:**

K položke č. 8 výkazu výmer 91010101 Úložný materiál rúrky elektroinštalácie , uložené pod omietkou ohybné : 720 m , žiadame VO o určenie materiálovej charakteristiky a priemeru rúrky, nakoľko v PD tieto parametre nie sú definované.

---

Projektová dokumentácia stavby, ako súčasť súťažných podkladov, bola spracovaná pre stupeň DSP (dokumentácia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní sa stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Predmetná dokumentácia obsahuje základné objemové nároky, údaje o vzhľade a funkcii jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov stavby.

---

**Otázka č. 6:**

Vo výkaze výmer sú položky :

č.5 - 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm : 108 m

č.6 - 01040401 Konštrukcie z hornín zásypy bez zhutnenia :108 m

č.7 - 01080202 Povrchové úpravy terénu úprava pláne bez zhutnenia v násypoch : 108 m<sup>2</sup>

Z uvedených položiek sa dá predpokladať, že v uvedenom výkope bude uložený kábel.

V SP chýba rez touto rýhou, ako aj špecifikácia kábla.

Žiadame VO o špecifikáciu kábla uloženého v ryhe, ako aj predloženie rezu káblovej ryhy , s určením hĺbky a povrchu ryhy a podkladových konštrukcií pod kábel.

---

Projektová dokumentácia stavby, ako súčasť súťažných podkladov, bola spracovaná pre stupeň DSP (dokumentácia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v súlade so zákonom č.

50/1976 Zb. o územnom plánovaní sa stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Predmetná dokumentácia obsahuje základné objemové nároky, údaje o vzhľade a funkcii jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov stavby.

---

**Otázka č.7:**

V ktorej položke uvažoval verejný obstarávateľ s ocenením kábla uloženého v ryhe ? V položke č. 5 alebo je jeho dĺžka zahrnutá v položke č. 12 výkazu výmer , prípadne vo výkaze chýba ?

---

Kábel uložený v ryhe je zahrnutý v položke č.12.

---

**Otázka č.8:**

K položke č. 10 - 91021301 Oceľové konštrukcie káblové žľaby kovové : 25,00 m, žiadame VO o presnú špecifikáciu , resp. popis s uvedením rozmerov kovových žľabov.

---

Projektová dokumentácia stavby, ako súčasť súťažných podkladov, bola spracovaná pre stupeň DSP (dokumentácia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní sa stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Predmetná dokumentácia obsahuje základné objemové nároky, údaje o vzhľade a funkcii jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov stavby.

---

**Otázka č. 9:**

K položke č. 11 - 91022605 Oceľové konštrukcie protipožiariarne prepážky priechody stenami : 0,5 m<sup>2</sup>, žiadame VO o určenie počtu kusov protipožiarnych prepážok stenami .

---

Počet kusov protipožiarnych prepážok 2 ks.

---

**Otázka č.10 :**

Vo výkaze výmer chýba vyspravenie rýh po elektroinštalačných prácach ( vo výkaze výmer je 720 m rúrok uložených pod omietkou ) .

Doplní VO položku pre vyspravenie rýh po elektroinštalačných prácach do výkazu výmer ?

---

Vyspravenie rýh po elektroinštalačných prácach je zahrnuté v položke č. 8.

---

**Otázka č.11 :**

položka číslo 05020907 Vybúranie konštrukcií a demontáž rôznych predmetov kovových ks aj m - Bude špecifikovaná a upresnená daná položka? O aké všetky kovové prvky ide? Môže VO zjednotiť merné jednotky, resp. zmeniť kód položky pri rozdielnej mernej jednotke?

SO 17-12-01 a SO 17-12-03 - ide o vybúranie existujúceho zábradlia. V ostaných objektoch ide o rôzne konštrukcie, ktoré sa majú demontovať podľa rozsahu prác a povahy daného objektu.

Projektová dokumentácia stavby, ako súčasť súťažných podkladov, bola spracovaná pre stupeň DSP (dokumentácia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní sa stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Predmetná dokumentácia obsahuje základné objemové nároky, údaje o vzhľade a funkcii jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov stavby.

---

**Otázka č.12 :**

05030407 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových m - Bolo by možné upresniť rozsah a množstvo daných prvkov v položke? napr. aké množstvo zvodidiel , zábradlia, stien, oplotenia, má byť zaradené v danej položke?

---

Daná položka obsahuje demontáž zábradlí.

---

**Otázka č.13 :**

Viaceré objekty 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná t - S akou vzdialenosťou má zhotoviteľ počítať?

---

Uvažovaná vzdialenosť 20km.

---

**Otázka č.14 :**

SO 17-04-01 pol. č. 12260533 Dokončovacie práce, doplnky vonkajšie plastové ks - Bude špecifikovaná daná položka? Aké prvky majú byť zaradené do danej položky?

---

Vid' odpoveď na otázku č.2 zo žiadosti o vysvetlenie č.14.

Vid' odpoveď na otázku č.21 zo žiadosti o vysvetlenie č.98.

---

**Otázka č.15 :**

SO 17-04-01 a 18-04-01 pol. č. 22020112 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix zmesou spojív m2 - Bude špecifikované množstvo spojiva?

---

Projektová dokumentácia stavby, ako súčasť súťažných podkladov, bola spracovaná pre stupeň DSP (dokumentácia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní sa stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Predmetná dokumentácia obsahuje základné objemové nároky, údaje o vzhľade a funkcii jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov stavby.

**Otázka č.16 :**

Viaceré objekty pol. č. 22251661 Dopĺňujúce konštrukcie, uzavreté odvodňovacie systémy ks aj m- Bude špecifikovaná daná položka, čo všetko má byť zahrnuté do danej položky? Môže VO zjednotiť merné jednotky, resp. zmeniť kód položky pri rozdielnej mernej jednotke?

---

V objektoch odborov 06 a 07 ide o líniové odvodňovacie žľaby.

V objekte odboru 25 ide o káblové chráničky.

V objekte odboru 04 bude položka vypustená (Vid' odpoveď na otázku č.22 zo žiadosti o vysvetlenie č.98). Po vypustení položky v odbore 04 budú mať všetky ostatné položky mernú jednotku [m].

**Otázka č.16 :**

SO 17-04-01, SO 18-04-01, SO 17-07-31 pol. č. 27030422 Kanalizácie, rúry plastové, PVC ks aj m - Bude špecifikovaná daná položka? O aké rúry ide? napr. DN 200? A s akými dĺžkami má zhotoviteľ počítať pri mernej jednotke ks? Môže VO zjednotiť merné jednotky, resp. zmeniť kód položky pri rozdielnej mernej jednotke?

---

SO 17-07-31 – Položka je dostatočne popísaná v TS na str.7, a znázornená je vo výkresovej prílohe č.3 Vzorový priečny rez.

V SO 17-04-01 a SO 18-04-01 sa jedná o zvodné potrubia - Vid' odpoveď na otázku č.3 zo žiadosti o vysvetlenie č.14. Merná jednotka bola upravená na „m“.

**Otázka č.17 :**

Viaceré objekty pol. č. 27031171 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné ks - Bolo by možné špecifikovať danú položku? Bolo by možné doplniť PD o výkaz šachiet a spádovísk?

---

Projektová dokumentácia stavby, ako súčasť súťažných podkladov, bola spracovaná pre stupeň DSP (dokumentácia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní sa stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Predmetná dokumentácia obsahuje základné objemové nároky, údaje o vzhľade a funkcii jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov stavby.

**Otázka č.18 :**

SO 17-04.01.1 a SO 18-09-01 pol. č. 27031174 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, armatúry ks - S akými armatúrami má zhotoviteľ uvažovať v cene? Chýba výkaz armatúr, resp., kladačský výkres.

---

Projektová dokumentácia stavby, ako súčasť súťažných podkladov, bola spracovaná pre stupeň DSP (dokumentácia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v súlade so zákonom č.



50/1976 Zb. o územnom plánovaní sa stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Predmetná dokumentácia obsahuje základné objemové nároky, údaje o vzhľade a funkcii jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov stavby.

**Otázka č.19 :**

Viacere objekty pol. č. 27031176 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky ks - Je možné špecifikovať s akými doplnkami má zhotoviteľ počítať?

Jedná sa o poklopy.

**Otázka č.20 :**

Viacere objekty pol. č. 27031177 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vsakovacie bloky ks - Je možné špecifikovať dané vsakovacie bloky? je možné doplniť rozmery daných blokov?

Projektová dokumentácia stavby, ako súčasť súťažných podkladov, bola spracovaná pre stupeň DSP (dokumentácia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní sa stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Predmetná dokumentácia obsahuje základné objemové nároky, údaje o vzhľade a funkcii jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov stavby.

SO 17-04-01 – Vid' odpoveď na otázku č.1 zo Žiadosti o vysvetlenie č.14.

SO 17-07-31 – Vid' odpoveď na otázku č.1 zo žiadosti o vysvetlenie č.70.

SO 17-20-01.4 – Je detailne popísané v TS daného objektu.

**Otázka č.21:**

Vo výkaze výmer SO 17-04-01 sa uvádza nižšie uvedená položka. Z projektovej dokumentácie nie je jasný účel položky, miesto zabudovania, dĺžka jedného kusa plastového oplatenia, a teda nie je možné položku zodpovedajúco oceniť. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie informácií.

22                    12260533            Dokončovacie práce, doplnky vonkajšie plastové            ks  
1 330,00

Odpoveď verejného obstarávateľa:

2.	Vo výkaze výmer SO 17-04-01 sa uvádza nižšie uvedená položka. Z projektovej dokumentácie nie je jasné, čoho sa táto položka týka, a teda nie je možné položku zodpovedajúco oceniť. Žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu položky.				
	22	12260533	Dokončovacie práce, doplnky vonkajšie plastové	ks	1 330,00
Ide o plastové oplatenie výšky 0,7 m.					

Umiestnenie oplatenia je zrejmé z výkresových príloh č.2 Situácia, a znázornené je tiež na výkresovej prílohe č.4 Vzorové priečne rezy.

Ide o plastové oplatenie výšky 0,7 m a dĺžky 1900 m. Merná jednotka položky bude

opravená na m2.

**Otázka č.22:**

V žiadosti o vysvetlenie č. 14 – doručenie 04.03.2024 14:18:19, otázka 1, sa uvádza, že položka č. 18 sa týka odvodňovačov žliabkových koľajníc. V SO 17-05-01 je uvedená položka 16 24250537 Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odvodnenie koľaje ks 126,00

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, akého odvodnenia sa týka táto položka.

V položke č.16 sú uvažované odvodňovače žliabkových koľajníc – líniové (29ks) v mieste spevneného povrchu (asfalt), bodové (97ks) v mieste nespevneného povrchu (štrk/rozchodník).

Položka č. 18 bude vypustená z VV. Týmto sa mení odpoveď na otázku č.1 zo žiadosti o vysvetlenie č.14

**Otázka č.23:**

Časti „E Dokumentácia stavebných objektov“, v odbore 04, sa uvádza informácia pre projektovú dokumentáciu SO 17-04-01, „uložené v SO 17-05-01“. V technickej správe SO 17-05-01 sa uvádza „Do SO 17-04-01 koľajový spodok patrí odvodnenie trativodom včítane trativodných šachiet, patria sem žliabkové odvodňovače včítane ich zaústenia do trativodných šachiet (len v časti s asfaltovým povrchom).“ Následne sa tam uvádza „Asfaltový kryt električkovej trate je odvodnený každých cca 50m priečnym odvodňovacím žľabom šírky 210mm ...“ .

a/ Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či odvodnenie žliabkových koľajníc koľajnicovými odvodňovačmi a odvodnenie asfaltového krytu električkovej trate priečnym odvodňovacím žľabom šírky 210mm má tvoriť jeden odvodňovací celok.

Áno, jeden celok.

b/ Žiadame verejného obstarávateľa o špecifikáciu žliabkového koľajového odvodňovača, ktorý je potrebné oceniť. Je potrebné uvažovať žliabkový líniový – len medzi dvoma koľajnicami (jedna koľaj) alebo žliabkový líniový – cez dve koľaje k ohraničeniu spevnenej plochy obidvoch koľají ?

Áno, cez dve koľaje k ohraničeniu spevnenej plochy obidvoch koľají.

c/ Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie presného umiestnenia a počtu žliabkových koľajových odvodňovačov, a to pre každú koľaj samostatne alebo obidve koľaje.

Vid' odpoveď na otázku č.22 zo Žiadosti o vysvetlenie č.98.

**Otázka č.24:**

SO 17-06-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Levočská – nástupištia

SO 17-06-02 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Dneperská – nástupištia

SO 17-06-03 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Čingovská – nástupištia

SO 17-06-04 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Ladožská – nástupištia

SO 17-06-05 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Rovníková – nástupištia

SO 17-06-06 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Važecká – nástupištia

Otázka: Podľa Žiadosti o vysvetlenie č.14 Odpoveď na otázku č.11 budú „označníky v obdobnom vyhotovení ako v predchádzajúcej (už zrealizovanej) etape modernizácie električkových tratí v meste Košice“. Nakoľko nie všetci Uchádzači (pričom medzi súčasnými Uchádzačmi sú aj Uchádzači mimo Slovenskej republiky) boli v minulosti úspešnými realizátormi predchádzajúcej (už zrealizovanej) etapy modernizácie električkových tratí v meste Košice, dôrazne žiadame Verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu technického popisu navrhnutého označníka na zastávkach MHD (prípadne o doplnenie výkresu resp. foto označníka).

---

Schematické znázornenie označníka je možné dohľadať vo výkresových prílohách č.3 v SO 17-20-11. Zároveň uvádzame, že Projektová dokumentácia stavby, ako súčasť súťažných podkladov, bola spracovaná pre stupeň DSP (dokumentácia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Predmetná dokumentácia obsahuje základné objemové nároky, údaje o vzhľade a funkcii jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov stavby.

---