

Dobrý deň,

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie, Vám verejný obstarávateľ poskytuje informáciu o vysvetlení súťažných podkladov:

Otázka:

Vo výkaze výmer pri položkách s percentuálnou mernou jednotkou (napr. presun hmôt PSV prác,...atď), kde je nie je stanovené množstvo, máme ponechať ako nulovú, ale určíme jednotkovú cenu, alebo si množstvo môžeme doplniť podľa vlastných výpočtov aj s určením jednotkovej ceny. Žiadame verejného obstarávateľa o určenie spôsobu ocenenia takýchto prípadov.

Odpoveď:

Nulové množstvo sa vo výkazoch nachádza v položkách PSV a jedná sa hlavne o presun hmôt. Pri vytváraní ceny sa položka jednotková cena po prebehnutí automatickou aktualizáciou vyplní automaticky podľa príslušného cenníka a množstvo sa určuje podľa ceny príslušného oddielu. Jedná sa o presuny hmôt kde si dodávateľ určuje cenu podľa svojich pracovných a strojových možností. Výkazovo je položka v poriadku!

Otázka:

Vo výkaze výmer v časti „01 Búracie práce“ sú uvedené položky č. 78, 80 týkajúce sa prierazov. Z uvedených položiek, ani z projektovej dokumentácie nám nie je jasné o aké veľké prierazy sa jedná, do akej hrúbky a typu materiálu sú búrane. Dovoľujeme si preto požiadať verejného obstarávateľa o doplnenie špecifikácie v rozsahu veľkosti prierazu, hrúbky a druhu materiálu.

Odpoveď:

V projektovej dokumentácii sú označené najväčšie prierazy pre VZT aj s rozmermi. Ostatné prierazy sú v pôvodných polohách. Položka č. 80 bola upravená merná jednotka z „ks“ na „m2“ a bol doplnený popis položky.

Otázka:

Vo výkaze výmer v časti „01 Búracie práce“ je uvedená položka č. 80 o výmere 33,346 ks. Dovoľujeme si verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či je uvedená výmera správna a nemala by byť uvedená na celé kusy?

Odpoveď:

Položka č. 80 bola upravená merná jednotka z „ks“ na „m2“ a bol doplnený popis položky

Otázka:

V projektovej dokumentácii sú navrhované slnolamy orientované v horizontálnom smere, ale vo výkaze výmer v položke č. 274 je uvedená montáž vo vertikálnom smere. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie:

- a) Ktorá z tých možností je správna?
- b) Je možné kotviť nosníky slnolamov aj do profilov zasklených stien?

Odpoveď:

Orientácia slnolamov je horizontálna.

Kotvenie slnolamov je vec výrobnjej dokumentácie zhotoviteľa zasklených stien, na základe možností dodaného systému, profilov a pod.

Položka č. 274 bola upravená – upravený popis podľa projektovej dokumentácie.

UPOZORNENIE !

Zodpovedané otázky sú zohľadnené v Zadaní revízia č.4