



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 28.03.2024

**VEC**

## **Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní**

**Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 15.03.2024 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „*Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete*“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 29 s názvom: DNS VAKM výzva 29/2024 pre závod Košice.

Dňa 26.03.2024, dňa 27.03.2024 a dňa 28.03.2024 boli Obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov/ otázka, na ktorú Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie.

### **Otázka č. 1:**

Dobry den.

Namietame popis položiek číslo:

109 - Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,3-1,8m (kompatibilná s položkami č. 111, č. 112, č. 113, č. 114, č. 115)

a

110 - Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,50m (kompatibilná s položkami č. 111, č. 112, č. 113, č. 114, č. 115)

vo výzve c. 23/2024 v sutaznych podkladoch - cast 1.

Povinnosť kompatibility Zemných suprav so všetkými položkami pod číslom 111, 112, 113, 114 a 115 definuje pre tieto položky iba jedného možného výrobcu, čím je brané hospodárskej súťaži a použitiu výrobkov iného výrobcu. Vzajomná povinná kompatibilita všetkých zemných suprav s ventilmi vylučila použitie iného schváleného výrobcu pre zemné suprav ako aj pre posuvacie domových pripojok.

Ziadame preto, aby sa položky Zemných suprav priradzovali vždy k tej ktorej položke Posuvacu domovej pripojky, aby bolo možné dodať aj materiál od iných výrobcov, čo môže významne ovplyvniť cenu v prospech obstarateľa.

Dakujem

S pozdravom

### **Otázka č. 2:**

Dobrý deň,

Vo výzve č.29/2024 Závod Košice - Príloha c. 1 - Opis, CP - Časť č. 1 máte uvedené:

1.

Pol.č.31 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d110/2000mm = 2ks

Pol. č.32 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d125/2000mm = 2ks

Na základe informácií od výrobcov/ dodávateľov o dostupnosti uvedených tovarov, žiadame o predĺženie dodacieho termínu na 10 - 12 týždňov od objednania

2.

Pol. č. 119 Klapka spätná liatinová mezdiprírubová DN 125, PN10 = 2ks vid'. Príloha č.2

Uvedená položka sa v Prílohe č.2 - certifikované tovary, nenachádza. Žiadame o vyjadrenie, resp o preradenie uvedenej položky do 2.časti - necertifikované tovary

Ďakujem za pochopenie

S pozdravom

### **Otázka č. 3:**

Dobrý deň,

žiadame o predĺženie termínu dodania tovarov, konkrétne položiek:

31 a 32 - Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d110/2000mm a Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d125/2000mm na nový termín dodania 12 týždňov od objednávky,

77 - Spojka U DN700 PN10 EPDM (multi, s istením proti posunu), na liatinovú rúru cca d=736 na nový termín dodania 5 týždňov od objednávky.

Žiadame o upresnenie pri položke 119 Klapka spätná liatinová mezdiprírubová DN 125, PN10, ktorá nie je certifikovaná. Navrhujeme presunúť medzi necertifikované do Časti 2.

Príjemný deň

### **Otázka č. 4:**

Dobrý deň,

žiadame o predĺženie termínu dodania tovaru, konkrétne položka:

28 Posúvač krátky s prírubami DN 125 PN 10 s laternou pre servopohon, napájanie – 3 fázový elektromotor s tepelnou ochranou, pri výpadku el. energie možnosť ručného ovládania, polohový spínač OTVORENÝ, polohový spínač ZATVORENÝ, momentový spínač OTVORENÝ, momentový spínač ZATVORENÝ, snímač polohy, výstupy pre možnosť diaľkovej signalizácie, vyhrievanie s ochranou, Min. IP 55 - nový termín dodania navrhujeme 9 týždňov od objednania.

Príjemný deň

### **Otázka č. 5:**

Žiadame o predĺženie dodacieho termínu:

Príloha c. 1 - Opis, CP - Časť č. 1

pre položku č. 77- Spojka U DN700 PN10 EPDM (multi, s istením proti posunu), na liatinovú rúru cca d=736 = 2ks

Príloha c. 1 - Opis, CP - Časť č. 2

pre položku č. 28 - Posúvač krátky s prírubami DN 125 PN 10 s laternou pre servopohon, napájanie – 3 fázový elektromotor s tepelnou ochranou, pri výpadku el. energie možnosť ručného ovládania, polohový spínač OTVORENÝ, polohový spínač ZATVORENÝ, momentový spínač OTVORENÝ, momentový spínač ZATVORENÝ, snímač polohy, výstupy pre možnosť diaľkovej signalizácie, vyhrievanie s ochranou, Min. IP 55 = 2ks

nakoľko výrobca / dodávateľ nás informoval, že dostupnosť uvedených tovarov je cca 5 - 6 týždňov od objednania.

Ďakujeme za pochopenie

S pozdravom

### **Odpoveď Obstarávateľa na otázky:**

Dobrý deň,

na otázku č. 1 Vám uvádzame, že došlo k zmene požiadavky na vzájomnú kompatibilitu a to pri položke č. 109 - Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,3-1,8m- kompatibilná s položkami č. 111 a 112 a pri položke č. 110 - Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,50m -kompatibilná s položkami č. 113, 114 a 115. Predmetná zmena bola upravená v prílohe č. 1 časť 1 – certifikované tovary.

K položkám č. 31 - Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d110/2000mm v množstve 2ks a č.32 - Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d125/2000mm v množstve 2ks z Prílohy č. 1 časť 1 – certifikované tovary, Vám oznamujeme, že akceptujeme termín dodania do 12 týždňov od doručenia objednávky.

K položke č. 119 - Klapka spätná liatinová mezdiprírubová DN 125, PN10 v množstve 2ks vám oznamujeme, že došlo k chybnému uvedeniu predmetnej položky v Prílohe č. 1 časť 1 – certifikované tovary za čo sa ospravedľujeme. Predmetná položka bola presunutá ako položka č. 29 do Prílohy č. 1 časť 2 – necertifikované tovary.

K položke č. 77 - Spojka U DN700 PN10 EPDM (multi, s istením proti posunu), na liatinovú rúru cca d=736 v množstve 2ks z Prílohy č. 1 časť 1 – certifikované tovary, Vám oznamujeme, že akceptujeme termín dodania do 5 týždňov od doručenia objednávky.

K položke č. 28 - Posúvač krátky s prírubami DN 125 PN 10 s laternou pre servopohon, napájanie – 3 fázový elektromotor s tepelnou ochranou, pri výpadku el. energie možnosť ručného ovládania, polohový spínač OTVORENÝ, polohový spínač ZATVORENÝ, momentový spínač OTVORENÝ, momentový spínač ZATVORENÝ, snímač polohy, výstupy pre možnosť diaľkovej signalizácie, vyhrievanie s ochranou, Min. IP 55 z Prílohy č. 1 časť 1 – certifikované tovary, Vám oznamujeme, že akceptujeme termín dodania do 9 týždňov od doručenia objednávky.

Zároveň Vám oznamujeme, že boli nahraté dokumenty Výzva na predkladanie ponúk, súťažné podklady, Príloha č. 1 pre časť č. 1 – certifikované tovary a Príloha č. 1 pre časť č. 2 – necertifikované tovary.

Obstarávateľ na doručení otázku odpovedá bezodkladne, preto nebude posúvať lehotu na predkladanie ponúk.

S pozdravom