

Č.ĽM	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m ²
3.30	BUNKA	17,44
3.31	CHODBA	2,94
3.32	KÚPEĽNÁ A WC	4,70
3.33	BUNKA	8,97
3.34	BUNKA	17,30
3.35	CHODBA	2,53
3.36	KÚPEĽNÁ A WC	3,71
3.37	BUNKA	10,07
3.38	BUNKA	17,36
3.39	CHODBA	2,45
3.40	KÚPEĽNÁ A WC	3,77
3.41	BUNKA	9,98
3.42	BUNKA	17,66
3.43	UPRATOVACIA KOMORA	8,45
3.44	WC PREDSIEN	2,38
3.45	WC A SPRCHA	6,38
3.46	CHODBA	2,80
3.47	KÚPEĽNÁ A WC	3,63
3.48	BUNKA	9,65
3.49	BUNKA	17,66
3.50	CHODBA	3,17
3.51	KÚPEĽNÁ A WC	3,19
3.52	KUCHYŇA A JEDÁLEŇ	10,30
3.53	IZBA	16,94
3.54	CHODBA	3,17
3.55	KÚPEĽNÁ A WC	3,19
3.56	BUNKA	11,13
3.57	BUNKA	16,94

STROP : SDK PODHLAD

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :

ROZVODY EPS : 2 DC 24V

OCHRANA : MALÝM NAPATÍM – PELV

LEGENDA :

 - AUTOMATICKÝ OPTICKODYMOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 262, MHY 734, IP43


M  – AUTOMATICKÝ MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 862, MHY 734, IP43

Y – TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHA 142, IP43

⊗ - MAJÁK MHY 924M, SOL-LX-W/WF/R1/D
S ADRESOVATELNÝM MODULOM MHY 924 A AKUMULÁTOROM AKU-8V4-HR22

POZNÁMKY :

INŠTALÁCIA EPS –KÁBLAMI JE-H(St)H 1x2x0,8 FE180/PS30, B2ca-s1,d1,a1
ULOŽENÝMI POD OMIETKOU A NAD STROPNÝM PODHLADOM.



SADA:

REVÍZIA	DÁTUM	OBSAH	MENO	PODPIS	
MERÍTOKO : 1:100	VYPRACOVAL :	ZODP. PROJEKTANT :	EKOMP-SK s.r.o. Štefan KOČIBÁL 034 96 KOMJATNÁ 351 0915 821520		
STAVBA / NÁZOV, MIESTO /	REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH KAPACÍT – ŠDLŠ, blok B, študentská 17, TU vo Zvolene	Štefan KOČIBÁL	ČÍSLO ZAKAZKY	231003	
INVESTOR	TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE		PÔČET A4	3	
OBJEKT	SO 01 – ŠTUDENTSÝ INTERNÁT – BLOK B		DÁTUM	10. 2023	
ČASŤ/PROFESIA	ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA		STUPEŇ PD	PSsp,RP	
			PORADOVÉ ČÍSLO VÝKRĚSU	3	
OBSAH VÝKRĚSU	INŠTALÁCIA EPS – 3.NP		ARCHIVNE ČÍSLO	231003-EPS-3	REVÍZIA