



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 24.05.2024

VEC

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 21.05.2024 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „*Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete*“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 72 s názvom: DNS VAKM výzva 72/2024 pre závod HS Stavby.

Dňa 22.05.2024 bola Obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov/ otázka, na ktorú Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie.

Otázka č. 1:

Dobrý deň,

Vo Výzve č.72/2024 DNS VAKM výzva 72/2024 pre závod HS Stavby - Časť č. 1, Položka č.9 Tvarovka liatinová redukčná príruha XR DN200/150 PN10 - 2ks.

Na základe informácií od výrobcov/ dodávateľov o dostupnosti uvedených tovarov, žiadame o predĺženie dodacieho termínu na 14 týždňov od objednania

Vo Výzve č.72/2024 DNS VAKM výzva 72/2024 pre závod HS Stavby - Časť č. 2 , Položka č.5 Sací koš nerezový DN200 - 2 ks.

Vás žiadame o bližšiu špecifikáciu pre akú tlakovú radu bude spomínaná položka použitá.

Vopred ďakujem

Odpoveď Obstarávateľa na otázky:

Dobrý deň,

týmto Vám oznamujeme, že pre položku č. 9 - Tvarovka liatinová redukčná príruha XR DN200/150 PN10 z Prílohy č. 1 - Časť 1 – Certifikované tovary, akceptujeme termín dodania do 14 týždňov od doručenia objednávky.

A pre položku č. 5 - Sací koš nerezový DN200 z Prílohy č. 1 - Časť 2 – Necertifikované Vám uvádzame, že tlaková rada je PN10.

Obstarávateľ na doručенú otázku odpovedá bezodkladne, preto nebude posúvať lehotu na predkladanie ponúk. Ďalej, Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Výzva na predkladanie ponúk, Súťažné podklady a Príloha č. 1 – Časť 2 – necertifikované tovary.

S pozdravom