


VZOROVÝ PRIEČNY REZ ULOŽENIA POTRUBIA POD STROPOM TERASY



ZOZNAM PRVKOV PRE JEDEN ZÁVES HILTI

| Položka | Popis | Kus | Dĺžka [m] |
|---------|---|-----|-----------|
| 369685 | Plastová krytka MQZ-E41 | 4 | 0 |
| 369603 | Nosník MQ-41 D 3m | 1 | 1 |
| 369671 | Profilová spojka MQB-82 | 2 | 0 |
| 2184850 | Channel connector MQN-CP | 2 | 0 |
| 2199455 | Patní plech MQZ-L11 | 4 | 0 |
| 2105712 | Pruvl. kotva HST3 M10x90 30/10 | 4 | 0 |
| 2172929 | Objímka potrubí MP-L-I 129-142 M8/M10 | 2 | 0 |
| 339793 | Závitová tyč AM8x1000 4.8 pozink. | 1 | 0,1 |
| 216385 | Závitový hřeb AM8x100 4.6 pozink. | 1 | 0,06 |
| 2172925 | Objímka potrubí MP-L-I 157-170 M8/M10 | 2 | 0 |
| 2172050 | Kluzné uložení MSG-L 1,2 M8/M10 | 4 | 0 |
| 2184495 | Šroub M10x25 Zn DIN 933 8.8 | 8 | 0 |
| 2184511 | Podložka 10 10,5x20x2 Zn ISO 7089 200HV | 8 | 0 |
| 369626 | Nosníková matka MQM-M10 | 8 | 0 |
| 339795 | Závitová tyč AM10x1000 4.8 pozink. | 2 | 0,1 |

Číslo kópie:

| | | | | |
|--|------------------------|--------------------|--|--------------|
| Vypracoval: | Zodpovedný projektant: | Vedúci projektant: | <div>Ing. Ján KAČALA</div> <div>projekcia – vykurovanie</div> <div>Smreková č.7, 080 01 Prešov</div> | |
| Ing. Ján KAČALA | Ing. Ján KAČALA | Ing. Ján KAČALA | | |
| Miesto stavby: ZB HaZZ, Mierova č.3, 066 01 Humenné | | | | |
| Investor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava | | | | |
| Stavba: Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu | | | Formát | 1xA4 |
| | | | Dátum | 10.2019 |
| | | | Účel | DSP+RP |
| Objekt: SO14-TEPLOVODNÁ PRÍPOJKA K BUDOVE 2910 | | | Číslo zákazky | 201926 |
| Obsah: ZÁVES - PRIEČNY REZ | | | Časť: Vykurovanie | Č. výkr.: 03 |
| | | | Mierka : | |